

#98927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,842	40,39	39,52	39,52	24	0	0	69	47,7	21,25	0,68	0,5	-
25.09.2024	0,874	40,64	39,74	39,74	24	0	0	69,3	47,4	21,92	0,68	0,5	-
26.09.2024	0,874	40,96	40,1	40,1	24	0	0	69,2	47,5	21,79	0,68	0,5	-
27.09.2024	0,879	41,3	40,41	40,41	24	0	0	69,3	47,6	21,7	0,68	0,5	-
28.09.2024	0,909	42,91	41,98	41,98	24	0	0	69	47,3	21,67	0,68	0,5	-
29.09.2024	0,927	42,99	42,08	42,08	24	0	0	69,1	47	22,06	0,68	0,5	-
30.09.2024	0,894	41,92	41,01	41,01	24	0	0	69,1	47,3	21,78	0,68	0,48	-
01.10.2024	0,959	46,67	45,66	45,66	24	0	0	68,3	47,3	21,04	0,71	0,48	-
02.10.2024	0,957	45,88	44,9	44,9	24	0	0	68,5	47,3	21,24	0,7	0,48	-
03.10.2024	0,987	44,61	43,62	43,62	24	0	0	69,3	46,6	22,64	0,7	0,48	-
04.10.2024	0,991	45,47	44,48	44,48	24	0	0	69,2	46,9	22,28	0,7	0,48	-
05.10.2024	0,951	43,56	42,6	42,6	24	0	0	69,3	47	22,33	0,7	0,48	-
06.10.2024	1,031	51,4	50,32	50,32	24	0	0	67,8	47,3	20,43	0,71	0,48	-
07.10.2024	0,936	42,48	41,55	41,55	24	0	0	69,3	46,8	22,46	0,77	0,5	-
08.10.2024	0,983	44,1	43,13	43,13	24	0	0	69,6	46,8	22,78	0,8	0,51	-
09.10.2024	0,951	42,17	41,24	41,24	24	0	0	70,1	47	23,07	0,79	0,51	-
10.10.2024	1,029	46,36	45,35	45,35	24	0	0	69,9	47,3	22,68	0,79	0,52	-
11.10.2024	1,028	45,97	44,94	44,94	24	0	0	70	47,2	22,87	0,78	0,53	-
12.10.2024	1,028	44,87	43,84	43,84	24	0	0	70,5	47	23,45	0,78	0,53	-
13.10.2024	1,061	47,59	46,53	46,53	24	0	0	69,9	47,1	22,81	0,77	0,53	-
14.10.2024	2,81	136,55	133,49	133,49	24	0	0	70,9	49,9	21,02	0,77	0,54	-
15.10.2024	3,898	200,68	196,17	196,17	24	0	0	71,2	51,4	19,85	0,77	0,55	-
16.10.2024	3,936	198,18	193,71	193,71	24	0	0	71,2	50,9	20,29	0,77	0,54	-
17.10.2024	3,934	201,47	196,93	196,93	24	0	0	71,1	51,1	19,96	0,77	0,54	-
18.10.2024	3,91	206,39	201,79	201,79	24	0	0	71	51,6	19,35	0,78	0,54	-
19.10.2024	3,862	202,71	198,15	198,15	24	0	0	70,9	51,5	19,47	0,78	0,54	-
20.10.2024	3,966	204,91	200,29	200,29	24	0	0	71	51,2	19,77	0,78	0,54	-
21.10.2024	3,87	204,15	199,59	199,59	24	0	0	70,8	51,5	19,36	0,78	0,54	-
22.10.2024	3,781	205,03	200,46	200,46	24	0	0	70,8	52	18,83	0,78	0,54	-
23.10.2024	3,761	203,67	199,16	199,16	24	0	0	70,6	51,7	18,86	0,77	0,54	-
Итого:	56,819	2845,98	2782,74	2782,74	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,819												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	91,379	10306,3	10081,02	10081,02
23.10.2024	148,198	13152,28	12863,76	12863,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛΟΣЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:35:10