

#102360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	3,862	200,62	196,12	196,12	24	0	0	71	51,3	19,66	0,77	0,55	8,5
25.10.2024	3,992	200,46	195,97	195,97	24	0	0	70,8	50,4	20,35	0,78	0,55	4
26.10.2024	3,916	200,16	195,69	195,69	24	0	0	70,8	50,8	19,98	0,78	0,55	8,2
27.10.2024	3,889	201,81	197,32	197,32	24	0	0	70,7	51	19,68	0,78	0,55	9,6
28.10.2024	3,848	200,67	196,16	196,16	24	0	0	70,8	51,2	19,6	0,78	0,55	10,2
29.10.2024	3,899	203,68	199,12	199,12	24	0	0	70,8	51,3	19,55	0,78	0,55	10,9
30.10.2024	3,846	202,98	198,45	198,45	24	0	0	70,6	51,2	19,35	0,78	0,55	12,2
31.10.2024	3,859	203,07	198,57	198,57	24	0	0	70,4	51	19,4	0,79	0,54	9,6
01.11.2024	3,911	206,1	201,49	201,49	24	0	0	70,8	51,4	19,36	0,77	0,55	-
02.11.2024	3,899	196,4	192,01	192,01	24	0	0	70,8	50,5	20,28	0,77	0,55	-
03.11.2024	3,965	196,27	191,87	191,87	24	0	0	70,8	50,1	20,64	0,77	0,55	-
04.11.2024	3,838	201,76	197,39	197,39	24	0	0	69,4	50	19,42	0,77	0,55	-
05.11.2024	3,904	193,29	189	189	24	0	0	70,3	49,7	20,65	0,77	0,55	-
06.11.2024	3,936	190,12	185,89	185,89	24	0	0	70,8	49,6	21,17	0,77	0,55	-
07.11.2024	3,956	190,34	186,09	186,09	24	0	0	70,6	49,4	21,25	0,77	0,55	-
08.11.2024	4,026	193,39	189,03	189,03	24	0	0	71,1	49,9	21,26	0,76	0,55	-
09.11.2024	3,966	188,14	183,93	183,93	24	0	0	70,9	49,3	21,55	0,76	0,55	-
10.11.2024	4,09	183,36	179,17	179,17	24	0	0	71,7	48,9	22,81	0,76	0,55	-
11.11.2024	4,283	177,04	172,62	172,62	24	0	0	75,3	50,5	24,78	0,76	0,55	-
12.11.2024	4,291	176,24	171,79	171,79	24	0	0	75,6	50,7	24,95	0,76	0,55	-
13.11.2024	4,317	175,06	170,6	170,6	24	0	0	75,9	50,7	25,28	0,76	0,55	-
14.11.2024	4,016	180,79	176,57	176,57	24	0	0	72,5	49,8	22,72	0,76	0,55	-
15.11.2024	3,96	187,75	183,53	183,53	24	0	0	71	49,4	21,56	0,77	0,55	-
16.11.2024	4,035	194,55	190,19	190,19	24	0	0	70,9	49,7	21,19	0,76	0,55	-
17.11.2024	3,993	189,59	185,32	185,32	24	0	0	71	49,4	21,53	0,76	0,55	-
18.11.2024	3,937	183,22	179,12	179,12	24	0	0	70,9	48,9	21,96	0,76	0,56	-
19.11.2024	4,011	178,42	174,29	174,29	24	0	0	72,2	49,2	23	0,77	0,56	-
20.11.2024	4,041	186,63	182,35	182,35	24	0	0	71,7	49,6	22,15	0,76	0,56	-
21.11.2024	4,103	179,53	175,24	175,24	24	0	0	73,2	49,8	23,41	0,77	0,56	-
22.11.2024	4,362	176,92	172,39	172,39	24	0	0	76,1	50,8	25,28	0,77	0,56	-
23.11.2024	4,334	178,67	174,22	174,22	24	0	0	75,2	50,3	24,85	0,77	0,56	-
Итого:	124,285	5917,03	5781,5	5781,5	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	124,285												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	148,198	13152,28	12863,76	12863,76
23.11.2024	272,483	19069,31	18645,26	18645,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 16:43:36