

#7206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.11.2022	3,443	167,95	164,35	164,35	24	0	0	68,6	47,7	20,94	0,64	0,5	-
02.11.2022	3,429	170	166,37	166,37	24	0	0	68,5	47,9	20,62	0,63	0,5	-
03.11.2022	3,49	172,63	168,97	168,97	24	0	0	68,7	48	20,66	0,63	0,51	-
04.11.2022	3,525	169,39	165,85	165,85	24	0	0	68,5	47,2	21,26	0,63	0,51	-
05.11.2022	3,524	168,61	165,07	165,07	24	0	0	68,6	47,2	21,35	0,62	0,51	-
06.11.2022	3,587	168,28	164,73	164,73	24	0	0	68,6	46,8	21,78	0,62	0,51	-
07.11.2022	3,462	162,8	159,35	159,35	24	0	0	68,6	46,9	21,73	0,63	0,51	-
08.11.2022	3,588	171,37	167,66	167,66	24	0	0	69	47,6	21,4	0,63	0,5	-
09.11.2022	3,541	172,24	168,55	168,55	24	0	0	68,9	47,9	21	0,63	0,5	-
10.11.2022	3,564	171,26	167,63	167,63	24	0	0	68,9	47,6	21,25	0,63	0,5	-
11.11.2022	3,545	172,38	168,74	168,74	24	0	0	68,6	47,6	21,03	0,63	0,5	-
12.11.2022	3,551	173,94	170,29	170,29	24	0	0	68,5	47,6	20,85	0,63	0,5	-
13.11.2022	3,55	174,99	171,3	171,3	24	0	0	68,5	47,8	20,71	0,63	0,5	-
14.11.2022	3,499	169,54	165,99	165,99	24	0	0	68,4	47,4	21,1	0,63	0,51	-
15.11.2022	3,49	167,01	163,47	163,47	24	0	0	68,6	47,3	21,35	0,62	0,51	-
16.11.2022	3,773	156,72	153,26	153,26	24	0	0	70,6	45,9	24,63	0,62	0,51	-
17.11.2022	4,123	149,39	145,61	145,61	24	0	0	75,8	47,4	28,32	0,61	0,51	-
18.11.2022	4,256	143,75	139,95	139,95	24	0	0	77,7	47,3	30,4	0,61	0,51	-
19.11.2022	4,306	137,04	133,31	133,31	24	0	0	78,8	46,4	32,3	0,61	0,51	-
20.11.2022	4,514	141,83	137,83	137,83	24	0	0	80,3	47,6	32,71	0,62	0,51	-
21.11.2022	4,484	145,64	141,59	141,59	24	0	0	79,9	48,2	31,65	0,63	0,52	-
22.11.2022	4,36	150,01	146,02	146,02	24	0	0	77,8	48	29,85	0,63	0,52	-
23.11.2022	4,508	148,87	144,81	144,81	24	0	0	79,1	48	31,12	0,63	0,52	-
Итого:	87,112	3725,64	3640,7	3640,7	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,112												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.10.2022	2337,464	106114,38	103702,01	103702,01
23.11.2022	2424,576	109840,02	107342,71	107342,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.11.2022 17:18:01