

# #7190#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокосовского 6-14, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7052  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272074  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	3,641	158,87	155,43	155,43	24	0	0	69,2	45,8	23,44	0,49	0,46	-
25.11.2021	2,872	128,89	126,17	126,17	24	0	1	68,7	45,9	22,78	0,58	0,53	-
26.11.2021	3,643	155,49	151,9	151,9	24	0	0	71,9	47,9	23,99	0,58	0,53	-
27.11.2021	3,959	153,87	150,08	150,08	24	0	0	74,4	48	26,38	0,57	0,53	-
28.11.2021	3,968	151,72	147,99	147,99	24	0	0	74,4	47,6	26,81	0,57	0,53	-
29.11.2021	4,02	147,54	143,8	143,8	24	0	0	75,8	47,8	27,97	0,57	0,54	-
30.11.2021	3,954	147,13	143,51	143,51	24	0	0	74,5	47	27,56	0,57	0,54	-
01.12.2021	4,144	145,86	142,05	142,05	24	0	0	77	47,8	29,17	0,57	0,54	-
02.12.2021	3,911	148,37	144,81	144,81	24	0	0	73,8	46,8	27,04	0,57	0,54	-
03.12.2021	4,087	144,94	141,21	141,21	24	0	0	76,3	47,3	28,96	0,57	0,54	-
04.12.2021	4,185	145,7	141,9	141,9	24	0	0	77	47,5	29,51	0,57	0,54	-
05.12.2021	4,22	145,75	141,93	141,93	24	0	0	77,2	47,4	29,74	0,57	0,54	-
06.12.2021	4,427	133,24	129,33	129,33	24	0	0	82	47,8	34,24	0,56	0,54	-
07.12.2021	4,547	123,39	119,5	119,5	24	0	0	85,8	47,7	38,07	0,56	0,54	-
08.12.2021	4,72	122,73	118,75	118,75	24	0	0	87,2	47,5	39,74	0,56	0,54	-
09.12.2021	4,669	128,67	124,69	124,69	24	0	0	84,6	47,1	37,44	0,57	0,54	-
10.12.2021	4,277	136,7	132,98	132,98	24	0	0	78,7	46,5	32,18	0,56	0,54	-
11.12.2021	4,196	135,5	131,86	131,86	24	0	0	78,1	46,3	31,83	0,56	0,54	-
12.12.2021	4,21	133,58	129,95	129,95	24	0	0	78,8	46,4	32,41	0,56	0,54	-
13.12.2021	4,172	135,65	131,97	131,97	24	0	0	78,4	46,8	31,63	0,57	0,54	-
14.12.2021	3,97	142,21	138,67	138,67	24	0	0	75	46,3	28,65	0,57	0,54	-
15.12.2021	3,783	146,79	143,43	143,43	24	0	0	71,7	45,3	26,4	0,57	0,54	-
16.12.2021	3,881	155,36	151,92	151,92	24	0	0	70,3	44,7	25,58	0,57	0,53	-
17.12.2021	4,413	156,15	152,67	152,67	24	0	0	70,5	41,6	28,93	0,57	0,53	-
18.12.2021	4,111	158,01	154,49	154,49	24	0	0	70,4	43,8	26,62	0,57	0,54	-
19.12.2021	3,881	156,16	152,63	152,63	24	0	0	71	45,6	25,45	0,57	0,54	-
20.12.2021	4,202	140,69	136,99	136,99	24	0	0	77,3	46,6	30,69	0,57	0,54	-
21.12.2021	4,483	134,52	130,59	130,59	24	0	0	81,9	47,5	34,33	0,57	0,54	-
22.12.2021	4,471	132,24	128,32	128,32	24	0	0	82,7	47,9	34,84	0,57	0,54	-
23.12.2021	4,439	136,92	132,99	132,99	24	0	0	81,5	48,1	33,38	0,57	0,54	-
Итого:	123,456	4282,64	4172,51	4172,51	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,456												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	1053,229	43638,21	42612,23	42612,23
23.12.2021	1176,685	47920,85	46784,74	46784,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:00:19