

# #112381#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7052  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272074  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,302	184,56	180,07	180,07	24	0	0	74,3	50,4	23,86	0,78	0,56	1,8
25.12.2024	4,258	185,46	180,96	180,96	24	0	0	73,8	50,3	23,52	0,78	0,56	2,1
26.12.2024	4,032	185,17	181,01	181,01	24	0	0	71	48,8	22,25	0,78	0,56	3,8
27.12.2024	4,087	191,7	187,38	187,38	24	0	0	71	49,2	21,78	0,78	0,56	5,3
28.12.2024	4,072	190,32	186,07	186,07	24	0	0	70,8	48,9	21,85	0,78	0,56	4,3
29.12.2024	4,068	187,17	182,97	182,97	24	0	0	70,9	48,7	22,22	0,78	0,56	3,9
30.12.2024	4,194	191,53	187,24	187,24	24	0	0	70,9	48,5	22,36	0,78	0,56	4,8
31.12.2024	4,304	195,06	190,67	190,67	24	0	0	71	48,4	22,55	0,78	0,56	5,5
01.01.2025	4,099	187,38	183,19	183,19	24	0	0	70,8	48,5	22,35	0,78	0,56	4,2
02.01.2025	4,19	182,94	178,66	178,66	24	0	0	72,6	49,1	23,43	0,78	0,56	4
03.01.2025	4,587	179,18	174,47	174,47	24	0	0	77,3	51	26,25	0,78	0,56	-0,5
04.01.2025	4,761	174,84	170,08	170,08	24	0	0	78,7	50,8	27,96	0,78	0,56	-0,9
05.01.2025	4,815	174,02	169,22	169,22	24	0	0	79,4	51	28,41	0,77	0,56	-1,8
06.01.2025	4,659	173,52	168,87	168,87	24	0	0	78,1	50,5	27,56	0,78	0,56	-1,4
07.01.2025	4,118	190,05	185,78	185,78	24	0	0	71	48,8	22,15	0,78	0,56	4,9
08.01.2025	4,225	180,94	176,68	176,68	24	0	0	72,8	48,9	23,89	0,78	0,56	2,3
09.01.2025	4,41	177,99	173,58	173,58	24	0	0	74,9	49,5	25,38	0,78	0,56	0,7
10.01.2025	4,428	184,67	180,14	180,14	24	0	0	74,3	49,8	24,55	0,78	0,56	-
11.01.2025	4,562	177,24	172,68	172,68	24	0	0	76,4	50	26,39	0,78	0,56	-
12.01.2025	4,714	180,51	175,83	175,83	24	0	0	76,8	50,1	26,78	0,78	0,56	-
13.01.2025	4,698	177,56	172,88	172,88	24	0	0	77,6	50,5	27,15	0,78	0,56	-
14.01.2025	4,489	177,47	172,92	172,92	24	0	0	76,4	50,5	25,93	0,78	0,56	-
15.01.2025	4,212	187,36	183,08	183,08	24	0	0	71,7	48,7	23	0,78	0,56	-
16.01.2025	4,176	183,73	179,53	179,53	24	0	0	71,5	48,3	23,23	0,78	0,56	-
17.01.2025	4,111	185,56	181,41	181,41	24	0	0	70,9	48,2	22,65	0,78	0,56	-
18.01.2025	4,164	185,45	181,23	181,23	24	0	0	71,4	48,5	22,96	0,77	0,57	-
19.01.2025	4,153	179,81	175,72	175,72	24	0	0	71,4	47,8	23,62	0,77	0,56	-
20.01.2025	4,381	172,95	168,64	168,64	24	0	0	75	49	25,95	0,78	0,56	-
21.01.2025	4,571	176,78	172,22	172,22	24	0	0	76,6	50,1	26,5	0,78	0,56	-
22.01.2025	4,533	174,91	170,36	170,36	24	0	0	77,1	50,5	26,57	0,78	0,56	-
23.01.2025	4,515	175,09	170,58	170,58	24	0	0	76,7	50,2	26,44	0,78	0,56	-
Итого:	134,888	5650,92	5514,12	5514,12	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	134,888												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	398,956	24730,29	24174,06	24174,06
23.01.2025	533,844	30381,21	29688,18	29688,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:09:57