

#121096#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 74-80, Калининград

4402

7461

ВКТ-9

4188

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,886	0	205,052	0	0	200,093	0	0	24	0	0	0	73,8	59,4	0	0,47	0,41	0	-
25.02.2025	2,843	0	198,902	0	0	194,263	0	0	24	0	0	0	72,3	57,7	0	0,47	0,41	0	-
26.02.2025	2,821	0	211,975	0	0	207,078	0	0	24	0	0	0	72	58,3	0	0,48	0,4	0	-
27.02.2025	2,84	0	218,732	0	0	213,705	0	0	24	0	0	0	71,8	58,5	0	0,48	0,4	0	-
28.02.2025	2,808	0	209,885	0	0	205,066	0	0	24	0	0	0	71,7	58	0	0,48	0,41	0	-
01.03.2025	3,016	0	209,452	0	0	204,424	0	0	24	0	0	0	73,5	58,8	0	0,48	0,41	0	-
02.03.2025	3,002	0	219,092	0	0	213,935	0	0	24	0	0	0	72,7	58,7	0	0,48	0,4	0	-
03.03.2025	2,852	0	224,727	0	0	219,51	0	0	24	0	0	0	72,2	59,2	0	0,48	0,4	0	-
04.03.2025	2,883	0	230,825	0	0	225,509	0	0	24	0	0	0	71,8	59,1	0	0,49	0,4	0	-
05.03.2025	2,844	0	237,62	0	0	232,149	0	0	24	0	0	0	71,8	59,6	0	0,49	0,39	0	-
06.03.2025	2,883	0	246,015	0	0	240,373	0	0	24	0	0	0	71,7	59,7	0	0,49	0,39	0	-
07.03.2025	2,824	0	248,725	0	0	243,028	0	0	24	0	0	0	71,6	60	0	0,5	0,39	0	-
08.03.2025	2,791	0	248,142	0	0	242,449	0	0	24	0	0	0	71,7	60,2	0	0,5	0,39	0	-
09.03.2025	2,88	0	250,617	0	0	244,853	0	0	24	0	0	0	71,8	60,1	0	0,5	0,39	0	-
10.03.2025	2,81	0	258,875	0	0	252,955	0	0	24	0	0	0	71,6	60,5	0	0,5	0,39	0	-
11.03.2025	2,746	0	234	0	0	228,674	0	0	24	0	0	0	71,4	59,4	0	0,49	0,4	0	-
12.03.2025	2,81	0	236,827	0	0	231,396	0	0	24	0	0	0	71,7	59,6	0	0,49	0,39	0	-
13.03.2025	2,866	0	230,29	0	0	224,848	0	0	24	0	0	0	72,9	60,1	0	0,49	0,4	0	-
14.03.2025	2,996	0	227,575	0	0	221,986	0	0	23,85	0,15	0	32774	74,4	60,9	0	0,48	0,39	0	-
15.03.2025	3,092	0	229,967	0	0	224,151	0	0	24	0	0	0	75,6	61,9	0	0,48	0,39	0	-
16.03.2025	3,108	0	224,697	0	0	219,033	0	0	24	0	0	0	75,5	61,4	0	0,48	0,4	0	-
17.03.2025	3,04	0	216,437	0	0	210,873	0	0	24	0	0	0	76,4	62	0	0,48	0,4	0	-
18.03.2025	2,981	0	224,205	0	0	218,74	0	0	24	0	0	0	74,1	60,5	0	0,48	0,4	0	-
19.03.2025	2,832	0	227,14	0	0	221,844	0	0	24	0	0	0	72,3	59,6	0	0,49	0,4	0	-
20.03.2025	2,887	0	232,9	0	0	227,507	0	0	24	0	0	0	72,1	59,3	0	0,49	0,4	0	-
21.03.2025	2,836	0	240,445	0	0	234,892	0	0	24	0	0	0	72	59,9	0	0,49	0,39	0	-
22.03.2025	2,882	0	239,1	0	0	233,594	0	0	24	0	0	0	71,8	59,5	0	0,49	0,39	0	-
23.03.2025	2,865	0	243,605	0	0	238,023	0	0	24	0	0	0	71,7	59,6	0	0,49	0,39	0	-
Итого:	80,924	0	6425,824	0	0	6274,951	0	0	671,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,924																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,85

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	5532,846	696394,625	0	0	680027,562	0	0	65315,2	767,92	3465,63	0,08
23.03.2025	5613,771	702820,438	0	0	686302,5	0	0	65987,05	1439,77	3465,78	0,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:30:10