

#126191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 74-80, Калининград

4402

7461

ВКТ-9

4188

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,796	0	233,032	0	0	227,651	0	0	24	0	0	0	72	59,7	0	0,49	0,4	0	5,5
25.03.2025	2,761	0	234,819	0	0	229,398	0	0	24	0	0	0	72	59,9	0	0,49	0,4	0	4,4
26.03.2025	2,821	0	238,12	0	0	232,643	0	0	24	0	0	0	71,8	59,7	0	0,49	0,4	0	6,9
27.03.2025	2,493	0	198,662	0	0	194,094	0	0	21,38	2,63	1	32774	71,8	56,8	0	0,46	0,37	0	5,7
28.03.2025	2,709	0	230,307	0	0	225,011	0	0	24	0	0	0	71,8	59,8	0	0,5	0,39	0	8,9
29.03.2025	2,726	0	233,212	0	0	227,859	0	0	24	0	0	0	71,7	59,8	0	0,5	0,39	0	9,9
30.03.2025	2,701	0	225,215	0	0	220,06	0	0	24	0	0	0	71,6	59,4	0	0,5	0,39	0	6,8
31.03.2025	2,694	0	218,577	0	0	213,554	0	0	24	0	0	0	71,8	59,2	0	0,5	0,39	0	5,9
01.04.2025	2,694	0	209,425	0	0	204,549	0	0	24	0	0	0	72,3	59,1	0	0,49	0,39	0	-
02.04.2025	2,739	0	213,407	0	0	208,467	0	0	24	0	0	0	72	58,9	0	0,48	0,39	0	-
03.04.2025	2,719	0	227,475	0	0	222,21	0	0	24	0	0	0	72	59,8	0	0,49	0,38	0	-
04.04.2025	2,658	0	222,597	0	0	217,4	0	0	24	0	0	0	72,4	60,1	0	0,49	0,38	0	-
05.04.2025	2,772	0	199,122	0	0	194,382	0	0	24	0	0	0	73,1	58,9	0	0,47	0,39	0	-
06.04.2025	2,95	0	192,029	0	0	187,197	0	0	24	0	0	0	75,4	59,7	0	0,47	0,4	0	-
07.04.2025	2,831	0	201,709	0	0	196,795	0	0	24	0	0	0	74,1	59,7	0	0,48	0,39	0	-
08.04.2025	2,719	0	202,032	0	0	197,274	0	0	24	0	0	0	72,7	58,9	0	0,48	0,39	0	-
09.04.2025	2,717	0	201,134	0	0	196,418	0	0	24	0	0	0	72,6	58,7	0	0,48	0,39	0	-
10.04.2025	2,776	0	192,927	0	0	188,35	0	0	24	0	0	0	73	58,3	0	0,47	0,4	0	-
11.04.2025	2,743	0	209,167	0	0	204,281	0	0	24	0	0	0	72,4	59	0	0,48	0,39	0	-
12.04.2025	2,791	0	220,38	0	0	215,235	0	0	24	0	0	0	72,4	59,4	0	0,49	0,38	0	-
13.04.2025	2,7	0	237,062	0	0	231,554	0	0	24	0	0	0	72,2	60,6	0	0,5	0,38	0	-
14.04.2025	2,622	0	239,295	0	0	233,766	0	0	24	0	0	0	72	60,8	0	0,49	0,37	0	-
15.04.2025	2,492	0	235,255	0	0	229,936	0	0	24	0	0	0	71,1	60,3	0	0,47	0,36	0	-
16.04.2025	1,475	0	160,135	0	0	156,482	0	0	24	0	0	2	71,5	63,1	0	0,48	0,35	0	-
17.04.2025	0,339	0	75,045	0	0	73,363	0	0	24	0	0	2	70,8	66,1	0	0,45	0,33	0	-
18.04.2025	0,368	0	70,135	0	0	68,569	0	0	24	0	0	2	70,6	65,3	0	0,43	0,33	0	-
19.04.2025	0,397	0	71,548	0	0	69,953	0	0	24	0	0	2	70,6	64,8	0	0,43	0,33	0	-
20.04.2025	0,391	0	69,595	0	0	68,06	0	0	24	0	0	2	70,1	64,4	0	0,43	0,33	0	-
21.04.2025	0,405	0	62,618	0	0	61,274	0	0	24	0	0	2	69	61,9	0	0,41	0,33	0	-
22.04.2025	0,363	0	64,845	0	0	63,382	0	0	24	0	0	2	71	65,3	0	0,42	0,34	0	-
23.04.2025	0,378	0	63,02	0	0	61,594	0	0	24	0	0	2	71,1	64,9	0	0,42	0,34	0	-
Итого:	66,74	0	5651,901	0	0	5520,761	0	0	741,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,74																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,38

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	5613,771	702820,438	0	0	686302,5	0	0	65987,05	695,85	3465,78	0,15
23.04.2025	5680,512	708472,312	0	0	691823,25	0	0	66728,43	1437,23	3468,42	2,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:34:21