

# #7153#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7461  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4188  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,253	0	88,777	0	0	86,683	0	0	15,55	8,45	0	32774	72,6	47,9	0	0,26	0,23	0	-
27.04.2022	0,455	0	35,453	0	0	34,639	0	0	23,95	0,05	0	32774	71,6	58,2	0	0,4	0,31	0	-
28.04.2022	0,444	0	35,53	0	0	34,717	0	0	24	0	0	2	71,5	58,6	0	0,41	0,31	0	-
29.04.2022	0,491	0	36,58	0	0	35,746	0	0	24	0	0	2	71,4	57,8	0	0,41	0,31	0	-
30.04.2022	0,508	0	38,503	0	0	37,628	0	0	24	0	0	2	71,3	57,7	0	0,42	0,31	0	-
01.05.2022	0,511	0	38,203	0	0	37,332	0	0	24	0	0	2	71,4	57,6	0	0,42	0,31	0	-
02.05.2022	0,451	0	38,145	0	0	37,28	0	0	24	0	0	2	71,2	59,1	0	0,42	0,31	0	-
03.05.2022	0,538	0	38,04	0	0	37,176	0	0	24	0	0	2	71,3	56,8	0	0,42	0,31	0	-
04.05.2022	0,455	0	38,128	0	0	37,265	0	0	24	0	0	2	71,1	58,8	0	0,42	0,31	0	-
05.05.2022	0,446	0	38,848	0	0	37,964	0	0	24	0	0	2	71,3	59,5	0	0,42	0,31	0	-
06.05.2022	0,515	0	39,243	0	0	38,354	0	0	24	0	0	2	71,1	57,6	0	0,42	0,31	0	-
07.05.2022	0,485	0	38,138	0	0	37,269	0	0	24	0	0	2	71,3	58,3	0	0,42	0,31	0	-
08.05.2022	0,47	0	38,095	0	0	37,233	0	0	24	0	0	2	71,1	58,5	0	0,42	0,31	0	-
09.05.2022	0,482	0	38,31	0	0	37,437	0	0	24	0	0	2	71,4	58,5	0	0,42	0,31	0	-
10.05.2022	0,512	0	38,035	0	0	37,173	0	0	24	0	0	2	71,2	57,4	0	0,42	0,31	0	-
11.05.2022	0,454	0	38,058	0	0	37,189	0	0	24	0	0	2	71,4	59,2	0	0,42	0,31	0	-
12.05.2022	0,496	0	37,805	0	0	36,95	0	0	24	0	0	2	71,1	57,6	0	0,41	0,31	0	-
13.05.2022	0,535	0	38,035	0	0	37,168	0	0	24	0	0	2	71,4	57	0	0,42	0,31	0	-
14.05.2022	0,469	0	38,178	0	0	37,313	0	0	24	0	0	2	71,2	58,6	0	0,42	0,31	0	-
15.05.2022	0,549	0	38,018	0	0	37,151	0	0	24	0	0	2	71,4	56,6	0	0,41	0,31	0	-
16.05.2022	0,428	0	37,798	0	0	36,941	0	0	24	0	0	2	71,2	59,6	0	0,41	0,31	0	-
17.05.2022	0,482	0	37,69	0	0	36,834	0	0	24	0	0	2	71,2	58,1	0	0,42	0,31	0	-
18.05.2022	0,452	0	37,5	0	0	36,65	0	0	24	0	0	2	71,2	58,8	0	0,41	0,31	0	-
19.05.2022	0,514	0	38,22	0	0	37,332	0	0	24	0	0	2	72,1	58,4	0	0,42	0,31	0	-
20.05.2022	0,413	0	37,373	0	0	36,525	0	0	24	0	0	2	71,2	59,8	0	0,41	0,31	0	-
21.05.2022	0,468	0	36,8	0	0	35,965	0	0	24	0	0	2	71,2	58,2	0	0,41	0,31	0	-
22.05.2022	0,469	0	36,848	0	0	36,016	0	0	24	0	0	2	71	58	0	0,41	0,31	0	-
23.05.2022	0,457	0	37,228	0	0	36,38	0	0	24	0	0	2	71,3	58,7	0	0,41	0,31	0	-
Итого:	14,202	0	1107,579	0	0	1082,31	0	0	663,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,202																		

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 663,5

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
25.04.2022	3755,418	478685,094	0	0	467421,719	0	0	41293,6	768	2647,15	0
23.05.2022	3769,617	479792,656	0	0	468504,031	0	0	41957,1	1431,5	2655,65	8,5

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 8:00:44