

#7169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7461
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,433	0	23,872	0	0	23,393	0	0	24	0	0	2	66,6	47,9	0	0,39	0,33	0	16
25.05.2021	0,448	0	23,922	0	0	23,44	0	0	24	0	0	2	66,7	47,4	0	0,39	0,33	0	-
26.05.2021	0,504	0	23,82	0	0	23,342	0	0	24	0	0	2	66,5	44,8	0	0,39	0,33	0	-
27.05.2021	0,492	0	23,84	0	0	23,361	0	0	24	0	0	2	66,6	45,3	0	0,39	0,33	0	-
28.05.2021	0,427	0	23,98	0	0	23,501	0	0	24	0	0	2	66,3	48,1	0	0,39	0,33	0	11
29.05.2021	0,455	0	25,178	0	0	24,657	0	0	24	0	0	2	67,6	49	0	0,4	0,33	0	12,3
30.05.2021	0,491	0	26,09	0	0	25,522	0	0	24	0	0	2	69,6	50,2	0	0,4	0,33	0	-
31.05.2021	0,451	0	25,543	0	0	24,99	0	0	24	0	0	2	69,4	51,2	0	0,4	0,33	0	16
01.06.2021	0,435	0	27,075	0	0	26,493	0	0	24	0	0	2	69,2	52,8	0	0,4	0,32	0	-
02.06.2021	0,282	0	20,003	0	0	19,57	0	0	16,38	7,63	1	32770	69,4	41,9	0	0,36	0,3	0	-
03.06.2021	0,433	0	30,64	0	0	29,964	0	0	24	0	0	2	70,2	55,6	0	0,42	0,32	0	15
04.06.2021	0,457	0	30,86	0	0	30,178	0	0	24	0	0	2	70,2	55	0	0,42	0,32	0	-
05.06.2021	0,382	0	31,015	0	0	30,33	0	0	24	0	0	2	70,2	57,6	0	0,42	0,32	0	13,4
06.06.2021	0,455	0	31,365	0	0	30,668	0	0	24	0	0	2	70,4	55,5	0	0,42	0,32	0	22
07.06.2021	0,451	0	30,983	0	0	30,298	0	0	24	0	0	2	70,2	55,3	0	0,42	0,32	0	-
08.06.2021	0,44	0	30,595	0	0	29,92	0	0	24	0	0	2	70,1	55,3	0	0,42	0,32	0	18,8
09.06.2021	0,336	0	29,653	0	0	29,041	0	0	24	0	0	2	67,5	55,9	0	0,41	0,32	0	21
10.06.2021	0,364	0	29,985	0	0	29,35	0	0	24	0	0	2	68,5	56,1	0	0,42	0,32	0	-
11.06.2021	0,394	0	29,893	0	0	29,264	0	0	24	0	0	2	68,3	54,7	0	0,41	0,32	0	-
12.06.2021	0,467	0	29,638	0	0	29,036	0	0	24	0	0	2	66,9	50,8	0	0,41	0,32	0	-
13.06.2021	0,422	0	29,495	0	0	28,889	0	0	24	0	0	2	67,4	52,7	0	0,41	0,32	0	-
14.06.2021	0,422	0	29,648	0	0	29,033	0	0	24	0	0	2	67,7	53,1	0	0,41	0,32	0	-
15.06.2021	0,39	0	28,785	0	0	28,196	0	0	24	0	0	2	67,2	53,1	0	0,41	0,32	0	-
16.06.2021	0,356	0	29,668	0	0	29,056	0	0	24	0	0	2	67,6	55,2	0	0,42	0,32	0	-
17.06.2021	0,35	0	30,32	0	0	29,694	0	0	24	0	0	2	67,6	55,8	0	0,42	0,32	0	-
18.06.2021	0,331	0	30,488	0	0	29,856	0	0	24	0	0	2	67,7	56,6	0	0,42	0,32	0	-
19.06.2021	0,356	0	30,935	0	0	30,288	0	0	24	0	0	2	68,1	56,3	0	0,42	0,32	0	-
20.06.2021	0,392	0	31,168	0	0	30,509	0	0	24	0	0	2	68,5	55,6	0	0,42	0,32	0	-
21.06.2021	0,362	0	31,01	0	0	30,364	0	0	24	0	786432	2	67,9	56	0	0,42	0,31	0	-
22.06.2021	0,321	0	31,053	0	0	30,409	0	0	24	0	0	2	67,7	57,2	0	0,42	0,3	0	-
23.06.2021	0,303	0	30,775	0	0	30,149	0	0	23,9	0,1	0	32774	67	57	0	0,41	0,3	0	-
Итого:	12,602	0	881,295	0	0	862,761	0	0	736,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,602																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 736,28

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2021	3038,507	424565,969	0	0	414596,562	0	0	33529,08	726,53	2323,63	17,48
23.06.2021	3051,111	425447,25	0	0	415459,312	0	0	34265,37	1462,82	2331,37	25,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:11:16