

#7170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7461
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,333	0	31,4	0	0	30,744	0	0	24	0	0	2	68,1	57,2	0	0,42	0,3	0	-
25.06.2021	0,323	0	31,288	0	0	30,634	0	0	24	0	0	2	68	57,4	0	0,42	0,3	0	-
26.06.2021	0,349	0	31,283	0	0	30,628	0	0	24	0	0	2	68,1	56,7	0	0,42	0,3	0	-
27.06.2021	0,381	0	31,49	0	0	30,823	0	0	24	0	0	2	68,6	56,2	0	0,42	0,3	0	-
28.06.2021	0,36	0	31,435	0	0	30,781	0	0	24	0	0	2	67,9	56,2	0	0,42	0,3	0	-
29.06.2021	0,33	0	28,375	0	0	27,787	0	0	24	0	0	2	67,8	55,7	0	0,41	0,31	0	-
30.06.2021	0,311	0	23,18	0	0	22,751	0	0	23,98	0,02	0	32774	63,5	48,4	0	0,39	0,32	0	-
01.07.2021	0,351	0	27,518	0	0	26,937	0	0	23,98	0,02	786432	32774	68,4	55,4	0	0,4	0,31	0	-
02.07.2021	0,356	0	28,31	0	0	27,723	0	0	24	0	0	2	67,8	54,9	0	0,4	0,31	0	-
03.07.2021	0,332	0	28,275	0	0	27,682	0	0	24	0	0	2	68,2	56,1	0	0,4	0,31	0	-
04.07.2021	0,347	0	28,155	0	0	27,566	0	0	24	0	0	2	68	55,4	0	0,4	0,31	0	-
05.07.2021	0,34	0	28,065	0	0	27,48	0	0	24	0	0	2	68	55,6	0	0,4	0,31	0	-
06.07.2021	0,361	0	28,008	0	0	27,431	0	0	24	0	0	2	67,4	54,2	0	0,4	0,31	0	-
07.07.2021	0,323	0	28,173	0	0	27,594	0	0	24	0	0	2	67,3	55,6	0	0,4	0,31	0	-
08.07.2021	0,298	0	27,963	0	0	27,39	0	0	24	0	0	2	67,2	56,3	0	0,4	0,31	0	-
09.07.2021	0,335	0	27,948	0	0	27,381	0	0	24	0	0	2	66,9	54,6	0	0,4	0,31	0	-
10.07.2021	0,298	0	28,078	0	0	27,502	0	0	24	0	0	2	67,3	56,4	0	0,4	0,31	0	-
11.07.2021	0,358	0	27,66	0	0	27,1	0	0	24	0	0	2	66,8	53,6	0	0,4	0,31	0	-
12.07.2021	0,304	0	27,435	0	0	26,869	0	0	24	0	0	2	67,6	56,2	0	0,4	0,31	0	-
13.07.2021	0,293	0	27,49	0	0	26,928	0	0	24	0	0	2	67,2	56,2	0	0,4	0,31	0	-
Итого:	6,683	0	571,529	0	0	559,731	0	0	479,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,683																		

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 479,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	3051,111	425447,25	0	0	415459,312	0	0	34265,37	760,28	2331,37	7,73
13.07.2021	3057,795	426018,781	0	0	416019,031	0	0	34745,33	1240,25	2331,4	7,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:33:56