

#7155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7461
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,489	0	38,61	0	0	37,749	0	0	24	0	0	2	70,6	57,8	0	0,41	0,31	0	-
25.06.2022	0,482	0	41,003	0	0	40,085	0	0	24	0	0	2	70,7	58,6	0	0,42	0,31	0	-
26.06.2022	0,508	0	41,345	0	0	40,432	0	0	24	0	0	2	70,2	57,6	0	0,42	0,31	0	-
27.06.2022	0,395	0	34,533	0	0	33,788	0	0	24	0	0	2	69,3	56,8	0	0,39	0,3	0	-
28.06.2022	0,415	0	41,618	0	0	40,71	0	0	24	0	0	2	69,7	59,6	0	0,43	0,31	0	-
29.06.2022	0,404	0	39,48	0	0	38,614	0	0	24	0	0	2	70	59,1	0	0,42	0,32	0	-
30.06.2022	0,405	0	37,04	0	0	36,235	0	0	24	0	0	2	69,6	58,4	0	0,41	0,32	0	-
01.07.2022	0,387	0	37,205	0	0	36,398	0	0	24	0	0	2	69,5	58,8	0	0,41	0,32	0	-
02.07.2022	0,365	0	37,153	0	0	36,35	0	0	24	0	0	2	69,3	59,2	0	0,41	0,32	0	-
03.07.2022	0,347	0	37,225	0	0	36,416	0	0	24	0	0	2	69,6	60	0	0,42	0,32	0	-
04.07.2022	0,401	0	37,175	0	0	36,366	0	0	24	0	0	2	69,6	58,6	0	0,41	0,32	0	-
05.07.2022	0,37	0	36,925	0	0	36,121	0	0	24	0	0	2	69,6	59,4	0	0,41	0,32	0	-
06.07.2022	0,383	0	37,143	0	0	36,338	0	0	24	0	0	2	69,4	58,9	0	0,41	0,32	0	-
07.07.2022	0,369	0	36,785	0	0	35,997	0	0	24	0	0	2	69	58,7	0	0,41	0,32	0	-
08.07.2022	0,353	0	36,745	0	0	35,975	0	0	24	0	0	2	68,1	58,3	0	0,41	0,32	0	-
09.07.2022	0,435	0	36,568	0	0	35,808	0	0	24	0	0	2	67,8	55,6	0	0,41	0,32	0	-
10.07.2022	0,407	0	36,323	0	0	35,57	0	0	24	0	0	2	67,7	56,2	0	0,41	0,32	0	-
11.07.2022	0,173	0	17,045	0	0	16,71	0	0	12,18	11,82	1	32774	65,7	43,6	0	0,24	0,2	0	-
12.07.2022	0,365	0	37,14	0	0	36,372	0	0	24	0	0	2	67,6	57,6	0	0,42	0,32	0	-
13.07.2022	0,423	0	37,713	0	0	36,923	0	0	24	0	0	2	68,1	56,6	0	0,42	0,32	0	-
14.07.2022	0,381	0	38,035	0	0	37,245	0	0	24	0	0	2	67,8	57,6	0	0,42	0,32	0	-
15.07.2022	0,389	0	37,853	0	0	37,071	0	0	24	0	0	2	67,6	57,1	0	0,42	0,32	0	-
16.07.2022	0,461	0	37,118	0	0	36,348	0	0	24	0	0	2	67,7	55	0	0,42	0,32	0	-
17.07.2022	0,372	0	37,655	0	0	36,872	0	0	24	0	0	2	67,8	57,8	0	0,42	0,32	0	-
18.07.2022	0,393	0	37,353	0	0	36,583	0	0	24	0	0	2	67,5	56,8	0	0,42	0,32	0	-
19.07.2022	0,397	0	37,923	0	0	37,134	0	0	24	0	0	2	67,9	57,2	0	0,42	0,32	0	-
20.07.2022	0,393	0	38,243	0	0	37,451	0	0	24	0	0	2	67,7	57,2	0	0,42	0,32	0	-
21.07.2022	0,389	0	38,438	0	0	37,639	0	0	24	0	0	2	67,8	57,5	0	0,42	0,32	0	-
22.07.2022	0,355	0	38,358	0	0	37,562	0	0	24	0	0	2	67,8	58,3	0	0,42	0,32	0	-
23.07.2022	0,366	0	38,263	0	0	37,479	0	0	24	0	0	2	67,3	57,5	0	0,42	0,32	0	-
Итого:	11,772	0	1114,013	0	0	1090,341	0	0	708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,772																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 708,18

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2022	3784,078	480979,438	0	0	469664,531	0	0	42689,63	756,53	2667,12	11,47
23.07.2022	3795,849	482093,438	0	0	470754,875	0	0	43397,82	1464,72	2678,93	23,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:04:16