

# #7164#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7461  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4188  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,431	0	225,105	0	0	220,081	0	0	24	0	0	2	70,6	68,6	0	0,42	0,34	0	-
25.06.2023	0,392	0	222,467	0	0	217,549	0	0	24	0	0	2	70,2	68,4	0	0,42	0,34	0	-
26.06.2023	0,427	0	222,26	0	0	217,32	0	0	24	0	0	2	70,4	68,5	0	0,42	0,34	0	-
27.06.2023	0,403	0	209,599	0	0	204,936	0	0	24	0	0	2	70,5	68,5	0	0,41	0,34	0	-
28.06.2023	0,417	0	212,847	0	0	208,218	0	0	24	0	0	2	69,5	67,4	0	0,41	0,34	0	-
29.06.2023	0,377	0	186,619	0	0	182,664	0	0	24	0	0	2	68,5	65,8	0	0,41	0,35	0	-
30.06.2023	0,37	0	199,172	0	0	194,742	0	0	24	0	0	2	70,5	68,6	0	0,41	0,35	0	-
01.07.2023	0,361	0	199,932	0	0	195,469	0	0	24	0	0	2	70,6	68,8	0	0,41	0,35	0	-
02.07.2023	0,436	0	200,082	0	0	195,632	0	0	24	0	0	2	70,5	68,2	0	0,41	0,35	0	-
03.07.2023	0,433	0	199,134	0	0	194,729	0	0	24	0	0	2	70,3	68	0	0,41	0,35	0	-
04.07.2023	0,4	0	202,139	0	0	197,637	0	0	24	0	0	2	70,5	68,5	0	0,41	0,35	0	-
05.07.2023	0,404	0	203,224	0	0	198,714	0	0	24	0	0	2	70,4	68,4	0	0,42	0,35	0	-
06.07.2023	0,395	0	204,239	0	0	199,672	0	0	24	0	0	2	70,7	68,7	0	0,42	0,35	0	-
07.07.2023	0,389	0	203,502	0	0	199,027	0	0	24	0	0	2	70	68,1	0	0,42	0,35	0	-
08.07.2023	0,35	0	204,067	0	0	199,56	0	0	24	0	0	2	70,2	68,4	0	0,42	0,35	0	-
09.07.2023	0,424	0	205,304	0	0	200,715	0	0	24	0	0	2	70,7	68,6	0	0,42	0,35	0	-
10.07.2023	0,367	0	204,249	0	0	199,642	0	0	24	0	0	2	71	69,2	0	0,42	0,35	0	-
11.07.2023	0,379	0	200,669	0	0	196,244	0	0	24	0	0	2	70,1	68,2	0	0,41	0,34	0	-
12.07.2023	0,39	0	201,217	0	0	196,726	0	0	24	0	0	2	70,6	68,6	0	0,4	0,33	0	-
13.07.2023	0,386	0	195,582	0	0	191,402	0	0	24	0	0	2	68,8	66,4	0	0,4	0,33	0	-
14.07.2023	0,405	0	206,497	0	0	201,901	0	0	24	0	0	2	70,5	68,5	0	0,4	0,33	0	-
15.07.2023	0,423	0	206,385	0	0	201,801	0	0	24	0	0	2	70,4	68,3	0	0,4	0,33	0	-
16.07.2023	0,426	0	206,765	0	0	202,184	0	0	24	0	0	2	70,3	68,2	0	0,4	0,33	0	-
17.07.2023	0,489	0	204,272	0	0	199,74	0	0	24	0	0	2	70,4	67,9	0	0,4	0,33	0	-
18.07.2023	0,411	0	203,532	0	0	199,014	0	0	24	0	0	2	70,4	68,3	0	0,4	0,33	0	-
19.07.2023	0,454	0	203,749	0	0	199,242	0	0	24	0	0	2	70,2	68	0	0,4	0,33	0	-
20.07.2023	0,423	0	206,014	0	0	201,451	0	0	24	0	0	2	70,3	68,2	0	0,4	0,33	0	-
21.07.2023	0,392	0	210,31	0	0	205,634	0	0	24	0	0	2	70,4	68,5	0	0,41	0,34	0	-
22.07.2023	0,405	0	210,78	0	0	206,101	0	0	24	0	0	2	70,4	68,4	0	0,41	0,33	0	-
23.07.2023	0,465	0	212,287	0	0	207,584	0	0	24	0	0	2	70,3	68,1	0	0,41	0,33	0	-
Итого:	12,224	0	6172	0	0	6035,331	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,224																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	4463,92	558013,062	0	0	544881,938	0	0	51280,55	768	2836,22	0
23.07.2023	4476,146	564185,062	0	0	550917,25	0	0	52000,55	1488	2836,22	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2023 11:34:12