

#7167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7461
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,378	0	28,833	0	0	28,236	0	0	24	0	0	2	67,6	54	0	0,39	0,3	0	-
25.08.2021	0,37	0	28,918	0	0	28,322	0	0	24	0	0	2	67,5	54,3	0	0,39	0,3	0	-
26.08.2021	0,358	0	28,173	0	0	27,603	0	0	24	0	0	2	66,7	53,5	0	0,39	0,3	0	-
27.08.2021	0,346	0	26,133	0	0	25,605	0	0	23,2	0,8	1	32770	66,7	51,5	0	0,38	0,3	0	-
28.08.2021	0,378	0	27,488	0	0	26,926	0	0	24	0	0	2	67,1	53	0	0,38	0,3	0	-
29.08.2021	0,365	0	28,048	0	0	27,477	0	0	24	0	0	2	67	53,6	0	0,39	0,3	0	-
30.08.2021	0,386	0	27,94	0	0	27,367	0	0	24	0	0	2	67,3	53	0	0,39	0,3	0	-
31.08.2021	0,42	0	26,948	0	0	26,399	0	0	24	0	0	2	67	51	0	0,38	0,3	0	-
01.09.2021	0,355	0	28,82	0	0	28,227	0	0	24	0	0	2	67,5	54,8	0	0,39	0,3	0	-
02.09.2021	0,361	0	28,448	0	0	27,865	0	0	24	0	0	2	67,3	54,2	0	0,39	0,3	0	-
03.09.2021	0,349	0	28,418	0	0	27,833	0	0	24	0	0	2	67,4	54,7	0	0,39	0,3	0	-
04.09.2021	0,384	0	28,485	0	0	27,901	0	0	24	0	0	2	67,3	53,3	0	0,39	0,3	0	-
05.09.2021	0,358	0	28,268	0	0	27,687	0	0	24	0	0	2	67,4	54,3	0	0,39	0,3	0	-
06.09.2021	0,36	0	28,015	0	0	27,451	0	0	24	0	0	2	66,6	53,3	0	0,39	0,3	0	-
07.09.2021	0,393	0	28,395	0	0	27,812	0	0	24	0	0	2	67,4	53	0	0,39	0,3	0	-
08.09.2021	0,379	0	28,585	0	0	28,003	0	0	24	0	0	2	67	53,3	0	0,39	0,3	0	-
09.09.2021	0,392	0	29,02	0	0	28,425	0	0	24	0	0	2	67,3	53,4	0	0,4	0,3	0	-
10.09.2021	0,378	0	29,06	0	0	28,466	0	0	24	0	0	2	67,2	53,8	0	0,4	0,3	0	-
11.09.2021	0,402	0	29,153	0	0	28,555	0	0	24	0	0	2	67,3	53,1	0	0,4	0,3	0	-
12.09.2021	0,361	0	29,243	0	0	28,653	0	0	24	0	0	2	66,7	54	0	0,4	0,3	0	-
13.09.2021	0,373	0	29,058	0	0	28,463	0	0	24	0	0	2	67,2	54	0	0,4	0,3	0	-
14.09.2021	0,363	0	28,175	0	0	27,606	0	0	24	0	0	2	66,8	53,4	0	0,39	0,3	0	-
15.09.2021	0,385	0	28,448	0	0	27,873	0	0	24	0	0	2	66,7	52,8	0	0,39	0,3	0	-
16.09.2021	0,364	0	27,13	0	0	26,597	0	0	24	0	0	2	65,7	52	0	0,38	0,3	0	-
17.09.2021	0,382	0	27,393	0	0	26,829	0	0	24	0	0	2	67,4	52,8	0	0,39	0,3	0	-
18.09.2021	0,448	0	26,973	0	0	26,421	0	0	24	0	0	2	67,2	50	0	0,38	0,3	0	-
19.09.2021	0,437	0	26,995	0	0	26,442	0	0	24	0	0	2	67,2	50,5	0	0,39	0,3	0	-
20.09.2021	0,404	0	26,815	0	0	26,267	0	0	24	0	0	2	67,2	51,6	0	0,38	0,3	0	-
21.09.2021	0,411	0	26,635	0	0	26,088	0	0	24	0	0	2	67,4	51,4	0	0,38	0,3	0	-
22.09.2021	0,412	0	26,863	0	0	26,311	0	0	24	0	0	2	67,4	51,6	0	0,39	0,3	0	-
23.09.2021	0,451	0	26,305	0	0	25,762	0	0	24	0	0	2	67,5	49,9	0	0,38	0,3	0	-
Итого:	11,903	0	867,181	0	0	849,472	0	0	743,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,903																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,2

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2021	3066,781	426808,125	0	0	416792,406	0	0	35415,32	453,98	2645,43	314,03
23.09.2021	3078,681	427675,312	0	0	417641,875	0	0	36158,52	1197,18	2646,23	314,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:13:04