

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.10.23 г. по 23.11.23 г.

Адрес: ЖЭУ №7
Подключен к абоненту № Пролетарская, 74-80

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00004188
Ввод № 1 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут
Мгвс= т.сут
Тхв= 9,00 °С

Пределы измерений:
Ду под= мм G под max= 72,00 м3/ч G под min= 0,48 м3/ч ВИ под= 2,5 л/имп
Ду обр= мм G обр max= 0,00 м3/ч G обр min= 0,00 м3/ч ВИ под= 1 л/имп
Ду подп= мм G подп max= 0,00 м3/ч G подп min= 0,00 м3/ч ВИ подп= 1 л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объем теплоносителя за сутки, V, м3								Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС	
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубопровод t1	Обратный трубопровод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	подающий P1	обратный P2	третий/подпитка P3(n)	Траб		Тн/р
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
23.10.23	2.76	---	314.77	321.96	---	---			0.00	---	---	70.63	61.29	9.34	---	0.41	0.38	---	24.00	0.00	
24.10.23	2.86	---	326.44	333.96	---	---			0.00	---	---	70.94	62.15	8.79	---	0.43	0.39	---	24.00	0.00	
25.10.23	2.73	---	296.10	302.86	---	---			0.00	---	---	70.61	61.20	9.41	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
26.10.23	2.73	---	252.62	258.39	---	---			0.00	---	---	70.60	59.80	10.80	---	0.42	0.40	---	24.00	0.00	
27.10.23	2.71	---	249.65	255.34	---	---			0.00	---	---	70.58	59.69	10.89	---	0.42	0.40	---	24.00	0.00	
28.10.23	2.72	---	234.63	240.03	---	---			0.00	---	---	70.95	59.38	11.57	---	0.42	0.40	---	24.00	0.00	
29.10.23	2.68	---	226.64	231.80	---	---			0.00	---	---	70.37	58.19	12.18	---	0.42	0.40	---	24.00	0.00	
30.10.23	2.78	---	279.11	285.51	---	---			0.00	---	---	70.71	60.72	9.99	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
31.10.23	2.73	---	277.59	283.98	---	---			0.00	---	---	70.93	61.09	9.84	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
01.11.23	2.70	---	261.46	267.45	---	---			0.00	---	---	70.76	60.43	10.33	---	0.42	0.40	---	24.00	0.00	
02.11.23	2.80	---	270.90	277.18	---	---			0.00	---	---	71.21	60.84	10.37	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
03.11.23	2.74	---	284.23	290.74	---	---			0.00	---	---	70.72	61.07	9.65	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
04.11.23	2.71	---	271.08	277.25	---	---			0.00	---	---	70.48	60.47	10.01	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
05.11.23	2.77	---	263.91	269.96	---	---			0.00	---	---	70.74	60.25	10.49	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
06.11.23	2.80	---	272.53	278.77	---	---			0.00	---	---	70.72	60.45	10.27	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
07.11.23	2.72	---	276.75	283.12	---	---			0.00	---	---	70.94	61.11	9.83	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
08.11.23	2.78	---	274.47	280.75	---	---			0.00	---	---	70.71	60.58	10.13	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
09.11.23	2.77	---	273.41	279.71	---	---			0.00	---	---	70.94	60.80	10.14	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
10.11.23	2.78	---	275.54	281.88	---	---			0.00	---	---	70.87	60.77	10.10	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
11.11.23	2.82	---	265.20	271.28	---	---			0.00	---	---	70.74	60.13	10.61	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
12.11.23	2.72	---	262.97	268.96	---	---			0.00	---	---	70.52	60.15	10.37	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
13.11.23	2.78	---	250.40	256.16	---	---			0.00	---	---	70.85	59.72	11.13	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
14.11.23	2.76	---	232.80	238.13	---	---			0.00	---	---	70.69	58.84	11.85	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
15.11.23	2.70	---	229.05	234.32	---	---			0.00	---	---	70.89	59.10	11.79	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	I,J
16.11.23	2.87	---	233.93	239.58	---	---			0.00	---	---	72.69	60.40	12.29	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
17.11.23	3.06	---	230.77	236.76	---	---			0.00	---	---	75.64	62.39	13.25	---	0.43	0.41	---	24.00	0.00	
18.11.23	3.14	---	240.37	246.71	---	---			0.00	---	---	76.27	63.16	13.11	---	0.43	0.41	---	24.00	0.00	
19.11.23	3.22	---	238.90	245.22	---	---			0.00	---	---	76.45	62.95	13.50	---	0.43	0.41	---	24.00	0.00	
20.11.23	3.19	---	237.48	243.76	---	---			0.00	---	---	76.41	62.98	13.43	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	
21.11.23	3.27	---	222.69	228.92	---	---			0.00	---	---	78.80	64.11	14.69	---	0.43	0.41	---	24.00	0.00	
22.11.23	3.24	---	225.37	231.65	---	---			0.00	---	---	78.65	64.24	14.41	---	0.43	0.40	---	23.90	0.10	0,I,J
23.11.23	3.04	---	234.83	240.75	---	---			0.00	---	---	74.42	61.54	12.88	---	0.43	0.40	---	24.00	0.00	

Итого	91.07	---	8286.63	8482.81	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---							767.90	0.10	
Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тош																				
Время отчетного периода Т, ч																				
Время работы теплосчетчика																				
768.00 = 767.90 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.10																				
Показания интеграторов																		На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал																		4535.08	4626.16	91.07
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал																		---	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т																		568792.69	577079.31	8286.63
Масса в обратном трубопроводе, т																		---	---	---
Масса (объем) подпитки, т																		---	---	---
Время нормальной работы Траб, ч																		54071.23	54839.13	767.90
Время неработы Tmax + Tmin + Tdt + Тош, ч																		2949.62	2949.72	0.10

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

