

#7147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7471
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4189
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 3,773 | 0 | 297,574 | 0 | 0 | 289,242 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 67,1 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 3,914 | 0 | 301,484 | 0 | 0 | 292,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,7 | 67,3 | 0 | 0,37 | 0,3 | 0 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 3,797 | 0 | 299,914 | 0 | 0 | 291,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 67,6 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 3,814 | 0 | 303,097 | 0 | 0 | 294,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,4 | 67,5 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 3,709 | 0 | 297,924 | 0 | 0 | 289,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 66,7 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 3,537 | 0 | 294,067 | 0 | 0 | 285,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 67,2 | 0 | 0,38 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 3,365 | 0 | 289,017 | 0 | 0 | 281,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 66,4 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 2 |
| 31.01.2023 | 3,206 | 0 | 285,024 | 0 | 0 | 277,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 63,6 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 3,209 | 0 | 284,889 | 0 | 0 | 277,789 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 63,4 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 3 |
| 02.02.2023 | 3,345 | 0 | 287,372 | 0 | 0 | 280,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 63,8 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 3,682 | 0 | 297,767 | 0 | 0 | 289,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 65,7 | 0 | 0,37 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 3,966 | 0 | 304,884 | 0 | 0 | 296,297 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 67 | 0 | 0,37 | 0,3 | 0 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 3,901 | 0 | 298,599 | 0 | 0 | 290,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,8 | 67,4 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 3,554 | 0 | 295,289 | 0 | 0 | 287,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 67,8 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 3,414 | 0 | 291,722 | 0 | 0 | 283,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 3,627 | 0 | 294,847 | 0 | 0 | 286,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 65,5 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 3,739 | 0 | 299,424 | 0 | 0 | 291,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 66,2 | 0 | 0,37 | 0,3 | 0 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 3,353 | 0 | 294,384 | 0 | 0 | 286,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 64,9 | 0 | 0,38 | 0,3 | 0 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 3,23 | 0 | 290,062 | 0 | 0 | 282,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 63,7 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 3,451 | 0 | 294,524 | 0 | 0 | 287,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 62,5 | 0 | 0,36 | 0,29 | 0 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,889 | 0 | 280,666 | 0 | 0 | 273,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 63,3 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 3,001 | 0 | 282,121 | 0 | 0 | 275,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62,1 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 3,005 | 0 | 284,709 | 0 | 0 | 277,682 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 63,7 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 3,183 | 0 | 288,047 | 0 | 0 | 280,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 63,3 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 2,772 | 0 | 278,771 | 0 | 0 | 272,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 63,2 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,857 | 0 | 280,384 | 0 | 0 | 273,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 62,5 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 3,224 | 0 | 288,737 | 0 | 0 | 281,866 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 61,6 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 3,14 | 0 | 289,534 | 0 | 0 | 282,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 62,2 | 0 | 0,38 | 0,29 | 0 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 2,929 | 0 | 280,029 | 0 | 0 | 273,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 62,2 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | - |
| 22.02.2023 | 3,538 | 0 | 295,814 | 0 | 0 | 288,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63,8 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | - |
| 23.02.2023 | 3,574 | 0 | 298,139 | 0 | 0 | 290,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 65,2 | 0 | 0,37 | 0,29 | 0 | - |
| Итого: | 105,698 | 0 | 9048,815 | 0 | 0 | 8812,894 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 105,698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2023 | 3924,696 | 222708,109 | 0 | 0 | 217265,203 | 0 | 0 | 51393,12 | 768 | 1494,65 | 0 |
| 23.02.2023 | 4030,393 | 231756,922 | 0 | 0 | 226078,109 | 0 | 0 | 52137,12 | 1512 | 1494,65 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.02.2023 7:33:07