

#7129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,477 | 0 | 130,2 | 0 | 0 | 127,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 53,9 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,299 | 0 | 123,773 | 0 | 0 | 120,831 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53,9 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,391 | 0 | 123,945 | 0 | 0 | 121,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 53,4 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,61 | 0 | 133,995 | 0 | 0 | 130,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52,7 | 0 | 0,4 | 0,27 | 0 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,347 | 0 | 119,965 | 0 | 0 | 117,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 53,3 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,611 | 0 | 129,373 | 0 | 0 | 126,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 53 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | 4 |
| 30.03.2022 | 3,476 | 0 | 177,12 | 0 | 0 | 172,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 55,4 | 0 | 0,4 | 0,29 | 0 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 3,354 | 0 | 162,617 | 0 | 0 | 158,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,29 | 0 | - |
| 01.04.2022 | 3,259 | 0 | 159,468 | 0 | 0 | 155,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 55,7 | 0 | 0,41 | 0,29 | 0 | - |
| 02.04.2022 | 3,221 | 0 | 154,57 | 0 | 0 | 150,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 54,6 | 0 | 0,41 | 0,29 | 0 | - |
| 03.04.2022 | 3,111 | 0 | 150,363 | 0 | 0 | 146,517 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 54,7 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 04.04.2022 | 3,029 | 0 | 150,058 | 0 | 0 | 146,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 54,1 | 0 | 0,4 | 0,28 | 0 | - |
| 05.04.2022 | 2,916 | 0 | 145,673 | 0 | 0 | 142,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 53,4 | 0 | 0,4 | 0,28 | 0 | - |
| 06.04.2022 | 2,621 | 0 | 135,693 | 0 | 0 | 132,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53,1 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 07.04.2022 | 2,089 | 0 | 108,675 | 0 | 0 | 106,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 53,8 | 0 | 0,42 | 0,28 | 0 | - |
| 08.04.2022 | 2,334 | 0 | 118,878 | 0 | 0 | 116,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 52,8 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 09.04.2022 | 2,448 | 0 | 124,843 | 0 | 0 | 121,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 53,3 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 10.04.2022 | 2,654 | 0 | 132,176 | 0 | 0 | 129,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52,4 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 11.04.2022 | 2,512 | 0 | 126,991 | 0 | 0 | 123,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 53,1 | 0 | 0,41 | 0,28 | 0 | - |
| 12.04.2022 | 2,463 | 0 | 126,715 | 0 | 0 | 123,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 53,5 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 13.04.2022 | 2,209 | 0 | 117,585 | 0 | 0 | 114,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 53,9 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 14.04.2022 | 2,006 | 0 | 107,493 | 0 | 0 | 104,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 54,2 | 0 | 0,41 | 0,26 | 0 | - |
| 15.04.2022 | 2,334 | 0 | 119,68 | 0 | 0 | 116,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 53,7 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 16.04.2022 | 2,499 | 0 | 128,608 | 0 | 0 | 125,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 52,8 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 17.04.2022 | 2,418 | 0 | 126,278 | 0 | 0 | 123,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 53,6 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 18.04.2022 | 2,308 | 0 | 120,6 | 0 | 0 | 117,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 53,2 | 0 | 0,41 | 0,27 | 0 | - |
| 19.04.2022 | 2,144 | 0 | 113,843 | 0 | 0 | 111,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 53,8 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 20.04.2022 | 1,928 | 0 | 106,49 | 0 | 0 | 103,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 54,6 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 21.04.2022 | 1,946 | 0 | 106,265 | 0 | 0 | 103,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 54,4 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 1,909 | 0 | 106,502 | 0 | 0 | 103,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 54,8 | 0 | 0,43 | 0,27 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 1,876 | 0 | 104,668 | 0 | 0 | 102,159 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 55 | 0 | 0,42 | 0,27 | 0 | - |
| Итого: | 77,799 | 0 | 3993,103 | 0 | 0 | 3896,12 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 77,799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.03.2022 | 3462,585 | 176769,031 | 0 | 0 | 172425,781 | 0 | 0 | 44075,13 | 696 | 1468,63 | 0 |
| 23.04.2022 | 3540,383 | 180762,141 | 0 | 0 | 176321,906 | 0 | 0 | 44819,13 | 1440 | 1468,63 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 13:31:41