

#78673#

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.03.24 г. по 23.04.24 г.

Адрес: Галицкого, 11-17

Подключен к абоненту №

ЖЭУ № 7

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.2.1

Номер теплосчётчика: 00004189

Ввод № 1 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 9,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= 72,00 м3/ч G под min= 0,19 м3/ч ВИ под= 2,5 л/имп

Ду обр= мм G обр max= 0,00 м3/ч G обр min= 0,00 м3/ч ВИ под= 1 л/имп

Ду подп= мм G подп max= 0,00 м3/ч G подп min= 0,00 м3/ч ВИ подп= 1 л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3						Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС			
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубопровод t1	Обратный трубопровод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	подающий P1	обратный P2		третий/подпитка P3(n)	Траб	Тн/р
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
23.03.24	2.52	---	281.76	288.04	---	---			0.00	---	---	69.36	60.37	8.99	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
24.03.24	2.77	---	287.83	294.36	---	---			0.00	---	---	70.00	60.33	9.67	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
25.03.24	2.54	---	284.54	290.99	---	---			0.00	---	---	69.96	61.01	8.95	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
26.03.24	2.34	---	281.48	287.85	---	---			0.00	---	---	69.88	61.54	8.34	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
27.03.24	2.18	---	278.23	284.48	---	---			0.00	---	---	69.64	61.78	7.86	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
28.03.24	2.02	---	275.81	282.05	---	---			0.00	---	---	69.93	62.54	7.39	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
29.03.24	2.00	---	279.72	285.97	---	---			0.00	---	---	69.40	62.18	7.22	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
30.03.24	1.96	---	289.58	296.07	---	---			0.00	---	---	69.54	62.73	6.81	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
31.03.24	1.92	---	290.08	296.61	---	---			0.00	---	---	69.67	62.99	6.68	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
01.04.24	1.81	---	288.22	294.61	---	---			0.00	---	---	69.14	62.80	6.34	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
02.04.24	1.95	---	286.53	292.92	---	---			0.00	---	---	69.32	62.48	6.84	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
03.04.24	2.88	---	304.26	311.78	---	---			0.00	---	---	73.26	63.76	9.50	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
04.04.24	2.83	---	302.25	309.72	---	---			0.00	---	---	73.28	63.81	9.47	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
05.04.24	1.98	---	291.31	297.91	---	---			0.00	---	---	69.90	63.05	6.85	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
06.04.24	1.97	---	290.31	296.86	---	---			0.00	---	---	69.82	62.98	6.84	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
07.04.24	2.05	---	290.05	296.63	---	---			0.00	---	---	70.02	62.91	7.11	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
08.04.24	1.92	---	293.00	299.55	---	---			0.00	---	---	69.46	62.86	6.60	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
09.04.24	1.79	---	296.14	302.68	---	---			0.00	---	---	68.93	62.84	6.09	---	0.01	0.25	---	24.00	0.00	
10.04.24	1.11	---	195.75	200.07	---	---			0.00	---	---	68.91	63.24	5.67	---	0.01	0.18	---	24.00	0.00	
11.04.24	0.56	---	183.30	187.39	---	---			0.00	---	---	69.39	66.28	3.11	---	0.01	0.16	---	24.00	0.00	
12.04.24	0.62	---	196.69	201.32	---	---			0.00	---	---	71.42	68.21	3.21	---	0.01	0.16	---	24.00	0.00	
13.04.24	0.60	---	194.63	199.73	---	---			0.00	---	---	75.62	72.52	3.10	---	0.01	0.17	---	24.00	0.00	
14.04.24	0.70	---	189.22	193.98	---	---			0.00	---	---	74.00	70.18	3.82	---	0.01	0.16	---	24.00	0.00	
15.04.24	0.56	---	182.17	186.43	---	---			0.00	---	---	71.12	67.97	3.15	---	0.01	0.16	---	24.00	0.00	
16.04.24	0.58	---	173.99	177.86	---	---			0.00	---	---	69.27	65.81	3.46	---	0.00	0.16	---	24.00	0.00	
17.04.24	0.45	---	93.46	95.56	---	---			0.00	---	---	69.48	59.23	10.25	---	0.00	0.26	---	19.53	4.47	
18.04.24	1.58	---	141.29	144.31	---	---			0.00	---	---	67.43	55.31	12.12	---	0.01	0.32	---	20.53	3.47	
19.04.24	2.91	---	296.22	303.27	---	---			0.00	---	---	71.79	61.95	9.84	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
20.04.24	3.04	---	302.31	309.55	---	---			0.00	---	---	72.08	61.99	10.09	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
21.04.24	3.04	---	303.55	310.72	---	---			0.00	---	---	71.56	61.51	10.05	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
22.04.24	3.12	---	300.07	307.26	---	---			0.00	---	---	72.07	61.60	10.47	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
23.04.24	2.93	---	290.24	297.36	---	---			0.00	---	---	73.00	62.82	10.18	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	

Итого	61.23	---	8234.00	8423.91	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---							760.07	7.93	
<p>Топ = Траб + Tмах + Tmin + Tdt + Тош Время отчетного периода Т, ч Время работы теплосчетчика 768.00 = 760.07 + 0.00 + 0.00 + 7.93 + 0.00</p>																				
Показания интеграторов														На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период				
Тепловая энергия, Гкал														4769.94	4831.17	61.23				
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал														---	---	---				
Масса в подающем трубопроводе, т														307969.13	316203.13	8234.00				
Масса в обратном трубопроводе, т														---	---	---				
Масса (объем) подпитки, т														---	---	---				
Время нормальной работы Траб, ч														61484.68	62244.75	760.07				
Время неработы Tмах + Tmin + Tdt + Тош, ч														1579.08	1587.02	7.93				

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

