

#83925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,555	0	286,704	0	0	280,004	0	0	24	0	0	0	72	62,9	0	0,01	0,27	0	4,9
25.04.2024	2,417	0	282,884	0	0	276,456	0	0	24	0	0	0	71,1	62,3	0	0,21	0,27	0	6,4
26.04.2024	2,309	0	286,262	0	0	280,008	0	0	24	0	0	0	69,8	61,5	0	0,41	0,27	0	7,8
27.04.2024	2,015	0	291,694	0	0	285,298	0	0	24	0	0	0	69,9	62,9	0	0,42	0,26	0	12,1
28.04.2024	2,053	0	301,727	0	0	294,927	0	0	24	0	0	0	71	64	0	0,42	0,26	0	14,6
29.04.2024	1,945	0	306,646	0	0	299,473	0	0	24	0	0	0	72,4	66	0	0,44	0,25	0	16,9
30.04.2024	1,886	0	310,239	0	0	302,732	0	0	24	0	0	0	73,8	67,6	0	0,45	0,25	0	16,1
01.05.2024	1,71	0	291,894	0	0	284,98	0	0	24	0	0	0	72,8	66,7	0	0,41	0,24	0	-
02.05.2024	1,154	0	205,829	0	0	201,261	0	0	24	0	0	2	70,2	64,7	0	0,27	0,18	0	-
03.05.2024	0,633	0	185,717	0	0	181,106	0	0	24	0	0	2	74,6	70,9	0	0,26	0,16	0	-
04.05.2024	0,556	0	185,784	0	0	181,785	0	0	24	0	0	2	69	65,9	0	0,26	0,17	0	-
05.05.2024	0,539	0	183,409	0	0	179,38	0	0	24	0	0	2	69,8	66,7	0	0,25	0,16	0	-
06.05.2024	0,544	0	126,095	0	0	123,387	0	0	22,22	1,78	0	32774	69	62,6	0	0,36	0,31	0	-
07.05.2024	0,52	0	114,88	0	0	112,48	0	0	23,98	0,02	0	32774	68,1	63,3	0	0,45	0,41	0	-
08.05.2024	0,609	0	111,87	0	0	109,527	0	0	24	0	0	2	68,2	62,4	0	0,45	0,41	0	-
09.05.2024	0,543	0	113,778	0	0	111,383	0	0	24	0	0	2	68,3	63,3	0	0,45	0,41	0	-
10.05.2024	0,529	0	114,925	0	0	112,507	0	0	24	0	0	2	68,3	63,5	0	0,45	0,41	0	-
11.05.2024	0,503	0	114,24	0	0	111,857	0	0	24	0	0	2	68	63,4	0	0,45	0,41	0	-
12.05.2024	0,586	0	112,015	0	0	109,679	0	0	24	0	0	2	68	62,4	0	0,45	0,41	0	-
13.05.2024	0,547	0	106,793	0	0	104,548	0	0	24	0	0	2	68,2	62,6	0	0,3	0,41	0	-
14.05.2024	0,522	0	103,51	0	0	101,312	0	0	24	0	0	2	68,3	62,9	0	0	0,41	0	-
15.05.2024	0,481	0	100,915	0	0	98,798	0	0	24	0	0	2	67,8	62,7	0	0	0,41	0	-
16.05.2024	0,544	0	102,863	0	0	100,678	0	0	24	0	0	2	68,3	62,6	0	0	0,41	0	-
17.05.2024	0,459	0	116,47	0	0	113,967	0	0	22,15	1,85	0	32774	68,8	63,5	0	0	0,39	0	-
18.05.2024	0,508	0	163,863	0	0	160,239	0	0	24	0	0	2	69,9	66,6	0	0	0,39	0	-
19.05.2024	0,574	0	162,573	0	0	159,024	0	0	24	0	0	2	69,4	65,7	0	0	0,39	0	-
20.05.2024	0,54	0	162,323	0	0	158,744	0	0	24	0	0	2	69,8	66,3	0	0	0,39	0	-
21.05.2024	0,46	0	161,903	0	0	158,339	0	0	24	0	0	2	69,7	66,7	0	0	0,39	0	-
22.05.2024	0,466	0	161,703	0	0	158,115	0	0	23,95	0,05	0	32774	70	67	0	0	0,39	0	-
23.05.2024	0,486	0	162,3	0	0	158,749	0	0	24	0	0	2	69,5	66,3	0	0	0,39	0	-
Итого:	29,193	0	5431,808	0	0	5310,743	0	0	716,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,193																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 716,3

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	4831,166	324107,469	0	0	316203,125	0	0	62244,75	760,07	1587,02	7,93
23.05.2024	4860,358	329539,281	0	0	321513,844	0	0	62961,05	1476,37	1590,72	11,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.05.2024 7:35:04