

#130753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,453	0	38,925	0	0	38,139	0	0	23,98	0,02	0	32774	66,8	54,5	0	0,47	0,38	0	-
25.04.2025	0,435	0	37,73	0	0	36,97	0	0	24	0	0	2	66,7	54,9	0	0,47	0,39	0	-
26.04.2025	0,45	0	40,278	0	0	39,46	0	0	24	0	0	2	67	55,4	0	0,47	0,39	0	-
27.04.2025	0,467	0	37,225	0	0	36,477	0	0	24	0	0	2	66,6	53,7	0	0,47	0,39	0	-
28.04.2025	0,431	0	38,148	0	0	37,379	0	0	24	0	0	2	66,7	54,9	0	0,47	0,39	0	-
29.04.2025	0,405	0	36,67	0	0	35,93	0	0	24	0	0	2	66,8	55,2	0	0,47	0,39	0	-
30.04.2025	0,451	0	38,56	0	0	37,772	0	0	24	0	0	2	67,2	55,2	0	0,47	0,39	0	-
01.05.2025	0,439	0	44,173	0	0	43,268	0	0	24	0	0	2	67,3	57	0	0,48	0,39	0	-
02.05.2025	0,425	0	44,018	0	0	43,121	0	0	24	0	0	2	67,1	57,2	0	0,48	0,39	0	-
03.05.2025	0,378	0	38,155	0	0	37,403	0	0	22,32	1,68	0	32774	65,9	54,9	0	0,47	0,38	0	-
04.05.2025	0,478	0	43,328	0	0	42,436	0	0	24	0	0	2	67,5	56,1	0	0,48	0,39	0	-
05.05.2025	0,286	0	30,718	0	0	30,099	0	0	21,05	2,95	0	32774	66,7	51,4	0	0,48	0,39	0	-
06.05.2025	0,398	0	36,763	0	0	36,051	0	0	23,93	0,07	0	32774	65,2	51,6	0	0,45	0,4	0	-
07.05.2025	0,535	0	134,898	0	0	132,006	0	0	24	0	0	2	69,1	65	0	0,48	0,4	0	-
08.05.2025	0,537	0	139,291	0	0	136,254	0	0	24	0	0	2	69,7	65,8	0	0,48	0,4	0	-
09.05.2025	0,454	0	138,743	0	0	135,725	0	0	24	0	0	2	69,7	66,3	0	0,48	0,4	0	-
10.05.2025	0,557	0	139,286	0	0	136,245	0	0	24	0	0	2	69,8	65,7	0	0,48	0,4	0	-
11.05.2025	0,565	0	136,848	0	0	133,897	0	0	24	0	0	2	69,3	65,1	0	0,48	0,4	0	-
12.05.2025	0,502	0	130,423	0	0	127,593	0	0	24	0	0	2	69,6	65,6	0	0,48	0,4	0	-
13.05.2025	0,501	0	127,78	0	0	125,052	0	0	24	0	0	2	68,9	64,9	0	0,48	0,4	0	-
14.05.2025	0,466	0	103,543	0	0	101,434	0	0	22,98	1,02	0	32774	67,1	61,5	0	0,46	0,4	0	-
15.05.2025	0,5	0	88,795	0	0	87,005	0	0	24	0	0	2	66,7	60,8	0	0,46	0,4	0	-
16.05.2025	0,473	0	87,915	0	0	86,054	0	0	24	0	0	2	68,6	63	0	0,45	0,39	0	-
17.05.2025	0,501	0	93,898	0	0	91,884	0	0	24	0	0	2	69,1	63,5	0	0,45	0,39	0	-
18.05.2025	0,557	0	96,4	0	0	94,327	0	0	24	0	0	2	69,2	63,2	0	0,45	0,39	0	-
19.05.2025	0,501	0	118,063	0	0	115,526	0	0	24	0	0	2	69,2	64,6	0	0,46	0,39	0	-
20.05.2025	0,531	0	150,091	0	0	146,727	0	0	24	0	0	2	70,8	67,2	0	0,48	0,39	0	-
21.05.2025	0,393	0	105,958	0	0	103,617	0	0	20,83	3,17	524288	32774	70,2	60,3	0	0,39	0,32	0	-
22.05.2025	0,49	0	127,84	0	0	124,984	0	0	24	0	0	2	70,7	66,7	0	0,46	0,39	0	-
23.05.2025	0,392	0	108,23	0	0	105,835	0	0	20,72	3,28	524288	32774	70,3	61	0	0,39	0,33	0	-
Итого:	13,951	0	2532,693	0	0	2478,67	0	0	707,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,951																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 707,81

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	5760,568	417579,219	0	0	407502,344	0	0	70468,1	766,27	2123,67	1,73
23.05.2025	5774,52	420111,906	0	0	409981	0	0	71175,92	1474,08	2135,85	13,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:54:11