

#7124#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7471  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4189  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,286	0	72,463	0	0	70,764	0	0	24	0	0	2	72,4	55,2	0	0,27	0,18	0	-
27.04.2022	0,526	0	54,243	0	0	52,971	0	0	24	0	0	2	72,4	62,4	0	0,28	0,17	0	-
28.04.2022	0,433	0	31,095	0	0	30,4	0	0	23,47	0,53	0	32774	70,4	47,1	0	0,36	0,31	0	-
29.04.2022	0,455	0	20,69	0	0	20,272	0	0	24	0	0	2	66,8	43,8	0	0,43	0,4	0	-
30.04.2022	0,493	0	22,13	0	0	21,679	0	0	24	0	0	2	67,2	43,6	0	0,43	0,41	0	-
01.05.2022	0,47	0	21,665	0	0	21,222	0	0	24	0	0	2	67,2	44,3	0	0,43	0,41	0	-
02.05.2022	0,425	0	21,75	0	0	21,307	0	0	24	0	0	2	67	46,6	0	0,43	0,41	0	-
03.05.2022	0,451	0	21,555	0	0	21,116	0	0	24	0	0	2	67,1	45	0	0,43	0,41	0	-
04.05.2022	0,441	0	20,622	0	0	20,207	0	0	24	0	0	2	66,7	44,1	0	0,43	0,41	0	-
05.05.2022	0,45	0	21,02	0	0	20,593	0	0	24	0	0	2	67	44,9	0	0,43	0,41	0	-
06.05.2022	0,436	0	22,022	0	0	21,573	0	0	24	0	0	2	67,2	46,1	0	0,43	0,41	0	-
07.05.2022	0,382	0	20,185	0	0	19,775	0	0	24	0	0	2	67	47,3	0	0,43	0,41	0	-
08.05.2022	0,425	0	21	0	0	20,574	0	0	24	0	0	2	67	46	0	0,43	0,41	0	-
09.05.2022	0,396	0	22,777	0	0	22,308	0	0	24	0	0	2	67,6	49,5	0	0,43	0,41	0	-
10.05.2022	0,509	0	22,607	0	0	22,144	0	0	24	0	0	2	67,4	43,9	0	0,43	0,41	0	-
11.05.2022	0,388	0	21,097	0	0	20,665	0	0	24	0	0	2	67,3	47,8	0	0,43	0,41	0	-
12.05.2022	0,407	0	19,885	0	0	19,485	0	0	24	0	0	2	66,7	45,3	0	0,43	0,41	0	-
13.05.2022	0,448	0	20,372	0	0	19,958	0	0	24	0	0	2	67	44,1	0	0,43	0,41	0	-
14.05.2022	0,422	0	20,887	0	0	20,464	0	0	24	0	0	2	66,9	45,7	0	0,43	0,41	0	-
15.05.2022	0,44	0	21,035	0	0	20,605	0	0	24	0	0	2	67,2	45,3	0	0,43	0,41	0	-
16.05.2022	0,438	0	20,28	0	0	19,87	0	0	24	0	0	2	66,8	44,2	0	0,43	0,41	0	-
17.05.2022	0,414	0	20,37	0	0	19,958	0	0	24	0	0	2	66,9	45,5	0	0,43	0,41	0	-
18.05.2022	0,428	0	19,7	0	0	19,303	0	0	24	0	0	2	66,7	44	0	0,43	0,41	0	-
19.05.2022	0,418	0	20,017	0	0	19,604	0	0	24	0	0	2	67,6	45,9	0	0,43	0,41	0	-
20.05.2022	0,433	0	19,777	0	0	19,378	0	0	24	0	0	2	66,8	43,9	0	0,43	0,41	0	-
21.05.2022	0,416	0	19,572	0	0	19,177	0	0	24	0	0	2	66,8	44,7	0	0,42	0,4	0	-
22.05.2022	0,436	0	19,377	0	0	18,988	0	0	24	0	0	2	66,6	43	0	0,42	0,4	0	-
23.05.2022	0,469	0	19,22	0	0	18,832	0	0	24	0	0	2	66,8	41,2	0	0,42	0,4	0	-
Итого:	13,135	0	677,413	0	0	663,192	0	0	671,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,135																		

Общее время работы системы, ч 672  
 Период нормальной работы системы, ч 671,47

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
25.04.2022	3544,358	180968,969	0	0	176523,75	0	0	44867,13	768	1468,63	0
23.05.2022	3557,495	181646,391	0	0	177186,938	0	0	45538,6	1439,47	1469,17	0,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2022 8:01:13