

# #7140#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7471  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4189  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,482	0	28,643	0	0	28,108	0	0	24	0	0	2	64	47,6	0	0,44	0,41	0	16
25.05.2021	0,452	0	28,545	0	0	28,014	0	0	24	0	0	2	63,9	48,8	0	0,45	0,41	0	-
26.05.2021	0,401	0	27,458	0	0	26,954	0	0	24	0	0	2	63,4	49,1	0	0,44	0,42	0	-
27.05.2021	0,401	0	27,598	0	0	27,094	0	0	24	0	0	2	63,2	48,4	0	0,43	0,41	0	-
28.05.2021	0,462	0	32,658	0	0	32,056	0	0	24	0	0	2	63,5	49	0	0,44	0,42	0	11
29.05.2021	0,481	0	29,575	0	0	29,021	0	0	24	0	0	2	64,1	48	0	0,46	0,43	0	12,3
30.05.2021	0,418	0	22,998	0	0	22,546	0	0	24	0	0	2	65,8	48,2	0	0,46	0,43	0	-
31.05.2021	0,41	0	23,085	0	0	22,634	0	0	24	0	0	2	65,6	48,2	0	0,46	0,43	0	16
01.06.2021	0,469	0	25,308	0	0	24,812	0	0	24	0	0	2	65,7	48,5	0	0,46	0,43	0	-
02.06.2021	0,484	0	25,703	0	0	25,192	0	0	24	0	0	2	66,2	47,6	0	0,46	0,43	0	-
03.06.2021	0,414	0	23,493	0	0	23,028	0	0	24	0	0	2	66	49,5	0	0,46	0,43	0	15
04.06.2021	0,435	0	23,378	0	0	22,916	0	0	24	0	0	2	65,9	48,2	0	0,46	0,43	0	-
05.06.2021	0,405	0	21,895	0	0	21,465	0	0	24	0	0	2	65,8	47,8	0	0,46	0,43	0	13,4
06.06.2021	0,417	0	22,213	0	0	21,772	0	0	24	0	0	2	66,2	48,4	0	0,46	0,43	0	22
07.06.2021	0,37	0	21,288	0	0	20,872	0	0	24	0	0	2	65,6	49,1	0	0,46	0,43	0	-
08.06.2021	0,403	0	22,533	0	0	22,085	0	0	24	0	0	2	66,2	49,5	0	0,45	0,42	0	18,8
09.06.2021	0,39	0	24,448	0	0	23,988	0	0	24	0	0	2	64,2	48,9	0	0,45	0,41	0	21
10.06.2021	0,379	0	24,395	0	0	23,943	0	0	24	0	0	2	63,7	48,7	0	0,45	0,41	0	-
11.06.2021	0,355	0	24,44	0	0	23,991	0	0	24	0	0	2	63,4	49,4	0	0,45	0,41	0	-
12.06.2021	0,382	0	26,183	0	0	25,702	0	0	24	0	0	2	63,4	49	0	0,45	0,41	0	-
13.06.2021	0,381	0	24,78	0	0	24,32	0	0	24	0	0	2	63,8	48,8	0	0,45	0,41	0	-
14.06.2021	0,38	0	24,758	0	0	24,294	0	0	24	0	0	2	64,1	49	0	0,45	0,41	0	-
15.06.2021	0,361	0	28,86	0	0	28,343	0	0	24	0	0	2	62,5	50,2	0	0,45	0,42	0	-
16.06.2021	0,395	0	24,703	0	0	24,241	0	0	24	0	0	2	64	48,6	0	0,45	0,42	0	-
17.06.2021	0,358	0	23,998	0	0	23,549	0	0	24	0	0	2	64	49,8	0	0,46	0,42	0	-
18.06.2021	0,325	0	22,243	0	0	21,828	0	0	24	0	0	2	64	49,9	0	0,46	0,42	0	-
19.06.2021	0,316	0	21,475	0	0	21,072	0	0	24	0	0	2	64,2	50	0	0,46	0,41	0	-
20.06.2021	0,321	0	21,19	0	0	20,787	0	0	24	0	0	2	64,7	49,9	0	0,46	0,41	0	-
21.06.2021	0,31	0	21,787	0	0	21,378	0	0	24	0	0	2	64,2	50,4	0	0,46	0,41	0	-
22.06.2021	0,328	0	21,907	0	0	21,497	0	0	24	0	0	2	64,2	49,5	0	0,46	0,41	0	-
23.06.2021	0,301	0	25,7	0	0	25,234	0	0	24	0	0	2	63	51,1	0	0,46	0,42	0	-
Итого:	12,186	0	767,238	0	0	752,736	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,186																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2021	2881,925	125436,492	0	0	122359,398	0	0	36799,42	728,37	1448,35	15,63
23.06.2021	2894,116	126203,727	0	0	123112,141	0	0	37543,42	1472,37	1448,35	15,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:11:51