

#7123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,412	0	19,017	0	0	18,638	0	0	24	0	0	2	66,3	43,6	0	0,42	0,41	0	-
25.05.2022	0,423	0	19,197	0	0	18,819	0	0	24	0	0	2	65,9	42,9	0	0,42	0,41	0	-
26.05.2022	0,392	0	20,115	0	0	19,718	0	0	24	0	0	2	66	45,7	0	0,43	0,41	0	-
27.05.2022	0,404	0	19,992	0	0	19,597	0	0	24	0	0	2	66	44,4	0	0,43	0,41	0	-
28.05.2022	0,397	0	19,15	0	0	18,779	0	0	24	0	0	2	65,3	43,6	0	0,42	0,41	0	-
29.05.2022	0,446	0	20,605	0	0	20,195	0	0	24	0	0	2	66,3	43,6	0	0,43	0,41	0	-
30.05.2022	0,429	0	20,4	0	0	19,996	0	0	24	0	0	2	66,1	44,2	0	0,43	0,41	0	-
31.05.2022	0,427	0	19,75	0	0	19,359	0	0	24	0	0	2	66	43,1	0	0,43	0,41	0	-
01.06.2022	0,427	0	19,412	0	0	19,034	0	0	24	0	0	2	65,5	42,6	0	0,43	0,41	0	-
02.06.2022	0,487	0	45,43	0	0	44,469	0	0	24	0	0	2	68,5	54,9	0	0,43	0,41	0	-
03.06.2022	0,47	0	69,395	0	0	67,902	0	0	24	0	0	2	69,2	62,1	0	0,42	0,41	0	-
04.06.2022	0,494	0	76,125	0	0	74,48	0	0	24	0	0	2	69,4	62,5	0	0,42	0,41	0	-
05.06.2022	0,52	0	76,63	0	0	74,973	0	0	24	0	0	2	69,4	62,2	0	0,42	0,41	0	-
06.06.2022	0,5	0	79,95	0	0	78,219	0	0	24	0	0	2	69,4	62,9	0	0,42	0,41	0	-
07.06.2022	0,483	0	84,633	0	0	82,794	0	0	24	0	0	2	69,6	63,5	0	0,42	0,4	0	-
08.06.2022	0,481	0	84,083	0	0	82,253	0	0	24	0	0	2	69,6	63,6	0	0,42	0,4	0	-
09.06.2022	0,511	0	83,805	0	0	81,987	0	0	24	0	0	2	69,5	63,1	0	0,42	0,4	0	-
10.06.2022	0,48	0	86,243	0	0	84,353	0	0	24	0	0	2	69,9	64,1	0	0,42	0,4	0	-
11.06.2022	0,449	0	87,435	0	0	85,503	0	0	24	0	0	2	70,2	64,8	0	0,42	0,4	0	-
12.06.2022	0,473	0	87,65	0	0	85,729	0	0	24	0	0	2	69,9	64,3	0	0,42	0,4	0	-
13.06.2022	0,522	0	86,863	0	0	84,962	0	0	24	0	0	2	69,8	63,6	0	0,42	0,4	0	-
14.06.2022	0,523	0	84,48	0	0	82,658	0	0	24	0	0	2	69,3	62,6	0	0,42	0,4	0	-
15.06.2022	0,459	0	86,615	0	0	84,719	0	0	24	0	0	2	69,8	64,3	0	0,42	0,4	0	-
16.06.2022	0,47	0	86,325	0	0	84,43	0	0	24	0	0	2	70	64,3	0	0,42	0,4	0	-
17.06.2022	0,494	0	84,743	0	0	82,885	0	0	24	0	0	2	69,9	63,8	0	0,42	0,4	0	-
18.06.2022	0,414	0	87,148	0	0	85,232	0	0	24	0	0	2	70	65,1	0	0,42	0,4	0	-
19.06.2022	0,511	0	85,67	0	0	83,793	0	0	24	0	0	2	69,9	63,6	0	0,42	0,4	0	-
20.06.2022	0,505	0	86,153	0	0	84,264	0	0	24	0	0	2	69,9	63,8	0	0,42	0,4	0	-
21.06.2022	0,474	0	87,958	0	0	86,035	0	0	24	0	0	2	69,8	64,2	0	0,42	0,4	0	-
22.06.2022	0,469	0	86,443	0	0	84,55	0	0	24	0	0	2	69,9	64,2	0	0,42	0,4	0	-
23.06.2022	0,205	0	37,89	0	0	37,1	0	0	21,05	2,95	0	32774	67,8	44,4	0	0,35	0,35	0	-
Итого:	14,151	0	1939,305	0	0	1897,425	0	0	741,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,151																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,05

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2022	3557,495	181646,391	0	0	177186,938	0	0	45538,6	743,47	1469,17	0,53
23.06.2022	3571,644	183585,703	0	0	179084,359	0	0	46279,65	1484,52	1472,12	3,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:56:50