

#88263#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,463	0	162,118	0	0	158,542	0	0	24	0	0	2	69,8	66,8	0	0	0,39	0	-
25.05.2024	0,486	0	163,863	0	0	160,25	0	0	24	0	0	2	69,8	66,6	0	0	0,39	0	-
26.05.2024	0,471	0	163,72	0	0	160,105	0	0	24	0	0	2	69,8	66,8	0	0	0,39	0	-
27.05.2024	0,459	0	163,885	0	0	160,293	0	0	24	0	0	2	69,5	66,6	0	0	0,39	0	-
28.05.2024	0,452	0	164,575	0	0	160,944	0	0	24	0	0	2	69,8	66,9	0	0	0,39	0	-
29.05.2024	0,453	0	166,825	0	0	163,134	0	0	24	0	0	2	69,9	67	0	0	0,39	0	-
30.05.2024	0,459	0	167,545	0	0	163,844	0	0	24	0	0	2	69,8	66,9	0	0	0,39	0	-
31.05.2024	0,452	0	168,402	0	0	164,672	0	0	24	0	0	2	70	67,1	0	0	0,39	0	-
01.06.2024	0,485	0	164,605	0	0	160,957	0	0	24	0	0	2	70	66,9	0	0	0,39	0	-
02.06.2024	0,465	0	158,583	0	0	155,095	0	0	24	0	786432	2	69,8	66,7	0	0,12	0,37	0	-
03.06.2024	0,451	0	161,52	0	0	157,965	0	0	24	0	786432	2	70	67,1	0	0,31	0,24	0	-
04.06.2024	0,482	0	169,197	0	0	165,511	0	0	24	0	262144	2	69,8	66,9	0	0,5	0,24	0	-
05.06.2024	0,468	0	172,155	0	0	168,391	0	0	24	0	262144	2	69,9	67,1	0	0,5	0,24	0	-
06.06.2024	0,456	0	167,637	0	0	163,959	0	0	24	0	262144	2	70	67,3	0	0,5	0,24	0	-
07.06.2024	0,456	0	166,28	0	0	162,647	0	0	24	0	786432	2	69,9	67,1	0	0,5	0,24	0	-
08.06.2024	0,466	0	167,807	0	0	164,142	0	0	24	0	786432	2	69,8	67	0	0,5	0,7	0	-
09.06.2024	0,447	0	168,277	0	0	164,6	0	0	24	0	786432	2	69,9	67,1	0	0,5	0,64	0	-
10.06.2024	0,483	0	167,207	0	0	163,54	0	0	24	0	786432	2	70	67	0	0,5	0,5	0	-
11.06.2024	0,479	0	168,39	0	0	164,71	0	0	24	0	786432	2	69,9	66,9	0	0,5	0,5	0	-
12.06.2024	0,502	0	168,272	0	0	164,603	0	0	24	0	786432	2	69,8	66,7	0	0,5	0,5	0	-
13.06.2024	0,502	0	169,237	0	0	165,538	0	0	24	0	786432	2	69,9	66,8	0	0,5	0,5	0	-
14.06.2024	0,471	0	170,132	0	0	166,403	0	0	24	0	786432	2	70	67,1	0	0,5	0,5	0	-
15.06.2024	0,481	0	171,097	0	0	167,356	0	0	24	0	786432	2	69,9	67	0	0,5	0,5	0	-
16.06.2024	0,511	0	172,132	0	0	168,371	0	0	24	0	786432	2	69,9	66,8	0	0,5	0,5	0	-
17.06.2024	0,489	0	169,502	0	0	165,778	0	0	24	0	786432	2	70,1	67,1	0	0,5	0,5	0	-
18.06.2024	0,442	0	168,592	0	0	164,908	0	0	24	0	786432	2	69,9	67,2	0	0,5	0,5	0	-
19.06.2024	0,507	0	170,14	0	0	166,429	0	0	24	0	786432	2	69,8	66,7	0	0,5	0,5	0	-
20.06.2024	0,518	0	170,895	0	0	167,166	0	0	24	0	786432	2	69,8	66,7	0	0,5	0,5	0	-
21.06.2024	0,442	0	169,132	0	0	165,431	0	0	24	0	786432	2	69,9	67,2	0	0,5	0,5	0	-
22.06.2024	0,46	0	170,695	0	0	166,969	0	0	24	0	786432	2	69,8	67	0	0,5	0,5	0	-
23.06.2024	0,48	0	170,842	0	0	167,116	0	0	24	0	786432	2	69,8	66,9	0	0,5	0,5	0	-
Итого:	14,638	0	5193,259	0	0	5079,369	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,638																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2024	4860,358	329539,281	0	0	321513,844	0	0	62961,05	740,3	1590,72	3,7
23.06.2024	4874,999	334732,531	0	0	326593,219	0	0	63705,05	1484,3	1590,72	3,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 10:15:56