

#7139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,313	0	21,49	0	0	21,086	0	0	24	0	0	2	64,2	49,9	0	0,46	0,41	0	-
25.06.2021	0,303	0	21,467	0	0	21,067	0	0	24	0	0	2	64	50,3	0	0,46	0,42	0	-
26.06.2021	0,336	0	22,91	0	0	22,477	0	0	24	0	0	2	64,5	50,2	0	0,46	0,42	0	-
27.06.2021	0,329	0	21,862	0	0	21,446	0	0	24	0	0	2	64,7	49,9	0	0,46	0,41	0	-
28.06.2021	0,335	0	22,543	0	0	22,118	0	0	24	0	0	2	64,3	50	0	0,46	0,42	0	-
29.06.2021	0,305	0	22,087	0	0	21,674	0	0	24	0	0	2	64,1	50,8	0	0,47	0,42	0	-
30.06.2021	0,284	0	37,398	0	0	36,804	0	0	24	0	0	2	58,6	51,5	0	0,46	0,42	0	-
01.07.2021	0,299	0	32,025	0	0	31,475	0	0	24	0	0	2	61,2	50	0	0,47	0,42	0	-
02.07.2021	0,327	0	24,298	0	0	23,857	0	0	24	0	0	2	63	50	0	0,47	0,42	0	-
03.07.2021	0,266	0	21,47	0	0	21,081	0	0	24	0	786432	2	63	51,2	0	0,47	0,43	0	-
04.07.2021	0,323	0	23,415	0	0	22,985	0	0	24	0	0	2	63,5	50,1	0	0,47	0,42	0	-
05.07.2021	0,289	0	22,738	0	0	22,321	0	0	24	0	0	2	63,4	51,1	0	0,47	0,42	0	-
06.07.2021	0,325	0	23,67	0	0	23,232	0	0	24	0	0	2	63,7	50,4	0	0,47	0,42	0	-
07.07.2021	0,345	0	24,11	0	0	23,654	0	0	24	0	0	2	64,5	50,6	0	0,48	0,42	0	-
08.07.2021	0,295	0	23,027	0	0	22,597	0	0	24	0	0	2	64	51,5	0	0,48	0,42	0	-
09.07.2021	0,339	0	24,485	0	0	24,026	0	0	24	0	0	2	64,2	50,7	0	0,47	0,42	0	-
10.07.2021	0,286	0	22,81	0	0	22,385	0	0	24	0	0	2	64	51,8	0	0,47	0,42	0	-
11.07.2021	0,307	0	23,068	0	0	22,641	0	0	24	0	0	2	63,7	51	0	0,46	0,41	0	-
12.07.2021	0,307	0	22,023	0	0	21,61	0	0	24	0	0	2	64,1	50,5	0	0,46	0,41	0	-
13.07.2021	0,293	0	21,865	0	0	21,457	0	0	24	0	0	2	64	50,9	0	0,46	0,41	0	-
Итого:	6,206	0	478,761	0	0	469,993	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,206																		

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	2894,116	126203,727	0	0	123112,141	0	0	37543,42	768	1448,35	0
13.07.2021	2900,32	126682,484	0	0	123582,133	0	0	38023,42	1248	1448,35	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:34:08