

#7122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,454	0	73,055	0	0	71,464	0	0	24	0	0	2	69,6	63,3	0	0,42	0,4	0	-
25.06.2022	0,447	0	79,43	0	0	77,689	0	0	24	0	0	2	69,9	64,1	0	0,43	0,41	0	-
26.06.2022	0,417	0	79,98	0	0	78,244	0	0	24	0	0	2	69,5	64,1	0	0,43	0,41	0	-
27.06.2022	0,451	0	67,4	0	0	65,978	0	0	24	0	0	2	68,4	60,9	0	0,41	0,39	0	-
28.06.2022	0,437	0	89,378	0	0	87,456	0	0	24	0	0	2	69,2	64,1	0	0,43	0,41	0	-
29.06.2022	0,369	0	83,623	0	0	81,821	0	0	24	0	0	2	69,2	64,5	0	0,43	0,41	0	-
30.06.2022	0,399	0	77,44	0	0	75,784	0	0	24	0	0	2	68,9	63,6	0	0,43	0,41	0	-
01.07.2022	0,368	0	79,335	0	0	77,64	0	0	24	0	0	2	68,9	64,1	0	0,43	0,41	0	-
02.07.2022	0,37	0	80,085	0	0	78,379	0	0	24	0	0	2	68,8	64	0	0,43	0,41	0	-
03.07.2022	0,387	0	80,568	0	0	78,841	0	0	24	0	0	2	69	64	0	0,43	0,41	0	-
04.07.2022	0,43	0	79,12	0	0	77,426	0	0	24	0	0	2	69	63,4	0	0,43	0,41	0	-
05.07.2022	0,359	0	80,673	0	0	78,942	0	0	24	0	0	2	69,1	64,4	0	0,43	0,41	0	-
06.07.2022	0,42	0	84,028	0	0	82,234	0	0	23,98	0,02	0	32774	68,9	63,7	0	0,43	0,41	0	-
07.07.2022	0,408	0	80,28	0	0	78,587	0	0	24	0	0	2	68,4	63	0	0,43	0,41	0	-
08.07.2022	0,397	0	76,1	0	0	74,531	0	0	24	0	0	2	67,5	62,1	0	0,43	0,41	0	-
09.07.2022	0,404	0	76,325	0	0	74,767	0	0	24	0	0	2	67,2	61,7	0	0,42	0,41	0	-
10.07.2022	0,409	0	74,835	0	0	73,315	0	0	24	0	0	2	67	61,3	0	0,43	0,41	0	-
11.07.2022	0,176	0	34,263	0	0	33,607	0	0	22,95	1,05	0	32774	64,7	43,3	0	0,26	0,26	0	-
12.07.2022	0,417	0	76,375	0	0	74,826	0	0	24	0	0	2	66,9	61,3	0	0,43	0,41	0	-
13.07.2022	0,408	0	78,888	0	0	77,266	0	0	24	0	0	2	67,4	62	0	0,43	0,42	0	-
14.07.2022	0,415	0	79,115	0	0	77,502	0	0	24	0	0	2	67,1	61,7	0	0,43	0,42	0	-
15.07.2022	0,417	0	78,633	0	0	77,041	0	0	24	0	0	2	66,9	61,4	0	0,43	0,42	0	-
16.07.2022	0,422	0	77,645	0	0	76,066	0	0	24	0	0	2	67	61,4	0	0,43	0,42	0	-
17.07.2022	0,45	0	78,538	0	0	76,932	0	0	24	0	0	2	67,2	61,3	0	0,43	0,42	0	-
18.07.2022	0,44	0	76,808	0	0	75,255	0	0	24	0	0	2	66,8	60,8	0	0,43	0,42	0	-
19.07.2022	0,427	0	77,693	0	0	76,108	0	0	24	0	0	2	67,2	61,4	0	0,43	0,42	0	-
20.07.2022	0,447	0	79,13	0	0	77,521	0	0	24	0	0	2	67	61,2	0	0,43	0,42	0	-
21.07.2022	0,354	0	82,26	0	0	80,577	0	0	24	0	0	2	67,2	62,8	0	0,43	0,42	0	-
22.07.2022	0,403	0	82,143	0	0	80,466	0	0	24	0	0	2	67,2	62,1	0	0,43	0,42	0	-
23.07.2022	0,381	0	82,443	0	0	80,78	0	0	24	0	0	2	66,7	61,9	0	0,43	0,42	0	-
Итого:	12,083	0	2325,589	0	0	2277,045	0	0	718,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,083																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2022	3571,644	183585,703	0	0	179084,359	0	0	46279,65	765,05	1472,12	2,95
23.07.2022	3583,729	185911,297	0	0	181361,406	0	0	46998,58	1483,98	1473,18	4,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:27:42