

#142233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,448	0	133,968	0	0	130,989	0	0	24	0	0	2	70,5	67	0	0,5	0,41	0	-
25.06.2025	0,496	0	135,953	0	0	132,871	0	0	24	0	0	2	71,2	67,5	0	0,5	0,41	0	-
26.06.2025	0,516	0	135,186	0	0	132,148	0	0	24	0	0	2	70,9	67	0	0,5	0,41	0	-
27.06.2025	0,49	0	138,171	0	0	135,055	0	0	24	0	0	2	71	67,4	0	0,5	0,41	0	-
28.06.2025	0,506	0	136,768	0	0	133,704	0	0	24	0	0	2	70,8	67	0	0,5	0,41	0	-
29.06.2025	0,53	0	137,556	0	0	134,47	0	0	24	0	0	2	70,8	66,9	0	0,5	0,41	0	-
30.06.2025	0,487	0	136,121	0	0	133,078	0	0	24	0	0	2	70,7	67	0	0,5	0,41	0	-
01.07.2025	0,482	0	138,971	0	0	135,892	0	0	24	0	0	2	70,3	66,7	0	0,5	0,41	0	-
02.07.2025	0,498	0	135,643	0	0	132,693	0	0	24	0	0	2	69,7	65,9	0	0,49	0,41	0	-
03.07.2025	0,469	0	133,736	0	0	130,821	0	0	24	0	0	2	69,7	66,1	0	0,49	0,41	0	-
04.07.2025	0,452	0	131,071	0	0	128,228	0	0	24	0	0	2	69,6	66	0	0,49	0,41	0	-
05.07.2025	0,427	0	133,481	0	0	130,567	0	0	24	0	0	2	69,8	66,5	0	0,49	0,41	0	-
06.07.2025	0,464	0	133,186	0	0	130,282	0	0	24	0	0	2	69,8	66,2	0	0,49	0,41	0	-
07.07.2025	0,523	0	136,296	0	0	133,299	0	0	24	0	0	2	70,1	66,1	0	0,49	0,41	0	-
08.07.2025	0,445	0	135,173	0	0	132,215	0	0	24	0	0	2	69,9	66,5	0	0,49	0,41	0	-
09.07.2025	0,439	0	133,306	0	0	130,389	0	0	24	0	0	2	69,9	66,5	0	0,49	0,41	0	-
10.07.2025	0,491	0	133,973	0	0	131,056	0	0	24	0	0	2	69,7	65,9	0	0,49	0,41	0	-
11.07.2025	0,515	0	136,026	0	0	133,029	0	0	24	0	0	2	70,2	66,2	0	0,49	0,41	0	-
12.07.2025	0,468	0	141,213	0	0	138,125	0	0	24	0	0	2	69,9	66,5	0	0,49	0,4	0	-
13.07.2025	0,502	0	140,688	0	0	137,612	0	0	24	0	0	2	69,9	66,2	0	0,49	0,41	0	-
14.07.2025	0,438	0	138,798	0	0	135,76	0	0	24	0	0	2	69,9	66,6	0	0,49	0,41	0	-
15.07.2025	0,478	0	139,663	0	0	136,589	0	0	24	0	0	2	70,1	66,6	0	0,49	0,4	0	-
16.07.2025	0,416	0	141,421	0	0	138,304	0	0	24	0	0	2	70,2	67,1	0	0,49	0,4	0	-
17.07.2025	0,457	0	138,251	0	0	135,245	0	0	24	0	0	2	69,6	66,2	0	0,49	0,41	0	-
18.07.2025	0,471	0	133,161	0	0	130,263	0	0	24	0	0	2	69,7	66	0	0,49	0,41	0	-
19.07.2025	0,465	0	138,878	0	0	135,824	0	0	24	0	0	2	70,1	66,7	0	0,49	0,41	0	-
20.07.2025	0,446	0	137,753	0	0	134,755	0	0	24	0	0	2	69,7	66,3	0	0,49	0,41	0	-
21.07.2025	0,435	0	135,786	0	0	132,804	0	0	24	0	0	2	70	66,7	0	0,49	0,41	0	-
22.07.2025	0,387	0	121,091	0	0	118,439	0	0	24	0	786432	2	69,9	66,5	0	0,49	0,42	0	-
23.07.2025	0,451	0	141,681	0	0	138,56	0	0	24	0	786432	2	70,2	66,9	0	0,49	0,4	0	-
Итого:	14,092	0	4082,969	0	0	3993,066	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,092																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	5789,929	424223	0	0	414000,781	0	0	71914,17	758,97	2141,6	9,03
23.07.2025	5804,021	428305,969	0	0	417993,844	0	0	72634,17	1478,97	2141,6	9,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2025 12:01:26