

# #7142#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7471  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4189  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,392    | 0         | 60,553   | 0       | 0       | 59,337   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,5   | 59,7   | 0      | 0,43    | 0,39    | 0       | -           |
| 25.08.2021 | 0,376    | 0         | 61,578   | 0       | 0       | 60,346   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,4   | 60     | 0      | 0,43    | 0,39    | 0       | -           |
| 26.08.2021 | 0,368    | 0         | 59,228   | 0       | 0       | 58,066   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,7   | 59     | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 27.08.2021 | 0,371    | 0         | 54,045   | 0       | 0       | 52,976   | 0      | 0      | 23,13    | 0,87    | 0      | 32774  | 66     | 58,1   | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 28.08.2021 | 0,418    | 0         | 56,333   | 0       | 0       | 55,226   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,7   | 58     | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 29.08.2021 | 0,387    | 0         | 59,238   | 0       | 0       | 58,067   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66     | 59,2   | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 30.08.2021 | 0,378    | 0         | 58,745   | 0       | 0       | 57,574   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,3   | 59,5   | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 31.08.2021 | 0,397    | 0         | 54,18    | 0       | 0       | 53,113   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,8   | 57,9   | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 01.09.2021 | 0,401    | 0         | 54,078   | 0       | 0       | 53,001   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,2   | 58,4   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 02.09.2021 | 0,409    | 0         | 51,373   | 0       | 0       | 50,358   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,9   | 57,6   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 03.09.2021 | 0,388    | 0         | 51,19    | 0       | 0       | 50,174   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,2   | 58     | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 04.09.2021 | 0,375    | 0         | 51,58    | 0       | 0       | 50,56    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66     | 58,3   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 05.09.2021 | 0,435    | 0         | 51,205   | 0       | 0       | 50,191   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,1   | 57,1   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 06.09.2021 | 0,404    | 0         | 49,553   | 0       | 0       | 48,59    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,3   | 56,7   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 07.09.2021 | 0,372    | 0         | 50,99    | 0       | 0       | 49,981   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66     | 58,2   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 08.09.2021 | 0,384    | 0         | 51,043   | 0       | 0       | 50,042   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,7   | 57,8   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 09.09.2021 | 0,42     | 0         | 52,508   | 0       | 0       | 51,468   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66     | 57,6   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 10.09.2021 | 0,358    | 0         | 52,568   | 0       | 0       | 51,531   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,9   | 58,8   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 11.09.2021 | 0,361    | 0         | 53,293   | 0       | 0       | 52,237   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66,1   | 59     | 0      | 0,43    | 0,4     | 0       | -           |
| 12.09.2021 | 0,373    | 0         | 51,94    | 0       | 0       | 50,928   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,5   | 57,9   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 13.09.2021 | 0,364    | 0         | 52,015   | 0       | 0       | 50,986   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 66     | 58,7   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 14.09.2021 | 0,383    | 0         | 49,853   | 0       | 0       | 48,882   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,4   | 57,4   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 15.09.2021 | 0,392    | 0         | 50,11    | 0       | 0       | 49,135   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,4   | 57,2   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 16.09.2021 | 0,398    | 0         | 45,153   | 0       | 0       | 44,301   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 64,3   | 55     | 0      | 0,42    | 0,39    | 0       | -           |
| 17.09.2021 | 0,392    | 0         | 44,365   | 0       | 0       | 43,492   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,8   | 56,1   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 18.09.2021 | 0,458    | 0         | 41,333   | 0       | 0       | 40,53    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,3   | 53,5   | 0      | 0,41    | 0,4     | 0       | -           |
| 19.09.2021 | 0,463    | 0         | 41,933   | 0       | 0       | 41,115   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,5   | 53,7   | 0      | 0,41    | 0,4     | 0       | -           |
| 20.09.2021 | 0,428    | 0         | 41,185   | 0       | 0       | 40,386   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,3   | 54,4   | 0      | 0,41    | 0,4     | 0       | -           |
| 21.09.2021 | 0,429    | 0         | 43,573   | 0       | 0       | 42,718   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,7   | 55,4   | 0      | 0,41    | 0,39    | 0       | -           |
| 22.09.2021 | 0,429    | 0         | 44,213   | 0       | 0       | 43,349   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,6   | 55,1   | 0      | 0,42    | 0,4     | 0       | -           |
| 23.09.2021 | 0,451    | 0         | 43,003   | 0       | 0       | 42,164   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 65,5   | 54,5   | 0      | 0,41    | 0,4     | 0       | -           |
| Итого:     | 12,354   | 0         | 1581,957 | 0       | 0       | 1550,824 | 0      | 0      | 743,13   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 12,354   |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,13

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч  | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2021 | 2909,419 | 128087,859 | 0      | 0      | 124960,266 | 0     | 0     | 38990,73 | 751,32   | 1465,03 | 16,68   |
| 23.09.2021 | 2921,771 | 129669,812 | 0      | 0      | 126511,094 | 0     | 0     | 39733,87 | 1494,45  | 1465,9  | 17,55   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:13:28