

#34712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,389	0	115,493	0	0	112,944	0	0	24	0	0	2	69,8	66,2	0	0,01	0,4	0	-
25.08.2023	0,358	0	112,65	0	0	110,184	0	0	24	0	0	2	69,5	66,2	0	0,01	0,4	0	-
26.08.2023	0,366	0	104,313	0	0	101,995	0	0	24	0	786432	2	70,1	66,7	0	0,06	0,42	0	-
27.08.2023	0,402	0	115,623	0	0	113,029	0	0	24	0	0	2	70,4	66,8	0	0,01	0,4	0	-
28.08.2023	0,395	0	114,65	0	0	112,086	0	0	24	0	0	2	70,3	66,7	0	0,01	0,4	0	-
29.08.2023	0,383	0	114,553	0	0	112,015	0	0	24	0	0	2	70	66,4	0	0,01	0,41	0	-
30.08.2023	0,359	0	113,86	0	0	111,415	0	0	24	0	0	2	68,7	65,3	0	0,01	0,41	0	-
31.08.2023	0,362	0	112,865	0	0	110,397	0	0	24	0	0	2	69,4	66,1	0	0,01	0,41	0	-
01.09.2023	0,376	0	113,078	0	0	110,576	0	0	24	0	0	2	69,9	66,4	0	0,01	0,41	0	-
02.09.2023	0,389	0	115,015	0	0	112,49	0	0	24	0	0	2	69,6	66,1	0	0,01	0,41	0	-
03.09.2023	0,416	0	115,733	0	0	113,191	0	0	24	0	0	2	69,6	65,8	0	0,01	0,41	0	-
04.09.2023	0,445	0	116	0	0	113,44	0	0	24	0	0	2	69,8	65,8	0	0,01	0,41	0	-
05.09.2023	0,361	0	116,773	0	0	114,202	0	0	24	0	0	2	69,7	66,4	0	0,01	0,41	0	-
06.09.2023	0,357	0	118,748	0	0	116,121	0	0	24	0	0	2	69,9	66,7	0	0,01	0,41	0	-
07.09.2023	0,38	0	113,143	0	0	110,643	0	0	24	0	0	2	69,9	66,3	0	0,01	0,41	0	-
08.09.2023	0,382	0	110,745	0	0	108,303	0	0	24	0	0	2	69,8	66,2	0	0,01	0,41	0	-
09.09.2023	0,4	0	113,29	0	0	110,787	0	0	24	0	0	2	69,9	66,1	0	0,01	0,41	0	-
10.09.2023	0,371	0	111,56	0	0	109,112	0	0	24	0	0	2	69,6	66,1	0	0,01	0,41	0	-
11.09.2023	0,413	0	113,048	0	0	110,547	0	0	24	0	0	2	69,9	66	0	0,01	0,41	0	-
12.09.2023	0,379	0	109,575	0	0	107,203	0	0	24	0	0	2	69	65,2	0	0,01	0,41	0	-
13.09.2023	0,394	0	116,84	0	0	114,253	0	0	24	0	0	2	70	66,4	0	0,01	0,41	0	-
14.09.2023	0,379	0	112,695	0	0	110,209	0	0	24	0	0	2	69,8	66,2	0	0,01	0,4	0	-
15.09.2023	0,345	0	110,615	0	0	108,18	0	0	24	0	0	2	69,7	66,4	0	0,01	0,4	0	-
16.09.2023	0,393	0	111,518	0	0	109,063	0	0	24	0	0	2	69,7	66	0	0,01	0,4	0	-
17.09.2023	0,419	0	111,16	0	0	108,705	0	0	24	0	0	2	69,8	65,9	0	0,01	0,4	0	-
18.09.2023	0,413	0	111,613	0	0	109,154	0	0	24	0	0	2	69,7	65,8	0	0,01	0,4	0	-
19.09.2023	0,358	0	113,433	0	0	110,932	0	0	24	0	0	2	69,8	66,4	0	0,01	0,4	0	-
20.09.2023	0,36	0	112,915	0	0	110,433	0	0	24	0	0	2	69,6	66,3	0	0,01	0,4	0	-
21.09.2023	0,4	0	113,938	0	0	111,423	0	0	24	0	0	2	69,8	66,1	0	0,01	0,4	0	-
22.09.2023	0,372	0	115,148	0	0	112,609	0	0	24	0	0	2	69,8	66,3	0	0,01	0,4	0	-
23.09.2023	0,407	0	114,028	0	0	111,507	0	0	24	0	0	2	69,9	66,1	0	0,01	0,4	0	-
Итого:	11,923	0	3514,618	0	0	3437,148	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,923																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2023	4235,975	259626,984	0	0	253298,938	0	0	56399,92	731,6	1575,85	36,4
23.09.2023	4247,899	263141,594	0	0	256736,094	0	0	57143,92	1475,6	1575,85	36,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:03:24