

#148543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 11-17, Калининград

4402

7471

ВКТ-9

4189

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,003	0	0,515	0	0	0,509	0	0	4,95	19,05	0	32774	51,5	29,2	0	0,41	0,38	0	-
25.08.2025	0,001	0	1,42	0	0	1,419	0	0	14,47	9,53	536576	33286	13,6	9,8	0	0,41	0,47	0	-
26.08.2025	0,187	0	33,563	0	0	33,389	0	0	21,38	2,62	0	32774	33,5	24,2	0	0,44	0,23	0	-
27.08.2025	0,735	0	101,573	0	0	99,773	0	0	24	0	524288	2	61,6	52,5	0	0,48	0,29	0	-
28.08.2025	0,72	0	120,67	0	0	118,134	0	0	24	0	524288	2	68,3	62,2	0	0,49	0,5	0	-
29.08.2025	0,628	0	129,363	0	0	126,597	0	0	24	0	524288	2	69	64	0	0,49	0,5	0	-
30.08.2025	0,565	0	130,283	0	0	127,558	0	0	24	0	524288	2	68,1	63,7	0	0,49	0,5	0	-
31.08.2025	0,41	0	111,516	0	0	109,177	0	0	24	0	786432	2	68,2	64,2	0	0,49	0,5	0	-
01.09.2025	0,499	0	127,103	0	0	124,43	0	0	24	0	524288	2	68,4	64,3	0	0,49	0,5	0	-
02.09.2025	0,452	0	127,106	0	0	124,426	0	0	24	0	524288	2	68,4	64,8	0	0,49	0,5	0	-
03.09.2025	0,471	0	125,423	0	0	122,807	0	0	24	0	524288	2	68	64,2	0	0,49	0,5	0	-
04.09.2025	0,445	0	108,71	0	0	106,429	0	0	24	0	524288	2	68,3	63,8	0	0,49	0,5	0	-
05.09.2025	0,448	0	109,108	0	0	106,756	0	0	24	0	524288	2	69,3	65,1	0	0,5	0,5	0	-
06.09.2025	0,471	0	110,02	0	0	107,65	0	0	24	0	524288	2	69,3	64,9	0	0,5	0,5	0	-
07.09.2025	0,442	0	109,225	0	0	106,887	0	0	24	0	524288	2	69	64,9	0	0,5	0,5	0	-
08.09.2025	0,485	0	130,731	0	0	127,922	0	0	24	0	524288	2	69,2	65,4	0	0,5	0,5	0	-
09.09.2025	0,471	0	108,3	0	0	105,969	0	0	24	0	524288	2	69,3	64,8	0	0,5	0,5	0	-
10.09.2025	0,474	0	107,368	0	0	105,052	0	0	24	0	524288	2	69,3	64,8	0	0,5	0,5	0	-
11.09.2025	0,441	0	107,293	0	0	105,009	0	0	24	0	524288	2	68,8	64,6	0	0,5	0,5	0	-
12.09.2025	0,48	0	107,093	0	0	104,788	0	0	24	0	524288	2	69,2	64,6	0	0,5	0,5	0	-
13.09.2025	0,483	0	109,638	0	0	107,279	0	0	24	0	524288	2	69,2	64,7	0	0,5	0,5	0	-
14.09.2025	0,481	0	108,893	0	0	106,559	0	0	24	0	524288	2	69,1	64,5	0	0,5	0,5	0	-
15.09.2025	0,472	0	97,525	0	0	95,431	0	0	24	0	524288	2	69,2	64	0	0,5	0,5	0	-
16.09.2025	0,486	0	78,445	0	0	76,758	0	0	24	0	524288	2	69,2	62,6	0	0,5	0,5	0	-
17.09.2025	0,434	0	78,458	0	0	76,769	0	0	24	0	524288	2	69,2	63,5	0	0,5	0,5	0	-
18.09.2025	0,421	0	104,593	0	0	102,297	0	0	24	0	524288	2	70	65,9	0	0,5	0,5	0	-
19.09.2025	0,44	0	117,313	0	0	114,736	0	0	24	0	524288	2	70	66,2	0	0,5	0,5	0	-
20.09.2025	0,494	0	134,911	0	0	131,96	0	0	24	0	524288	2	69,9	66,1	0	0,51	0,5	0	-
21.09.2025	0,473	0	136,188	0	0	133,196	0	0	24	0	524288	2	70,1	66,5	0	0,51	0,5	0	-
22.09.2025	0,472	0	135,621	0	0	132,646	0	0	24	0	524288	2	70	66,4	0	0,51	0,5	0	-
23.09.2025	0,473	0	133,693	0	0	130,779	0	0	24	0	524288	2	69,8	66,1	0	0,51	0,5	0	-
Итого:	13,957	0	3241,661	0	0	3173,091	0	0	712,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,957																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч712,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	5812,632	431579,5	0	0	421195,344	0	0	73325,03	714,87	2194,73	53,13
23.09.2025	5826,591	434821,156	0	0	424368,438	0	0	74037,83	1427,67	2225,93	84,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 15:46:18