

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.10.23 г. по 23.11.23 г.

Адрес: Подключен к абоненту № Галицкого, 11-17

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчётчика: 00004189
Ввод № 1 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы: ЖЭУ №7
М сет. воды= т.сут
Мгвс= т.сут
Тхв= 9,00 °С

Пределы измерений:
Ду под= мм G под max= 72,00 м3/ч G под min= 0,19 м3/ч ВИ под= 2,5 л/имп
Ду обр= мм G обр max= 0,00 м3/ч G обр min= 0,00 м3/ч ВИ под= 1 л/имп
Ду подп= мм G подп max= 0,00 м3/ч G подп min= 0,00 м3/ч ВИ подп= 1 л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3								Температура теплоносителя, °С, среднезвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС	
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубопровод t1	Обратный трубопровод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	подающий P1	обратный P2	третий/подпитка P3(n)	Траб		Тн/р
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
23.10.23	2.37	---	275.38	281.62	---	---			0.00	---	---	69.97	61.08	8.89	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
24.10.23	1.66	---	190.82	195.09	---	---			0.00	---	---	69.47	60.74	8.73	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
25.10.23	1.66	---	188.60	192.86	---	---			0.00	---	---	69.88	61.01	8.87	---	0.01	0.26	---	24.00	0.00	
26.10.23	2.43	---	233.19	238.51	---	---			0.00	---	---	70.24	59.98	10.26	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
27.10.23	3.15	---	279.71	286.38	---	---			0.00	---	---	71.88	60.55	11.33	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
28.10.23	3.16	---	279.83	286.58	---	---			0.00	---	---	72.36	61.01	11.35	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
29.10.23	3.10	---	276.31	282.85	---	---			0.00	---	---	71.60	60.35	11.25	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
30.10.23	2.36	---	278.04	284.33	---	---			0.00	---	---	69.90	61.36	8.54	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
31.10.23	1.92	---	276.21	282.49	---	---			0.00	---	---	70.10	63.11	6.99	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
01.11.23	2.11	---	276.53	282.75	---	---			0.00	---	---	69.71	62.04	7.67	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
02.11.23	2.17	---	283.32	289.81	---	---			0.00	---	---	70.38	62.67	7.71	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
03.11.23	1.97	---	275.61	281.82	---	---			0.00	---	---	69.75	62.54	7.21	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
04.11.23	2.04	---	272.93	279.04	---	---			0.00	---	---	69.50	61.96	7.54	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
05.11.23	2.28	---	281.92	288.25	---	---			0.00	---	---	69.61	61.50	8.11	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
06.11.23	2.07	---	274.36	280.58	---	---			0.00	---	---	70.03	62.42	7.61	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
07.11.23	2.02	---	273.72	279.90	---	---			0.00	---	---	69.81	62.39	7.42	---	0.01	0.27	---	24.00	0.00	
08.11.23	2.06	---	274.55	280.75	---	---			0.00	---	---	69.88	62.30	7.58	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
09.11.23	2.04	---	276.74	282.96	---	---			0.00	---	---	69.67	62.25	7.42	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
10.11.23	2.09	---	276.35	282.61	---	---			0.00	---	---	69.96	62.36	7.60	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
11.11.23	2.14	---	277.22	283.45	---	---			0.00	---	---	69.68	61.90	7.78	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
12.11.23	2.20	---	276.84	283.08	---	---			0.00	---	---	69.75	61.76	7.99	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
13.11.23	2.41	---	284.32	290.73	---	---			0.00	---	---	69.76	61.23	8.53	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
14.11.23	2.91	---	303.82	310.88	---	---			0.00	---	---	70.95	61.33	9.62	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
15.11.23	2.89	---	304.43	311.68	---	---			0.00	---	---	71.81	62.26	9.55	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
16.11.23	3.18	---	302.95	310.63	---	---			0.00	---	---	74.32	63.76	10.56	---	0.01	0.28	---	24.00	0.00	
17.11.23	3.50	---	309.59	318.00	---	---			0.00	---	---	77.16	65.79	11.37	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
18.11.23	3.32	---	306.73	315.15	---	---			0.00	---	---	77.66	66.78	10.88	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
19.11.23	3.42	---	306.62	315.06	---	---			0.00	---	---	77.78	66.60	11.18	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
20.11.23	3.52	---	306.93	315.42	---	---			0.00	---	---	77.99	66.48	11.51	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
21.11.23	4.02	---	313.75	322.85	---	---			0.00	---	---	80.14	67.30	12.84	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
22.11.23	3.64	---	306.77	315.61	---	---			0.00	---	---	79.80	67.90	11.90	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	
23.11.23	3.11	---	298.78	306.55	---	---			0.00	---	---	75.36	64.88	10.48	---	0.01	0.29	---	24.00	0.00	

Итого	82.91	---	8942.84	9158.28	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---							768.00	0.00	
Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тош																				
Время отчетного периода Т, ч																				
Время работы теплосчетчика																				
768.00 = 768.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00																				
Показания интеграторов																		На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал																		4285.46	4368.37	82.91
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал																		---	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т																		263312.94	272255.78	8942.84
Масса в обратном трубопроводе, т																		---	---	---
Масса (объем) подпитки, т																		---	---	---
Время нормальной работы Траб, ч																		57838.43	58606.43	768.00
Время неработы Tmax + Tmin + Tdt + Тош, ч																		1577.33	1577.33	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

