

#7110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7463
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4238
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,426	0	136,233	0	0	133,256	0	0	24	0	0	2	69,8	66,6	0	0,42	0,32	0	-
25.04.2023	0,446	0	128,378	0	0	125,541	0	0	24	0	0	2	70,2	66,6	0	0,41	0,33	0	-
26.04.2023	0,427	0	121,328	0	0	118,631	0	0	24	0	0	2	70,4	66,7	0	0,4	0,33	0	-
27.04.2023	0,414	0	117,945	0	0	115,328	0	0	24	0	0	2	70,4	66,8	0	0,4	0,33	0	-
28.04.2023	0,513	0	119,613	0	0	116,943	0	0	24	0	0	2	70,6	66,2	0	0,4	0,33	0	-
29.04.2023	0,421	0	120,69	0	0	118,007	0	0	24	0	0	2	70,4	66,9	0	0,4	0,33	0	-
30.04.2023	0,449	0	120,588	0	0	117,894	0	0	24	0	0	2	70,6	66,8	0	0,4	0,33	0	-
01.05.2023	0,397	0	120,408	0	0	117,723	0	0	24	0	0	2	70,5	67,2	0	0,4	0,33	0	-
02.05.2023	0,431	0	120,685	0	0	117,987	0	0	24	0	0	2	70,6	67	0	0,4	0,33	0	-
03.05.2023	0,442	0	126,036	0	0	123,245	0	0	24	0	0	2	70,3	66,7	0	0,4	0,32	0	-
04.05.2023	0,417	0	135,416	0	0	132,409	0	0	24	0	0	2	70,4	67,1	0	0,41	0,32	0	-
05.05.2023	0,415	0	136,238	0	0	133,223	0	0	24	0	0	2	70,3	67,2	0	0,41	0,32	0	-
06.05.2023	0,443	0	137,051	0	0	134,007	0	0	24	0	0	2	70,4	67,1	0	0,42	0,32	0	-
07.05.2023	0,382	0	138,111	0	0	135,045	0	0	24	0	0	2	70,4	67,6	0	0,42	0,32	0	-
08.05.2023	0,36	0	139,316	0	0	136,222	0	0	24	0	0	2	70,4	67,8	0	0,42	0,32	0	-
09.05.2023	0,412	0	140,753	0	0	137,637	0	0	24	0	0	2	70,3	67,3	0	0,42	0,32	0	-
10.05.2023	0,397	0	128,253	0	0	125,393	0	0	24	0	0	2	70,6	67,3	0	0,41	0,33	0	-
11.05.2023	0,377	0	119,61	0	0	116,952	0	0	24	0	0	2	70,4	67,2	0	0,41	0,33	0	-
12.05.2023	0,421	0	120,273	0	0	117,582	0	0	24	0	0	2	70,7	67,1	0	0,4	0,33	0	-
13.05.2023	0,407	0	121,128	0	0	118,438	0	0	24	0	0	2	70,4	67	0	0,41	0,33	0	-
14.05.2023	0,374	0	121,585	0	0	118,86	0	0	24	0	0	2	70,7	67,6	0	0,41	0,33	0	-
15.05.2023	0,403	0	116,843	0	0	114,239	0	0	23,83	0,17	0	32774	70,5	66,9	0	0,4	0,33	0	-
16.05.2023	0,425	0	123,563	0	0	120,788	0	0	24	0	0	2	70,8	67,3	0	0,41	0,33	0	-
17.05.2023	0,404	0	123,645	0	0	120,886	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,41	0,34	0	-
18.05.2023	0,407	0	124,59	0	0	121,803	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,41	0,33	0	-
19.05.2023	0,387	0	125,24	0	0	122,447	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,41	0,33	0	-
20.05.2023	0,376	0	125,946	0	0	123,114	0	0	24	0	0	2	70,9	67,8	0	0,41	0,33	0	-
21.05.2023	0,352	0	126,011	0	0	123,201	0	0	24	0	0	2	70,6	67,7	0	0,41	0,33	0	-
22.05.2023	0,409	0	126,278	0	0	123,444	0	0	24	0	0	2	70,8	67,5	0	0,42	0,33	0	-
23.05.2023	0,357	0	126,278	0	0	123,457	0	0	24	0	0	2	70,6	67,7	0	0,41	0,33	0	-
Итого:	12,291	0	3788,032	0	0	3703,702	0	0	719,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,291																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,83

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2023	3304,356	331637,031	0	0	323801,938	0	0	52001,43	763,57	2852,4	4,45
23.05.2023	3316,646	335425,062	0	0	327505,625	0	0	52721,27	1483,4	2852,57	4,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 8:01:12