

#133783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
4402
7463
ВКТ-9
4238
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,348	0	104,003	0	0	101,597	0	0	24	0	0	2	72	68,6	0	0,41	0,35	0	-
25.05.2025	0,372	0	104,478	0	0	102,071	0	0	24	0	0	2	71,8	68,1	0	0,41	0,35	0	-
26.05.2025	0,407	0	102,725	0	0	100,361	0	0	24	0	0	2	71,8	67,7	0	0,41	0,35	0	-
27.05.2025	0,33	0	107,74	0	0	105,273	0	0	24	0	0	2	71,6	68,5	0	0,42	0,36	0	-
28.05.2025	0,346	0	114,663	0	0	111,977	0	0	24	0	0	2	72,5	69,4	0	0,44	0,36	0	-
29.05.2025	0,341	0	110,783	0	0	108,185	0	0	23,73	0,27	1	32774	72,5	68,6	0	0,42	0,34	0	-
30.05.2025	0,402	0	129,913	0	0	126,886	0	0	24	0	0	2	72,3	69,1	0	0,45	0,35	0	-
31.05.2025	0,375	0	117,185	0	0	114,65	0	0	23,83	0,17	0	32774	69,3	66	0	0,44	0,36	0	-
01.06.2025	0,327	0	121,873	0	0	119,076	0	0	24	0	0	2	71,7	68,9	0	0,44	0,36	0	-
02.06.2025	0,344	0	122,265	0	0	119,446	0	0	24	0	0	2	71,9	69	0	0,44	0,36	0	-
03.06.2025	0,339	0	122,205	0	0	119,419	0	0	24	0	0	2	71,4	68,6	0	0,44	0,36	0	-
04.06.2025	0,338	0	126,266	0	0	123,379	0	0	24	0	0	2	71,5	68,8	0	0,44	0,36	0	-
05.06.2025	0,369	0	123,545	0	0	120,698	0	0	24	0	0	2	71,8	68,8	0	0,44	0,36	0	-
06.06.2025	0,321	0	124,485	0	0	121,619	0	0	24	0	0	2	71,8	69,2	0	0,44	0,36	0	-
07.06.2025	0,34	0	125,623	0	0	122,727	0	0	24	0	0	2	71,8	69,1	0	0,44	0,36	0	-
08.06.2025	0,369	0	124,713	0	0	121,868	0	0	24	0	0	2	71,4	68,4	0	0,44	0,36	0	-
09.06.2025	0,29	0	122,92	0	0	120,105	0	0	24	0	0	2	71,6	69,2	0	0,44	0,36	0	-
10.06.2025	0,346	0	123,838	0	0	121,031	0	0	24	0	0	2	71,2	68,3	0	0,44	0,36	0	-
11.06.2025	0,323	0	120,97	0	0	118,236	0	0	24	0	0	2	71,1	68,4	0	0,44	0,36	0	-
12.06.2025	0,328	0	120,12	0	0	117,391	0	0	24	0	0	2	71,3	68,5	0	0,44	0,36	0	-
13.06.2025	0,347	0	120,733	0	0	117,964	0	0	24	0	0	2	71,6	68,7	0	0,44	0,36	0	-
14.06.2025	0,345	0	123,055	0	0	120,251	0	0	24	0	0	2	71,4	68,6	0	0,45	0,37	0	-
15.06.2025	0,322	0	121,825	0	0	119,058	0	0	24	0	0	2	71,3	68,6	0	0,45	0,37	0	-
16.06.2025	0,351	0	122,71	0	0	119,945	0	0	24	0	0	2	71	68,1	0	0,45	0,37	0	-
17.06.2025	0,346	0	122,928	0	0	120,132	0	0	24	0	0	2	71,3	68,5	0	0,45	0,37	0	-
18.06.2025	0,364	0	121,368	0	0	118,618	0	0	24	0	0	2	71,2	68,1	0	0,45	0,37	0	-
19.06.2025	0,308	0	112,093	0	0	109,69	0	0	24	0	0	2	69	66	0	0,44	0,37	0	-
20.06.2025	0,321	0	114,785	0	0	112,154	0	0	24	0	0	2	71,6	68,8	0	0,45	0,37	0	-
21.06.2025	0,309	0	116,65	0	0	113,942	0	0	24	0	0	2	72,1	69,4	0	0,45	0,37	0	-
22.06.2025	0,337	0	115,568	0	0	112,899	0	0	24	0	0	2	71,9	68,9	0	0,45	0,37	0	-
23.06.2025	0,323	0	115,263	0	0	112,602	0	0	24	0	0	2	71,9	69	0	0,45	0,37	0	-
Итого:	10,628	0	3677,291	0	0	3593,25	0	0	743,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,628																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,56

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	1000,265	118644,844	0	0	115818,523	0	0	12640,97	742,35	1148,13	1,68
23.06.2025	1010,894	122322,141	0	0	119411,773	0	0	13384,53	1485,92	1148,57	2,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:34:45