

#7112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7463
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4238
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,265	0	131,993	0	0	129,033	0	0	24	0	0	2	70,8	68,7	0	0,42	0,33	0	-
25.06.2023	0,32	0	130,058	0	0	127,165	0	0	24	0	0	2	70,5	68	0	0,42	0,33	0	-
26.06.2023	0,302	0	130,396	0	0	127,48	0	0	24	0	0	2	70,7	68,3	0	0,42	0,33	0	-
27.06.2023	0,313	0	122,043	0	0	119,306	0	0	24	0	0	2	70,8	68,1	0	0,41	0,33	0	-
28.06.2023	0,331	0	124,693	0	0	121,969	0	0	24	0	0	2	69,7	67	0	0,41	0,33	0	-
29.06.2023	0,325	0	108,633	0	0	106,323	0	0	24	0	0	2	68,6	65,1	0	0,4	0,34	0	-
30.06.2023	0,295	0	114,253	0	0	111,691	0	0	24	0	0	2	70,8	68,1	0	0,41	0,34	0	-
01.07.2023	0,299	0	114,73	0	0	112,148	0	0	24	0	0	2	70,9	68,2	0	0,41	0,34	0	-
02.07.2023	0,347	0	115,018	0	0	112,439	0	0	24	0	0	2	70,8	67,7	0	0,41	0,34	0	-
03.07.2023	0,299	0	114,613	0	0	112,058	0	0	24	0	0	2	70,5	67,9	0	0,41	0,34	0	-
04.07.2023	0,265	0	115,583	0	0	112,988	0	0	24	0	0	2	70,8	68,5	0	0,41	0,34	0	-
05.07.2023	0,294	0	116,198	0	0	113,6	0	0	24	0	0	2	70,7	68,1	0	0,41	0,34	0	-
06.07.2023	0,311	0	116,74	0	0	114,11	0	0	24	0	0	2	71	68,2	0	0,41	0,34	0	-
07.07.2023	0,271	0	116,488	0	0	113,908	0	0	24	0	0	2	70,3	67,9	0	0,41	0,34	0	-
08.07.2023	0,283	0	116,86	0	0	114,26	0	0	24	0	0	2	70,5	68	0	0,41	0,34	0	-
09.07.2023	0,297	0	117,453	0	0	114,807	0	0	24	0	0	2	70,9	68,4	0	0,41	0,34	0	-
10.07.2023	0,316	0	116,555	0	0	113,909	0	0	24	0	0	2	71,2	68,5	0	0,41	0,34	0	-
11.07.2023	0,284	0	114,873	0	0	112,321	0	0	24	0	0	2	70,4	67,8	0	0,41	0,34	0	-
12.07.2023	0,298	0	116,42	0	0	113,804	0	0	24	0	0	2	70,8	68,2	0	0,4	0,33	0	-
13.07.2023	0,255	0	115,213	0	0	112,748	0	0	24	0	0	2	68,9	66,3	0	0,39	0,32	0	-
14.07.2023	0,304	0	120,553	0	0	117,856	0	0	24	0	0	2	70,7	68,1	0	0,4	0,32	0	-
15.07.2023	0,299	0	120,45	0	0	117,76	0	0	24	0	0	2	70,6	68,1	0	0,4	0,32	0	-
16.07.2023	0,271	0	120,703	0	0	118,013	0	0	24	0	0	2	70,5	68,2	0	0,4	0,32	0	-
17.07.2023	0,268	0	119,645	0	0	116,976	0	0	24	0	0	2	70,6	68,3	0	0,4	0,32	0	-
18.07.2023	0,27	0	119,488	0	0	116,82	0	0	24	0	0	2	70,6	68,3	0	0,4	0,32	0	-
19.07.2023	0,306	0	119,865	0	0	117,198	0	0	24	0	0	2	70,5	67,8	0	0,4	0,32	0	-
20.07.2023	0,304	0	121,458	0	0	118,752	0	0	24	0	0	2	70,5	68	0	0,4	0,32	0	-
21.07.2023	0,312	0	123,145	0	0	120,393	0	0	24	0	0	2	70,6	68	0	0,41	0,33	0	-
22.07.2023	0,337	0	123,403	0	0	120,649	0	0	24	0	0	2	70,6	67,8	0	0,41	0,33	0	-
23.07.2023	0,341	0	124,373	0	0	121,602	0	0	24	0	0	2	70,5	67,7	0	0,41	0,33	0	-
Итого:	8,982	0	3581,896	0	0	3502,086	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,982																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	3327,327	339621,062	0	0	331607,688	0	0	53465,27	768	2852,57	0
23.07.2023	3336,31	343202,969	0	0	335109,781	0	0	54185,27	1488	2852,57	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:53:58