

# #92740#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7463  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4238  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.08.2024	0,238	0	130,026	0	0	127,127	0	0	22,52	1,52	0	32774	70,6	68,4	0	0,42	0,32	0	-
02.08.2024	0,255	0	139,793	0	0	136,669	0	0	24	0	0	2	70,6	68,8	0	0,43	0,33	0	-
03.08.2024	0,262	0	140,111	0	0	137	0	0	24	0	0	2	70,4	68,5	0	0,43	0,33	0	-
04.08.2024	0,274	0	137,543	0	0	134,464	0	0	24	0	0	2	70,7	68,7	0	0,43	0,33	0	-
05.08.2024	0,274	0	138,331	0	0	135,251	0	0	24	0	0	2	70,5	68,5	0	0,43	0,33	0	-
06.08.2024	0,227	0	81,27	0	0	79,493	0	0	24	0	0	2	69,8	64,5	0	0,37	0,32	0	-
07.08.2024	0,257	0	48,33	0	0	47,292	0	0	24	0	0	2	69	63,5	0	0,33	0,32	0	-
08.08.2024	0,247	0	48,258	0	0	47,219	0	0	24	0	0	2	69,1	63,7	0	0,33	0,32	0	-
09.08.2024	0,243	0	47,463	0	0	46,441	0	0	24	0	0	2	69,1	63,7	0	0,33	0,32	0	-
10.08.2024	0,234	0	47,175	0	0	46,164	0	0	24	0	0	2	69	63,7	0	0,33	0,32	0	-
11.08.2024	0,263	0	46,148	0	0	45,161	0	0	24	0	0	2	68,8	62,9	0	0,33	0,32	0	-
12.08.2024	0,221	0	47,148	0	0	46,128	0	0	24	0	0	2	69,3	64,4	0	0,33	0,32	0	-
13.08.2024	0,256	0	47,238	0	0	46,217	0	0	24	0	0	2	69,3	63,6	0	0,33	0,32	0	-
14.08.2024	0,229	0	45,838	0	0	44,848	0	0	24	0	0	2	69,2	64	0	0,33	0,32	0	-
15.08.2024	0,225	0	47,433	0	0	46,399	0	0	24	0	0	2	69,6	64,7	0	0,33	0,32	0	-
16.08.2024	0,258	0	47,885	0	0	46,841	0	0	24	0	0	2	69,6	63,9	0	0,33	0,32	0	-
17.08.2024	0,219	0	48,593	0	0	47,54	0	0	24	0	0	2	69,4	64,7	0	0,33	0,32	0	-
18.08.2024	0,273	0	48,248	0	0	47,199	0	0	24	0	0	2	69,5	63,6	0	0,33	0,31	0	-
19.08.2024	0,229	0	48,7	0	0	47,64	0	0	24	0	0	2	69,6	64,6	0	0,33	0,32	0	-
20.08.2024	0,211	0	47,295	0	0	46,269	0	0	24	0	0	2	69,4	64,7	0	0,33	0,32	0	-
21.08.2024	0,248	0	46,315	0	0	45,313	0	0	24	0	0	2	69,3	63,7	0	0,33	0,32	0	-
22.08.2024	0,261	0	74,505	0	0	72,875	0	0	24	0	0	2	69,8	65,7	0	0,36	0,33	0	-
23.08.2024	0,214	0	94,76	0	0	92,623	0	0	17,32	6,68	786433	32770	71	68,8	0	0,46	0,33	0	-
Итого:	5,618	0	1648,406	0	0	1612,173	0	0	543,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,618																		

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 543,84

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.07.2024	484,484	53518,184	0	0	52229,277	0	0	5547,43	201,83	1137,57	566,18
23.08.2024	490,104	55166,59	0	0	53841,449	0	0	6091,27	745,67	1145,77	574,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.08.2024 13:04:18