

#95080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7463  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4238  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,268	0	138,258	0	0	135,153	0	0	24	0	0	2	70,8	68,9	0	0,44	0,34	0	-
25.08.2024	0,293	0	138,766	0	0	135,654	0	0	24	0	0	2	70,8	68,6	0	0,45	0,34	0	-
26.08.2024	0,29	0	132,056	0	0	129,081	0	0	24	0	0	2	71	68,6	0	0,44	0,35	0	-
27.08.2024	0,32	0	116,54	0	0	113,939	0	0	24	0	0	2	70,6	67,8	0	0,44	0,37	0	-
28.08.2024	0,288	0	115,48	0	0	112,897	0	0	24	0	0	2	70,7	68,2	0	0,44	0,37	0	-
29.08.2024	0,302	0	118,593	0	0	115,912	0	0	24	0	0	2	71,1	68,5	0	0,44	0,36	0	-
30.08.2024	0,298	0	134,023	0	0	131	0	0	24	0	0	2	71	68,8	0	0,44	0,34	0	-
31.08.2024	0,266	0	141,856	0	0	138,678	0	0	24	0	0	2	70,7	68,8	0	0,43	0,33	0	-
01.09.2024	0,292	0	144,151	0	0	140,925	0	0	24	0	0	2	70,7	68,6	0	0,44	0,33	0	-
02.09.2024	0,305	0	139,131	0	0	136,035	0	0	24	0	0	2	70,5	68,2	0	0,43	0,33	0	-
03.09.2024	0,277	0	128,911	0	0	126,024	0	0	24	0	0	2	70,7	68,5	0	0,42	0,34	0	-
04.09.2024	0,265	0	129,616	0	0	126,743	0	0	24	0	0	2	70,3	68,2	0	0,42	0,34	0	-
05.09.2024	0,274	0	131,488	0	0	128,547	0	0	24	0	0	2	70,7	68,6	0	0,43	0,34	0	-
06.09.2024	0,247	0	133,026	0	0	130,06	0	0	24	0	0	2	70,6	68,7	0	0,43	0,34	0	-
07.09.2024	0,312	0	133,131	0	0	130,144	0	0	24	0	0	2	70,8	68,4	0	0,43	0,34	0	-
08.09.2024	0,254	0	132,648	0	0	129,7	0	0	24	0	0	2	70,4	68,5	0	0,43	0,34	0	-
09.09.2024	0,259	0	131,333	0	0	128,388	0	0	24	0	0	2	70,8	68,8	0	0,43	0,34	0	-
10.09.2024	0,297	0	133,251	0	0	130,261	0	0	24	0	0	2	70,8	68,5	0	0,43	0,34	0	-
11.09.2024	0,301	0	131,006	0	0	128,134	0	0	24	0	0	2	69,8	67,4	0	0,43	0,34	0	-
12.09.2024	0,298	0	132,178	0	0	129,224	0	0	24	0	0	2	70,6	68,4	0	0,43	0,34	0	-
13.09.2024	0,296	0	133,146	0	0	130,155	0	0	24	0	0	2	70,8	68,6	0	0,43	0,34	0	-
14.09.2024	0,377	0	133,611	0	0	130,622	0	0	24	0	0	2	70,7	67,8	0	0,43	0,34	0	-
15.09.2024	0,326	0	133,513	0	0	130,517	0	0	24	0	0	2	70,8	68,3	0	0,43	0,34	0	-
16.09.2024	0,251	0	133,383	0	0	130,412	0	0	24	0	0	2	70,5	68,6	0	0,43	0,34	0	-
17.09.2024	0,297	0	133,033	0	0	130,064	0	0	24	0	0	2	70,6	68,3	0	0,43	0,34	0	-
18.09.2024	0,311	0	132,418	0	0	129,473	0	0	24	0	0	2	70,5	68,1	0	0,43	0,34	0	-
19.09.2024	0,309	0	130,858	0	0	127,922	0	0	24	0	0	2	70,8	68,4	0	0,43	0,34	0	-
20.09.2024	0,298	0	131,121	0	0	128,192	0	0	24	0	0	2	70,6	68,3	0	0,43	0,34	0	-
21.09.2024	0,297	0	132,611	0	0	129,656	0	0	24	0	0	2	70,5	68,3	0	0,43	0,34	0	-
22.09.2024	0,351	0	130,586	0	0	127,682	0	0	24	0	0	2	70,5	67,7	0	0,43	0,34	0	-
23.09.2024	0,342	0	130,041	0	0	127,11	0	0	24	0	0	2	71	68,3	0	0,42	0,34	0	-
Итого:	9,161	0	4089,763	0	0	3998,304	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,161																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	490,104	55166,59	0	0	53841,449	0	0	6091,27	745,67	1145,77	22,38
23.09.2024	499,263	59256,352	0	0	57839,754	0	0	6835,27	1489,67	1145,77	22,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2024 13:00:11