

#148542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)

4402

7463

ВКТ-9

4238

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0,233       | 0            | 55,933   | 0          | 0          | 54,682   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,6      | 66,2      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 25.08.2025 | 0,232       | 0            | 53,793   | 0          | 0          | 52,607   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70        | 65,5      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 26.08.2025 | 0,245       | 0            | 56,995   | 0          | 0          | 55,707   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 71        | 66,5      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 27.08.2025 | 0,267       | 0            | 55,068   | 0          | 0          | 53,842   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,4      | 65,2      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 28.08.2025 | 0,263       | 0            | 56,205   | 0          | 0          | 54,962   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,1      | 65,3      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 29.08.2025 | 0,279       | 0            | 56,96    | 0          | 0          | 55,69    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,5      | 65,3      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 30.08.2025 | 0,274       | 0            | 57,413   | 0          | 0          | 56,129   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,6      | 65,6      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 31.08.2025 | 0,289       | 0            | 56,458   | 0          | 0          | 55,192   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,7      | 65,2      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 01.09.2025 | 0,245       | 0            | 58,163   | 0          | 0          | 56,862   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,6      | 66,2      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 02.09.2025 | 0,284       | 0            | 54,37    | 0          | 0          | 53,163   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,3      | 64,8      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 03.09.2025 | 0,281       | 0            | 57,65    | 0          | 0          | 56,357   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 70,7      | 65,6      | 0         | 0,34       | 0,32       | 0          | -              |
| 04.09.2025 | 0,259       | 0            | 45,205   | 0          | 0          | 44,225   | 0         | 0         | 23,83       | 0,17       | 0      | 32774  | 69,4      | 62,2      | 0         | 0,39       | 0,37       | 0          | -              |
| 05.09.2025 | 0,293       | 0            | 43,585   | 0          | 0          | 42,652   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 69        | 61,9      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 06.09.2025 | 0,25        | 0            | 44,035   | 0          | 0          | 43,093   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 69        | 63        | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 07.09.2025 | 0,265       | 0            | 42,92    | 0          | 0          | 42,007   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,7      | 62,2      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 08.09.2025 | 0,247       | 0            | 73,363   | 0          | 0          | 71,819   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,3      | 64,7      | 0         | 0,43       | 0,39       | 0          | -              |
| 09.09.2025 | 0,234       | 0            | 41,168   | 0          | 0          | 40,287   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,9      | 62,9      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 10.09.2025 | 0,238       | 0            | 40,658   | 0          | 0          | 39,787   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 69        | 62,8      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 11.09.2025 | 0,284       | 0            | 40,215   | 0          | 0          | 39,364   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,5      | 61,1      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 12.09.2025 | 0,276       | 0            | 39,855   | 0          | 0          | 39,004   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,9      | 61,6      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 13.09.2025 | 0,308       | 0            | 42,315   | 0          | 0          | 41,411   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,9      | 61,3      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 14.09.2025 | 0,268       | 0            | 41,28    | 0          | 0          | 40,402   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,7      | 61,8      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 15.09.2025 | 0,255       | 0            | 35,828   | 0          | 0          | 35,065   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,8      | 60,7      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 16.09.2025 | 0,259       | 0            | 27,703   | 0          | 0          | 27,112   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,8      | 58,2      | 0         | 0,42       | 0,42       | 0          | -              |
| 17.09.2025 | 0,268       | 0            | 27,49    | 0          | 0          | 26,904   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,8      | 58,6      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 18.09.2025 | 0,306       | 0            | 39,123   | 0          | 0          | 38,272   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 69,6      | 61,4      | 0         | 0,42       | 0,41       | 0          | -              |
| 19.09.2025 | 0,275       | 0            | 56,243   | 0          | 0          | 55,027   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 69,4      | 64,1      | 0         | 0,43       | 0,41       | 0          | -              |
| 20.09.2025 | 0,295       | 0            | 88,825   | 0          | 0          | 86,95    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,4      | 65        | 0         | 0,44       | 0,4        | 0          | -              |
| 21.09.2025 | 0,272       | 0            | 89,663   | 0          | 0          | 87,758   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,7      | 65,6      | 0         | 0,44       | 0,4        | 0          | -              |
| 22.09.2025 | 0,26        | 0            | 89,233   | 0          | 0          | 87,336   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,7      | 65,7      | 0         | 0,44       | 0,4        | 0          | -              |
| 23.09.2025 | 0,285       | 0            | 87,888   | 0          | 0          | 86,035   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 2      | 68,4      | 65        | 0         | 0,44       | 0,4        | 0          | -              |
| Итого:     | 8,289       | 0            | 1655,603 | 0          | 0          | 1619,703 | 0         | 0         | 743,83      | 0          | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 8,289       |              |          |            |            |          |           |           |             |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,83

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч  | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2025 | 1027,898 | 129085,562 | 0      | 0      | 126022,672 | 0     | 0     | 14840,8  | 760,27   | 1156,33 | 7,77    |
| 23.09.2025 | 1036,187 | 130741,164 | 0      | 0      | 127642,375 | 0     | 0     | 15584,63 | 1504,1   | 1156,5  | 7,93    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:46:16