

#108750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7463
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4238
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 2,592 | 0 | 267,615 | 0 | 0 | 261,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 64,6 | 0 | 0,51 | 0,38 | 0 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 2,521 | 0 | 287,204 | 0 | 0 | 280,655 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 62,5 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 2,435 | 0 | 292,832 | 0 | 0 | 286,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,8 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 2,438 | 0 | 285,377 | 0 | 0 | 278,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 62,4 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 2,42 | 0 | 279,074 | 0 | 0 | 272,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 62,2 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 2,404 | 0 | 282,166 | 0 | 0 | 275,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,5 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 2,433 | 0 | 279,144 | 0 | 0 | 272,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,3 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 2,525 | 0 | 275,143 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 62,5 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 2,542 | 0 | 276,379 | 0 | 0 | 269,972 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 62,7 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 2,494 | 0 | 288,852 | 0 | 0 | 282,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,4 | 0 | 0,53 | 0,37 | 0 | - |
| 04.12.2024 | 2,563 | 0 | 276,761 | 0 | 0 | 270,186 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 63,6 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 05.12.2024 | 2,577 | 0 | 281,899 | 0 | 0 | 275,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 64 | 0 | 0,53 | 0,38 | 0 | - |
| 06.12.2024 | 2,503 | 0 | 270,578 | 0 | 0 | 264,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 64 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 07.12.2024 | 2,711 | 0 | 273,771 | 0 | 0 | 266,743 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 66,2 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 08.12.2024 | 2,704 | 0 | 273,093 | 0 | 0 | 266,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 64,3 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 09.12.2024 | 2,708 | 0 | 273,686 | 0 | 0 | 266,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 64,3 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 10.12.2024 | 2,779 | 0 | 267,685 | 0 | 0 | 260,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 66,1 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 11.12.2024 | 2,693 | 0 | 274,428 | 0 | 0 | 267,592 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 12.12.2024 | 2,677 | 0 | 272,511 | 0 | 0 | 265,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 64,3 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 13.12.2024 | 2,87 | 0 | 273,228 | 0 | 0 | 265,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 67,2 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 14.12.2024 | 2,849 | 0 | 270,518 | 0 | 0 | 263,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 67,6 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 15.12.2024 | 2,568 | 0 | 270,018 | 0 | 0 | 263,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 64 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 16.12.2024 | 2,536 | 0 | 281,379 | 0 | 0 | 274,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 62,4 | 0 | 0,52 | 0,37 | 0 | - |
| 17.12.2024 | 2,448 | 0 | 277,586 | 0 | 0 | 271,284 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 62,3 | 0 | 0,52 | 0,37 | 0 | - |
| 18.12.2024 | 2,438 | 0 | 276,989 | 0 | 0 | 270,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 62,1 | 0 | 0,52 | 0,37 | 0 | - |
| 19.12.2024 | 2,511 | 0 | 288,062 | 0 | 0 | 281,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 62,5 | 0 | 0,52 | 0,37 | 0 | - |
| 20.12.2024 | 2,433 | 0 | 278,486 | 0 | 0 | 272,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 62,2 | 0 | 0,52 | 0,37 | 0 | - |
| 21.12.2024 | 2,514 | 0 | 268,828 | 0 | 0 | 262,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 62,2 | 0 | 0,51 | 0,38 | 0 | - |
| 22.12.2024 | 2,54 | 0 | 274,501 | 0 | 0 | 268,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 61,9 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| 23.12.2024 | 2,494 | 0 | 275,908 | 0 | 0 | 269,573 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 62,5 | 0 | 0,52 | 0,38 | 0 | - |
| Итого: | 76,92 | 0 | 8313,701 | 0 | 0 | 8116,855 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 76,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 23.11.2024 | 614,8 | 74500,844 | 0 | 0 | 72735,227 | 0 | 0 | 8299,27 | 768 | 1145,77 | 0 |
| 23.12.2024 | 691,72 | 82814,547 | 0 | 0 | 80852,086 | 0 | 0 | 9019,27 | 1488 | 1145,77 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2024 7:32:14