

#7072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 43-49, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7154
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272071
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,909	112,96	110,25	110,25	24	0	0	73,4	47	26,4	0,56	0,49	8,2
25.02.2021	2,744	115,73	113,12	113,12	24	0	0	71,4	47,1	24,27	0,56	0,49	10,7
26.02.2021	2,719	111,24	108,7	108,7	24	0	0	71,1	46,1	25,04	0,55	0,49	4,9
27.02.2021	2,898	112,58	109,97	109,97	24	0	0	71,7	45,3	26,36	0,55	0,49	3,2
28.02.2021	2,905	108,89	106,3	106,3	24	0	0	73,1	45,7	27,34	0,55	0,49	3
01.03.2021	2,929	106,24	103,63	103,63	24	0	0	74,2	45,9	28,28	0,55	0,49	2,5
02.03.2021	2,895	105,46	102,97	102,97	24	0	0	73,4	45,3	28,14	0,55	0,49	3,2
03.03.2021	3,049	106,3	103,58	103,58	24	0	0	76,2	46,8	29,44	0,55	0,49	1,3
04.03.2021	3,019	104,62	101,95	101,95	24	0	0	75,8	46,2	29,6	0,55	0,49	1,3
05.03.2021	3,187	104,6	101,76	101,76	24	0	0	78,4	47,1	31,33	0,55	0,49	-0,7
06.03.2021	3,138	105,41	102,6	102,6	24	0	0	78	47,4	30,59	0,55	0,49	1,4
07.03.2021	3,061	104,83	102,17	102,17	24	0	0	76,1	46,1	29,97	0,55	0,5	1,7
08.03.2021	3,144	102,8	100,07	100,07	24	0	0	77,8	46,4	31,44	0,55	0,49	0
09.03.2021	3,361	106,05	103,02	103,02	24	0	0	80,7	48,1	32,62	0,55	0,49	-1,7
10.03.2021	3,251	106,56	103,58	103,58	24	0	0	79,8	48,4	31,38	0,55	0,5	-0,7
11.03.2021	3,197	104,8	101,95	101,95	24	0	0	78,8	47,4	31,35	0,55	0,49	-0,8
12.03.2021	2,901	106,52	103,92	103,92	24	0	0	74,4	46,5	27,9	0,55	0,49	4,6
13.03.2021	2,763	107	104,54	104,54	24	0	0	71,6	45,2	26,43	0,55	0,5	4,9
14.03.2021	2,768	105,82	103,46	103,46	24	0	0	71	44,2	26,76	0,55	0,5	3,7
15.03.2021	2,799	105,96	103,54	103,54	24	0	0	71,4	44,4	27,04	0,55	0,5	3,2
16.03.2021	2,768	106,13	103,67	103,67	24	0	0	71,4	44,7	26,71	0,55	0,5	2,5
17.03.2021	2,794	104,39	101,95	101,95	24	0	0	72,2	44,8	27,42	0,55	0,5	1,6
18.03.2021	2,842	101,68	99,24	99,24	24	0	0	73,1	44,4	28,66	0,55	0,5	1
19.03.2021	3,021	101,29	98,72	98,72	24	0	0	76	45,4	30,61	0,55	0,49	-1,1
20.03.2021	3,17	103,72	100,95	100,95	24	0	0	78	46,6	31,41	0,55	0,49	-1,1
21.03.2021	3,138	107,28	104,52	104,52	24	0	0	76,5	46,4	30,03	0,56	0,49	1,8
22.03.2021	3,243	112,91	109,89	109,89	24	0	0	78,1	48,6	29,53	0,56	0,49	-
Итого:	80,613	2881,77	2810,02	2810,02	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,613												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	435,334	15091,33	14707,33	14707,33
22.03.2021	515,947	17973,1	17517,35	17517,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 8:59:24