

#74652#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева,43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2024	71,39	44,48	26,91	73,27	71,6	0	0	0	0	0	5,85	5,05	1,924	0	24	0	
24.02.2024	71,41	44,8	26,61	78,52	76,73	0	0	0	0	0	5,78	5,07	2,038	0	24	0	
25.02.2024	71,66	45,26	26,4	85,98	84	0	0	0	0	0	5,78	5,05	2,214	0	24	0	
26.02.2024	71,4	44,43	26,97	72,14	70,5	0	0	0	0	0	5,78	5,04	1,889	0	24	0	
27.02.2024	71,57	44,56	27,01	76,23	74,47	0	0	0	0	0	5,82	5,03	2,008	0	24	0	
28.02.2024	71,36	44,6	26,76	80,85	79,01	0	0	0	0	0	5,79	5,04	2,099	0	24	0	
29.02.2024	71,46	45,36	26,1	87,56	85,55	0	0	0	0	0	5,76	5,07	2,231	0	24	0	
01.03.2024	71,22	44,48	26,74	74,11	72,42	0	0	0	0	0	5,86	5,04	1,935	0	24	0	
02.03.2024	71,14	44,37	26,77	78,89	77,11	0	0	0	0	0	5,88	5,04	2,06	0	24	0	
03.03.2024	71,17	44,68	26,49	80,9	79,05	0	0	0	0	0	5,83	5,05	2,089	0	24	0	
04.03.2024	71,24	46,38	24,86	97,78	95,54	0	0	0	0	0	5,76	5,09	2,362	0	24	0	
05.03.2024	71,06	46,87	24,19	102,17	99,86	0	0	0	0	0	5,73	5,12	2,406	0	24	0	
06.03.2024	71,92	46,52	25,4	97,71	95,46	0	0	0	0	0	5,76	5,11	2,399	0	24	0	
07.03.2024	74,52	46,89	27,63	88,48	86,31	0	0	0	0	0	5,77	5,1	2,369	0	24	0	
08.03.2024	74,53	47,27	27,26	92,76	90,47	0	0	0	0	0	5,76	5,1	2,459	0	24	0	
09.03.2024	75,85	48,41	27,44	97,59	95,13	0	0	0	0	0	5,77	5,11	2,606	0	24	0	
10.03.2024	74,95	48,59	26,36	104,17	101,57	0	0	0	0	0	5,74	5,1	2,659	0	24	0	
11.03.2024	72,76	46,82	25,94	97,16	94,87	0	0	0	0	0	5,76	5,1	2,443	0	24	0	
12.03.2024	71,74	46,48	25,26	97,21	94,99	0	0	0	0	0	5,72	5,1	2,394	0	24	0	
13.03.2024	71,43	45,12	26,31	84,99	83,05	0	0	0	0	0	5,78	5,09	2,182	0	24	0	
14.03.2024	71,29	44,88	26,41	71,74	70,11	0	0	0,01	0,01	0,01	5,85	5,06	1,855	0,001	24	0	
15.03.2024	71,06	44,65	26,41	66,74	65,22	0	0	0	0	0	5,86	5,04	1,723	0	24	0	
16.03.2024	71,45	44,88	26,57	66,06	64,56	0	0	0	0	0	5,8	5,04	1,72	0	24	0	
17.03.2024	72,95	47,01	25,94	100,16	97,77	0	0	0	0	0	5,65	5,09	2,511	0	24	0	
18.03.2024	74,64	46,62	28,02	87,14	85,02	0	0	0	0	0	5,67	5,07	2,381	0	24	0	
19.03.2024	73,86	46,19	27,67	88,27	86,13	0	0	0	0	0	5,66	5,07	2,376	0	24	0	
20.03.2024	72,98	45,59	27,39	82,07	80,14	0	0	0	0	0	5,69	5,04	2,187	0	24	0	
21.03.2024	71,74	44,65	27,09	78,7	76,89	0	0	0	0	0	5,74	5,02	2,079	0	24	0	
22.03.2024	71,64	44,83	26,81	77,41	75,61	0	0	0	0	0	5,73	5,02	2,025	0	24	0	
23.03.2024	71,68	44,74	26,94	78,17	76,37	0	0	0	0	0	5,69	5	2,055	0	24	0	
Итого:				2544,9	2485,51	0	0	0,01	0,01	0,01			65,678	0,001	720	0	
Средние:	72,23	45,68	26,55								5,76	5,06					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2424:00	87850,76	85746,42	0	70692,56	4,23	4,17	4,17	2181,889	0,27	30011	768
23/03/2424:00	90395,69	88231,93	0	70692,56	4,24	4,18	4,18	2247,567	0,271	30731	768
Итого:	2544,93	2485,51	0	0	0,01	0,01	0,01	65,678	0,001	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 313,47ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

