

#7073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 43-49, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7154
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272071
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,045	115,31	112,41	112,41	24	0	0	75,4	48,3	27,08	0,56	0,49	3,9
24.03.2021	2,782	111,14	108,6	108,6	24	0	0	71,3	45,6	25,67	0,56	0,49	4,8
25.03.2021	2,797	116,33	113,75	113,75	24	0	0	70,7	46,1	24,62	0,56	0,49	6,9
26.03.2021	2,692	116,93	114,36	114,36	24	0	0	70,1	46,5	23,55	0,55	0,48	5,1
27.03.2021	2,71	116,35	113,81	113,81	24	0	0	69,8	46	23,82	0,54	0,48	8,7
28.03.2021	2,586	106,98	104,7	104,7	24	0	0	69	44,3	24,73	0,55	0,48	5,8
29.03.2021	2,748	113,27	110,77	110,77	24	0	0	70,3	45,5	24,85	0,55	0,48	7,8
30.03.2021	2,707	116,46	113,86	113,86	24	0	0	70,6	46,8	23,8	0,55	0,48	9,8
31.03.2021	2,672	117,26	114,66	114,66	24	0	0	70,2	46,9	23,31	0,54	0,48	8,7
01.04.2021	2,643	110,35	107,95	107,95	24	0	0	69,7	45,1	24,52	0,54	0,48	4,7
02.04.2021	2,615	104,04	101,74	101,74	24	0	0	70	44,2	25,7	0,54	0,48	3,8
03.04.2021	2,593	102,3	100,08	100,08	24	0	0	69,9	43,9	25,93	0,54	0,48	3,8
04.04.2021	2,715	105,78	103,45	103,45	24	0	0	69,8	43,6	26,25	0,53	0,48	4,2
05.04.2021	2,504	97,62	95,54	95,54	24	0	0	68,5	42,3	26,23	0,54	0,48	2,7
06.04.2021	2,626	99,61	97,38	97,38	24	0	0	70,8	43,8	26,98	0,54	0,48	2,6
07.04.2021	2,61	97,45	95,3	95,3	24	0	0	70,5	43,1	27,4	0,54	0,48	2,8
08.04.2021	2,691	103,09	100,77	100,77	24	0	0	70,8	44	26,72	0,54	0,48	4,3
09.04.2021	2,677	106,16	103,8	103,8	24	0	0	70,4	44,6	25,82	0,54	0,48	7,2
10.04.2021	2,697	108,79	106,41	106,41	24	0	0	69,9	44,5	25,36	0,55	0,48	4,9
11.04.2021	2,758	113,11	110,6	110,6	24	0	0	70,4	45,4	24,95	0,55	0,48	10,3
12.04.2021	2,68	114,54	112,04	112,04	24	0	0	69,6	45,7	23,92	0,54	0,48	7,7
13.04.2021	2,58	108,02	105,74	105,74	24	0	0	68,6	44,1	24,43	0,54	0,48	4,7
14.04.2021	2,515	104,42	102,26	102,26	24	0	0	67,6	43	24,63	0,54	0,48	4,1
15.04.2021	2,599	106,36	104,11	104,11	24	0	0	68,4	43,4	25,01	0,54	0,48	5,8
16.04.2021	2,54	107,96	105,7	105,7	24	0	0	68	44	24,04	0,55	0,48	5,6
17.04.2021	2,598	113,82	111,42	111,42	24	0	0	68,3	45	23,32	0,55	0,48	8,3
18.04.2021	2,593	118,92	116,43	116,43	24	0	0	68,2	45,9	22,28	0,55	0,48	10,4
19.04.2021	2,59	122,46	119,88	119,88	24	0	0	68,2	46,6	21,64	0,56	0,48	11
20.04.2021	2,591	128,53	125,87	125,87	24	0	0	67,7	47,1	20,59	0,56	0,48	9,9
21.04.2021	2,628	128,37	125,66	125,66	24	0	0	68,4	47,5	20,91	0,55	0,48	8,6
22.04.2021	2,591	115,19	112,79	112,79	24	0	0	68,1	45,1	22,98	0,55	0,48	4,6
23.04.2021	2,595	111,06	108,74	108,74	24	0	0	68,3	44,4	23,89	0,55	0,48	-
Итого:	84,968	3557,98	3480,58	3480,58	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,968												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	515,947	17973,1	17517,35	17517,35
23.04.2021	600,915	21531,08	20997,93	20997,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 16:26:16