

#7071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 43-49, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7154
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272071
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,632	113,2	110,87	110,87	24	0	0	67,9	44,2	23,75	0,55	0,48	4
25.04.2021	2,586	110,08	107,75	107,75	24	0	0	68,2	44,2	24,04	0,54	0,49	3,7
26.04.2021	2,502	103,11	100,96	100,96	24	0	0	67,8	43,1	24,78	0,54	0,49	2,9
27.04.2021	2,525	104,24	102,03	102,03	24	0	0	68,4	43,7	24,77	0,55	0,48	4,1
28.04.2021	2,594	113,49	111,14	111,14	24	0	0	67,9	44,5	23,36	0,55	0,48	6,7
29.04.2021	2,683	118,89	116,41	116,41	24	0	0	68,3	45,2	23,06	0,49	0,42	9,3
30.04.2021	1,322	51,29	50,26	50,26	24	0	1	67,8	41,5	26,28	0,52	0,41	7
01.05.2021	0,501	17,72	17,38	17,38	24	0	1	66,8	38	28,87	0,52	0,41	7,3
02.05.2021	0,487	18,76	18,4	18,4	24	0	1	66,2	39,6	26,57	0,52	0,41	6,2
03.05.2021	0,508	19,46	19,08	19,08	24	0	1	67	40,2	26,71	0,5	0,42	5,8
04.05.2021	0,441	20,19	19,85	19,85	24	0	1	62,2	40	22,24	0,52	0,42	9,6
05.05.2021	0,487	17,45	17,1	17,1	24	0	1	67,2	38,6	28,59	0,52	0,42	10,4
06.05.2021	0,479	17,1	16,75	16,75	24	0	1	66,9	38,1	28,78	0,53	0,42	6,9
07.05.2021	0,468	17,98	17,62	17,62	24	0	1	67,2	40,6	26,61	0,53	0,42	6,9
08.05.2021	0,558	21,53	21,11	21,11	24	0	1	67	40,6	26,38	0,53	0,42	6,3
09.05.2021	0,494	19,49	19,09	19,09	24	0	1	67,1	41	26,06	0,53	0,42	11,1
10.05.2021	0,522	20,78	20,37	20,37	24	0	1	66,9	41,2	25,7	0,53	0,42	17,8
11.05.2021	0,445	18,28	17,91	17,91	24	0	1	67,1	42,2	24,84	0,4	0,35	19,7
12.05.2021	0,073	7,11	7,02	7,02	24	0	1	50	46,4	3,69	0,52	0,42	19,2
13.05.2021	0,537	23,38	22,93	22,93	24	0	1	65,5	42	23,51	0,52	0,42	9,9
14.05.2021	0,475	18,4	18,03	18,03	24	0	1	66,9	40,4	26,42	0,52	0,43	10,6
15.05.2021	0,478	16,77	16,43	16,43	24	0	1	67,2	38,2	29,06	0,52	0,43	10
16.05.2021	0,475	18,75	18,36	18,36	24	0	1	66,7	41	25,71	0,52	0,43	12,5
17.05.2021	0,484	16,99	16,67	16,67	24	0	1	67,2	38,2	28,99	0,51	0,42	14,5
18.05.2021	0,461	16,92	16,57	16,57	24	0	1	67,1	39,3	27,73	0,5	0,42	11,4
19.05.2021	0,456	16,37	16,05	16,05	24	0	1	66,4	37,8	28,55	0,5	0,42	10,4
20.05.2021	0,477	16,33	16	16	24	0	1	67	37,2	29,87	0,5	0,42	-
21.05.2021	0,435	15,33	14,99	14,99	24	0	1	66,9	38	28,95	0,5	0,42	14
22.05.2021	0,453	17,89	17,55	17,55	24	0	1	66,8	41	25,83	0,5	0,42	-
23.05.2021	0,473	18,06	17,68	17,68	24	0	1	67,5	40,8	26,71	0,5	0,42	-
Итого:	27,511	1125,34	1102,36	1102,36	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,511												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	600,915	21531,08	20997,93	20997,93
23.05.2021	628,426	22656,42	22100,29	22100,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:54:38