

#130216#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева, 43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	71,07	52,81	18,26	31,01	30,32	0	0	0	0	0	5,99	4,27	0,562	0	24	0	
24.04.2025	71,06	52,98	18,08	29,93	29,24	0	0	0	0	0	5,93	4,19	0,537	0	24	0	
25.04.2025	70,92	52,93	17,99	30,76	30,05	0	0	0	0	0	5,77	4,39	0,548	0	24	0	
26.04.2025	71,16	52,66	18,5	31,58	30,87	0	0	0	0	0	5,9	4,08	0,584	0	24	0	
27.04.2025	70,94	52,52	18,42	32,55	31,79	0	0	0	0	0	6,09	4,23	0,598	0	24	0	
28.04.2025	71,07	52,43	18,64	31,43	30,71	0	0	0	0	0	5,85	4,51	0,583	0	24	0	
29.04.2025	71,2	52,7	18,5	32,83	32,09	0	0	0	0	0	5,55	4,27	0,608	0	24	0	
30.04.2025	71,41	52,63	18,78	30,14	29,45	0	0	0	0	0	5,96	4,33	0,56	0	24	0	
01.05.2025	71,16	52,87	18,29	29,84	29,18	0	0	0	0	0	6,12	4,33	0,54	0	24	0	
02.05.2025	70,9	52,63	18,27	31,87	31,13	0	0	0	0	0	6,21	4,23	0,576	0	24	0	
03.05.2025	67,65	52,94	14,71	39,52	38,71	0	0	0	0	0	5,93	4,25	0,551	0	24	0	*
04.05.2025	71,43	52,09	19,34	33,42	32,66	0	0	0	0	0	6,07	4,24	0,646	0	24	0	
05.05.2025	71,23	52,33	18,9	33,51	32,75	0	0	0	0	0	6	4,24	0,629	0	24	0	
06.05.2025	64,48	53,39	11,09	60,94	59,8	0	0	0	0	0	6,03	4,39	0,604	0	24	0	
07.05.2025	71,54	52,32	19,22	32,42	31,67	0	0	0	0	0	5,96	4,28	0,616	0	24	0	
08.05.2025	71,92	52,3	19,62	31,17	30,45	0	0	0	0	0	5,86	4,2	0,606	0	24	0	
09.05.2025	71,9	52,58	19,32	29,5	28,81	0	0	0	0	0	5,74	4,15	0,566	0	24	0	
10.05.2025	72	52,46	19,54	29,54	28,85	0	0	0	0	0	6,1	4,28	0,568	0	24	0	
11.05.2025	71,63	52,16	19,47	33,67	32,89	0	0	0	0	0	5,96	4,34	0,652	0	24	0	
12.05.2025	71,99	52,37	19,62	31,77	31,04	0	0	0	0	0	6,1	4,39	0,622	0	24	0	
13.05.2025	71,87	52,42	19,45	31,13	30,42	0	0	0	0	0	6,02	4,44	0,603	0	24	0	
14.05.2025	71,43	52,62	18,81	31,97	31,24	0	0	0	0	0	5,74	4,32	0,598	0	24	0	
15.05.2025	70,68	52,8	17,88	32,43	31,69	0	0	0	0	0	5,81	4,28	0,574	0	24	0	
16.05.2025	70,89	52,55	18,34	32,76	32,04	0	0	0	0	0	5,9	4,37	0,595	0	24	0	
17.05.2025	71,28	52,26	19,02	33,9	33,1	0	0	0	0	0	5,52	4,2	0,64	0	24	0	
18.05.2025	71,28	52,61	18,67	31,95	31,22	0	0	0	0	0	6,2	4,4	0,591	0	24	0	
19.05.2025	68,32	52,68	15,64	30,62	29,98	0	0	0	0	0	5,67	4,15	0,491	0	24	0	*
20.05.2025	63,7	51,23	12,47	30,81	30,21	0	0	0	0	0	4,79	3,92	0,426	0	24	0	*
21.05.2025	71,14	52,61	18,53	31,52	30,8	0	0	0	0	0	5,46	4,23	0,578	0	24	0	
22.05.2025	71,14	53	18,14	30,55	29,84	0	0	0	0	0	5,81	4,3	0,551	0	24	0	
23.05.2025	70,97	52,95	18,02	31,91	31,18	0	0	0	0	0	5,67	4,39	0,567	0	24	0	
Итого:				1016,9	994,18	0	0	0	0	0			17,97	0	744	0	
Средние:	70,62	52,57	18,04								5,86	4,27					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	113133,89	110435,6	0	70692,56	7,19	7,08	2783,29	0,464	40211	768
23/05/2524:00	114150,84	111429,78	0	70692,56	7,19	7,08	2801,26	0,464	40955	768
Итого:	1016,95	994,18	0	0	0	0	17,97	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 41827ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

