

#7068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 43-49, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7154
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272071
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,447	16,82	16,49	16,49	24	0	1	66,7	39,6	27,05	0,5	0,42	16
25.05.2021	0,436	16,88	16,55	16,55	24	0	1	66,8	40,5	26,35	0,5	0,42	-
26.05.2021	0,438	16,55	16,24	16,24	24	0	1	66,7	39,7	26,95	0,5	0,42	-
27.05.2021	0,466	17,5	17,13	17,13	24	0	1	66,7	39,5	27,18	0,5	0,42	-
28.05.2021	0,478	18,5	18,14	18,14	24	0	1	66,5	40,2	26,35	0,51	0,42	11
29.05.2021	0,489	17,12	16,78	16,78	24	0	1	67,6	38,5	29,14	0,52	0,42	12,3
30.05.2021	0,506	15,98	15,62	15,62	24	0	1	69,5	37,2	32,33	0,51	0,42	-
31.05.2021	0,455	14,26	13,92	13,92	24	0	1	69,4	36,6	32,78	0,51	0,42	16
01.06.2021	0,473	15,5	15,16	15,16	24	0	1	69,2	38,1	31,15	0,48	0,39	-
02.06.2021	0,292	13,51	13,24	13,24	24	0	1	66,1	45,6	20,52	0,53	0,41	-
03.06.2021	0,417	14,11	13,79	13,79	24	0	1	70	39,5	30,56	0,53	0,41	15
04.06.2021	0,392	13,97	13,66	13,66	24	0	1	70,2	41,5	28,7	0,53	0,41	-
05.06.2021	0,444	15,41	15,08	15,08	24	0	1	70,2	40,8	29,36	0,54	0,41	13,4
06.06.2021	0,448	18,03	17,62	17,62	24	0	1	70,4	44,9	25,52	0,54	0,41	22
07.06.2021	0,353	11,21	10,95	10,95	24	0	1	69,9	37,9	32,03	0,53	0,41	-
08.06.2021	0,387	12,57	12,3	12,3	24	0	1	69,4	37,7	31,67	0,53	0,41	18,8
09.06.2021	0,34	15,58	15,26	15,26	24	0	1	67,4	45	22,33	0,53	0,41	21
10.06.2021	0,373	14,36	14,03	14,03	24	0	1	68,1	41,5	26,55	0,53	0,41	-
11.06.2021	0,385	14,96	14,64	14,64	24	0	1	68	41,6	26,33	0,53	0,41	-
12.06.2021	0,396	16,44	16,13	16,13	24	0	1	66,7	42,1	24,58	0,53	0,41	-
13.06.2021	0,4	16,64	16,32	16,32	24	0	1	67,1	42,6	24,54	0,53	0,41	-
14.06.2021	0,405	16,72	16,39	16,39	24	0	1	67,4	42,6	24,85	0,52	0,41	-
15.06.2021	0,381	18,04	17,69	17,69	24	0	1	65,6	44,3	21,36	0,53	0,41	-
16.06.2021	0,368	14,75	14,46	14,46	24	0	1	67,2	41,7	25,51	0,53	0,41	-
17.06.2021	0,374	16,44	16,11	16,11	24	0	1	67,2	43,9	23,31	0,53	0,41	-
18.06.2021	0,37	14,44	14,16	14,16	24	0	1	67,3	41,2	26,09	0,54	0,41	-
19.06.2021	0,417	17,35	17	17	24	0	1	67,7	43,3	24,45	0,54	0,41	-
20.06.2021	0,396	16,37	16,04	16,04	24	0	1	68	43,4	24,63	0,54	0,41	-
21.06.2021	0,377	15,94	15,59	15,59	24	0	1	67,6	43,5	24,03	0,54	0,41	-
22.06.2021	0,345	14,75	14,45	14,45	24	0	1	67,3	43,3	23,98	0,54	0,41	-
23.06.2021	0,364	17,72	17,36	17,36	24	0	1	66,2	45,3	20,92	0,54	0,41	-
Итого:	12,612	488,42	478,3	478,3	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,612												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	628,426	22656,42	22100,29	22100,29
23.06.2021	641,038	23144,84	22578,59	22578,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:09:12