

#133347#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2025	71,23	52,95	18,28	31,98	31,23	0	0	0	0	0	5,7	4,36	0,581	0	24	0	
25.05.2025	71,05	52,6	18,45	32,81	32,09	0	0	0	0	0	5,93	4,43	0,6	0	24	0	
26.05.2025	71,1	52,95	18,15	31,19	30,47	0	0	0	0	0	5,75	4,36	0,561	0	24	0	
27.05.2025	70,9	52,93	17,97	31,29	30,58	0	0	0	0	0	5,9	4,32	0,555	0	24	0	
28.05.2025	71,64	52,96	18,68	29,94	29,25	0	0	0	0	0	5,93	4,46	0,556	0	24	0	
29.05.2025	71,65	53,12	18,53	30,01	29,32	0	0	0	0	0	6,05	4,51	0,553	0	24	0	
30.05.2025	71,73	53,12	18,61	28,66	28	0	0	0	0	0	5,85	4,14	0,527	0	24	0	
31.05.2025	66,42	53,79	12,63	43,52	42,64	0	0	0	0	0	5,95	4,5	0,504	0	24	0	
01.06.2025	71,12	53,18	17,94	30,73	30,04	0	0	0	0	0	5,83	4,33	0,548	0	24	0	
02.06.2025	71,34	53,06	18,28	30,55	29,84	0	0	0	0	0	6,14	4,2	0,551	0	24	0	
03.06.2025	70,92	53,38	17,54	30,58	29,91	0	0	0	0	0	6,21	4,07	0,532	0	24	0	
04.06.2025	70,98	53,04	17,94	31,04	30,32	0	0	0	0	0	6,4	4,62	0,554	0	24	0	
05.06.2025	71,26	53,38	17,88	29,75	29,05	0	0	0	0	0	6,16	4,5	0,528	0	24	0	
06.06.2025	71,28	53,11	18,17	30,89	30,18	0	0	0	0	0	6,06	4,51	0,552	0	24	0	
07.06.2025	71,22	53,24	17,98	30,12	29,41	0	0	0	0	0	6,25	4,44	0,54	0	24	0	
08.06.2025	70,85	53,16	17,69	32	31,27	0	0	0	0	0	6,05	4,61	0,561	0	24	0	
09.06.2025	70,86	53,33	17,53	30,72	30,03	0	0	0	0	0	6	4,49	0,534	0	24	0	
10.06.2025	70,54	53,19	17,35	32,07	31,35	0	0	0	0	0	6,01	4,51	0,551	0	24	0	
11.06.2025	70,49	53,06	17,43	32,15	31,43	0	0	0	0	0	6,24	4,21	0,556	0	24	0	
12.06.2025	70,69	53,24	17,45	32,39	31,68	0	0	0	0	0	5,9	4,45	0,557	0	24	0	
13.06.2025	71,07	53,17	17,9	31,55	30,82	0	0	0	0	0	5,96	4,58	0,559	0	24	0	
14.06.2025	70,74	53,57	17,17	30,57	29,87	0	0	0	0	0	6,44	4,37	0,522	0	24	0	
15.06.2025	70,69	53,53	17,16	29,66	29,01	0	0	0	0	0	6,19	4,29	0,503	0	24	0	
16.06.2025	70,39	53,54	16,85	31,69	30,98	0	0	0	0	0	6	4,24	0,527	0	24	0	
17.06.2025	70,75	53,55	17,2	31,14	30,46	0	0	0	0	0	6,09	4,44	0,53	0	24	0	
18.06.2025	70,59	53,09	17,5	32,18	31,46	0	0	0	0	0	6,26	4,4	0,557	0	24	0	
19.06.2025	66,02	53,93	12,09	49,9	48,9	0	0	0	0	0	6,14	4,31	0,56	0	24	0	
20.06.2025	70,89	53,3	17,59	29,8	29,12	0	0	0	0	0	6,14	4,37	0,519	0	24	0	
21.06.2025	71,45	53,3	18,15	29,85	29,15	0	0	0	0	0	6,25	4,45	0,536	0	24	0	
22.06.2025	71,2	53,22	17,98	29,83	29,15	0	0	0	0	0	6,03	4,16	0,537	0	24	0	
23.06.2025	71,11	53,39	17,72	28,38	27,75	0	0	0	0	0	6,32	4,37	0,5	0	24	0	
Итого:				986,94	964,76	0	0	0	0	0			16,851	0	744	0	
Средние:	70,71	53,23	17,47								6,06	4,38					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2524:00	114150,84	111429,78	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2801,26	0,464	40955	768
23/06/2524:00	115137,78	112394,54	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2818,111	0,464	41699	768
Итого:	986,94	964,76	0	0	0	0	0	16,851	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 42593ч

Представитель абонента _____ Для Представитель теплоснабж. организации _____

