

#7070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 43-49, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7154
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272071
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,368	14	13,73	13,73	24	0	1	67,7	40,9	26,74	0,54	0,41	-
25.06.2021	0,376	15,68	15,38	15,38	24	0	1	67,6	43,2	24,34	0,54	0,41	-
26.06.2021	0,39	18,63	18,23	18,23	24	0	1	67,8	46,5	21,36	0,54	0,41	-
27.06.2021	0,356	14,02	13,73	13,73	24	0	1	68,2	42	26,13	0,54	0,41	-
28.06.2021	0,395	16,48	16,14	16,14	24	0	1	67,5	43,1	24,42	0,53	0,42	-
29.06.2021	0,357	15,91	15,58	15,58	24	0	1	67,3	44,2	23,1	0,51	0,42	-
30.06.2021	0,345	22,72	22,33	22,33	24	0	1	60,2	44,6	15,55	0,52	0,42	-
01.07.2021	0,352	14,28	13,95	13,95	24	0	1	68,3	43	25,26	0,52	0,42	-
02.07.2021	0,337	15,21	14,89	14,89	24	0	1	68,1	45,4	22,72	0,52	0,42	-
03.07.2021	0,343	12,91	12,64	12,64	24	0	1	68	40,9	27,06	0,52	0,42	-
04.07.2021	0,328	13,56	13,28	13,28	24	0	1	67,8	43,3	24,52	0,52	0,42	-
05.07.2021	0,348	12,74	12,48	12,48	24	0	1	67,7	40	27,69	0,52	0,42	-
06.07.2021	0,354	15,42	15,11	15,11	24	0	1	67,4	44	23,4	0,52	0,42	-
07.07.2021	0,324	14,32	14,03	14,03	24	0	1	67,2	44,1	23,03	0,52	0,42	-
08.07.2021	0,317	14,46	14,18	14,18	24	0	1	67	44,7	22,31	0,52	0,42	-
09.07.2021	0,357	15,51	15,21	15,21	24	0	1	66,8	43,2	23,63	0,52	0,42	-
10.07.2021	0,337	17,04	16,73	16,73	24	0	1	67,2	47	20,18	0,51	0,42	-
11.07.2021	0,342	17,38	17,04	17,04	24	0	1	66,7	46,7	20,01	0,51	0,42	-
12.07.2021	0,332	15	14,69	14,69	24	0	1	67,4	44,8	22,65	0,51	0,42	-
13.07.2021	0,333	16,92	16,6	16,6	24	0	1	67,1	46,8	20,27	0,52	0,42	-
14.07.2021	0,33	13,37	13,09	13,09	24	0	1	67,2	42	25,22	0,52	0,42	-
15.07.2021	0,321	14,22	13,93	13,93	24	0	1	66,8	43,7	23,15	0,52	0,42	-
16.07.2021	0,316	13,67	13,41	13,41	24	0	1	66,8	43,2	23,59	0,51	0,42	-
17.07.2021	0,294	16,89	16,58	16,58	24	0	1	64	46,4	17,68	0,52	0,42	-
18.07.2021	0,293	16,29	15,98	15,98	24	0	1	67	48,7	18,24	0,51	0,42	-
19.07.2021	0,302	14,51	14,21	14,21	24	0	1	66,6	45,4	21,24	0,52	0,42	-
20.07.2021	0,332	13,89	13,63	13,63	24	0	1	67	42,8	24,21	0,52	0,42	-
21.07.2021	0,303	14,93	14,63	14,63	24	0	1	66,8	46	20,8	0,52	0,42	-
22.07.2021	0,311	13,74	13,47	13,47	24	0	1	66,8	43,9	22,91	0,52	0,42	-
23.07.2021	0,326	17,58	17,24	17,24	24	0	1	66,8	47,8	18,99	0,52	0,42	-
Итого:	10,119	461,28	452,12	452,12	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,119												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	641,038	23144,84	22578,59	22578,59
23.07.2021	651,157	23606,12	23030,71	23030,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:49:04