

#7067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 43-49, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7154
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272071
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,473	0	29,02	0	0	28,37	0	0	0	24	0	0	69,7	53,3	16,42	0,52	0,42	-
25.06.2023	0,478	0	29,97	0	0	29,31	0	0	0	24	0	0	69,3	53,4	15,93	0,52	0,42	-
26.06.2023	0,519	0	31,43	0	0	30,78	0	0	0	24	0	0	69,6	52,9	16,62	0,51	0,43	-
27.06.2023	0,505	0	30,35	0	0	29,67	0	0	0	24	0	0	69,6	52,5	17,04	0,51	0,43	-
28.06.2023	0,5	0	44,65	0	0	43,78	0	0	0	24	0	0	65,8	53,3	12,56	0,5	0,43	-
29.06.2023	0,487	0	54,76	0	0	53,73	0	0	0	24	0	0	63,2	53,4	9,83	0,51	0,44	-
30.06.2023	0,472	0	29,12	0	0	28,46	0	0	0	24	0	0	69,5	53,2	16,31	0,51	0,44	-
01.07.2023	0,474	0	29,24	0	0	28,59	0	0	0	24	0	0	69,6	53,4	16,25	0,51	0,44	-
02.07.2023	0,541	0	32,28	0	0	31,55	0	0	0	24	0	0	69,5	52,8	16,77	0,51	0,44	-
03.07.2023	0,555	0	33,3	0	0	32,56	0	0	0	24	0	0	69,4	52,6	16,74	0,51	0,44	-
04.07.2023	0,502	0	30,71	0	0	30,05	0	0	0	24	0	0	69,6	53,1	16,42	0,51	0,44	-
05.07.2023	0,5	0	30,58	0	0	29,91	0	0	0	24	0	0	69,4	53	16,39	0,51	0,44	-
06.07.2023	0,499	0	30,32	0	0	29,65	0	0	0	24	0	0	69,7	53,2	16,55	0,51	0,44	-
07.07.2023	0,505	0	31,21	0	0	30,54	0	0	0	24	0	0	69,2	53	16,14	0,51	0,44	-
08.07.2023	0,475	0	29,46	0	0	28,79	0	0	0	24	0	0	69,3	53,3	16,01	0,51	0,44	-
09.07.2023	0,481	0	29,43	0	0	28,8	0	0	0	24	0	0	69,7	53,2	16,56	0,51	0,44	-
10.07.2023	0,486	0	28,92	0	0	28,28	0	0	0	24	0	0	70,1	53,2	16,96	0,51	0,43	-
11.07.2023	0,475	0	29,85	0	0	29,2	0	0	0	24	0	0	69,3	53,3	16	0,5	0,42	-
12.07.2023	0,488	0	29,76	0	0	29,12	0	0	0	24	0	0	69,6	53,3	16,37	0,49	0,42	-
13.07.2023	0,495	0	50,53	0	0	49,59	0	0	0	24	0	0	64,1	53,5	10,62	0,5	0,42	-
14.07.2023	0,495	0	30,39	0	0	29,73	0	0	0	24	0	0	69,6	53,2	16,37	0,5	0,42	-
15.07.2023	0,498	0	30,35	0	0	29,7	0	0	0	24	0	0	69,5	53	16,43	0,5	0,42	-
16.07.2023	0,512	0	31,28	0	0	30,59	0	0	0	24	0	0	69,4	53	16,37	0,5	0,42	-
17.07.2023	0,455	0	28,92	0	0	28,3	0	0	0	24	0	0	69,4	53,6	15,8	0,5	0,42	-
18.07.2023	0,507	0	30,93	0	0	30,24	0	0	0	24	0	0	69,5	53,1	16,39	0,5	0,42	-
19.07.2023	0,512	0	31,68	0	0	30,99	0	0	0	24	0	0	69,4	53,1	16,24	0,5	0,42	-
20.07.2023	0,539	0	32,31	0	0	31,6	0	0	0	24	0	0	69,4	52,7	16,67	0,5	0,42	-
21.07.2023	0,546	0	32,78	0	0	32,07	0	0	0	24	0	0	69,6	52,9	16,64	0,5	0,42	-
22.07.2023	0,542	0	32,53	0	0	31,81	0	0	0	24	0	0	69,5	52,9	16,6	-2,05	0,42	-
23.07.2023	0,516	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53	0	0,5	0,42	-
Итого:	15,032	0	-4162423,74	-14071889,89	5368714,24	-14427464,64	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,032																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	1815,161	72527,35	0	0	70794,01	70692,56	0
23.07.2023	1830,193	-4089896,39	-14071889,89	5368714,24	-14356670,63	70692,56	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 10:26:55