

#90277#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева,43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хD771 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.06.2024	69,85	53,55	16,3	34,32	33,56	0	0	0	0	0	5,16	4,23	0,555	0	24	0	
24.06.2024	69,92	53,85	16,07	32,66	31,93	0	0	0	0	0	5,15	4,24	0,519	0	24	0	
25.06.2024	70,02	53,76	16,26	32,04	31,34	0	0	0,01	0,01	0,01	5,16	4,24	0,517	0,001	24	0	
26.06.2024	70,03	54,13	15,9	30,19	29,51	0	0	0	0	0	5,15	4,24	0,477	0	24	0	
27.06.2024	69,99	54,18	15,81	30,02	29,35	0	0	0	0	0	5,02	4,26	0,471	0	24	0	
28.06.2024	69,69	54,47	15,22	27,8	27,2	0	0	0	0	0	4,94	4,28	0,418	0	24	0	
29.06.2024	69,8	54,1	15,7	30,51	29,84	0	0	0	0	0	5,02	4,29	0,476	0	24	0	
30.06.2024	69,79	53,87	15,92	31,61	30,93	0	0	0	0	0	5,01	4,28	0,502	0	24	0	
01.07.2024	69,84	54,27	15,57	29,86	29,21	0	0	0	0	0	5,01	4,32	0,463	0	24	0	
02.07.2024	70	54,01	15,99	31,57	30,85	0	0	0	0	0	5,05	4,32	0,504	0	24	0	
03.07.2024	69,82	53,86	15,96	32,36	31,65	0	0	0	0	0	5,04	4,33	0,514	0	24	0	
04.07.2024	69,98	53,81	16,17	32,93	32,2	0	0	0	0	0	5,02	4,29	0,529	0	24	0	
05.07.2024	69,68	54,01	15,67	31,59	30,91	0	0	0	0	0	5,05	4,31	0,492	0	24	0	
06.07.2024	69,69	54,15	15,54	31,13	30,43	0	0	0	0	0	5,07	4,32	0,48	0	24	0	
07.07.2024	69,93	53,83	16,1	32,32	31,6	0	0	0	0	0	5,07	4,31	0,516	0	24	0	
08.07.2024	67,24	54,17	13,07	40,54	39,69	0	0	0	0	0	5,17	4,28	0,494	0	24	0	
09.07.2024	70,12	54,04	16,08	29,94	29,28	0	0	0	0	0	5,27	4,26	0,481	0	24	0	
10.07.2024	69,86	54,18	15,68	28,7	28,07	0	0	0	0	0	5,28	4,26	0,448	0	24	0	
11.07.2024	69,92	54,19	15,73	29,12	28,48	0	0	0	0	0	5,27	4,26	0,455	0	24	0	
12.07.2024	69,97	54,29	15,68	28,87	28,24	0	0	0	0	0	5,23	4,26	0,444	0	24	0	
13.07.2024	69,81	54,31	15,5	28,48	27,85	0	0	0	0	0	5,25	4,25	0,44	0	24	0	
14.07.2024	69,79	54,17	15,62	30,1	29,43	0	0	0	0	0	5,22	4,27	0,47	0	24	0	
15.07.2024	69,88	54,37	15,51	28,19	27,58	0	0	0	0	0	5,24	4,26	0,433	0	24	0	
16.07.2024	69,92	54,49	15,43	27,2	26,6	0	0	0	0	0	5,21	4,26	0,415	0	24	0	
17.07.2024	69,99	54,63	15,36	26,12	25,54	0	0	0	0	0	5,25	4,24	0,398	0	24	0	
18.07.2024	69,01	54,41	14,6	28,76	28,12	0	0	0	0	0	5,23	4,26	0,414	0	24	0	
19.07.2024	68,85	54,52	14,33	30,16	29,54	0	0	0	0	0	5,23	4,22	0,421	0	24	0	
20.07.2024	69,96	54,29	15,67	28,95	28,3	0	0	0	0	0	5,27	4,22	0,453	0	24	0	
21.07.2024	70,04	54,38	15,66	28,58	27,92	0	0	0	0	0	5,28	4,22	0,444	0	24	0	
22.07.2024	69,86	54,48	15,38	27,96	27,31	0	0	0	0	0	5,27	4,22	0,427	0	24	0	
23.07.2024	69,87	54,25	15,62	28,77	28,12	0	0	0	0	0	5,25	4,22	0,444	0	24	0	
Итого:				941,35	920,58	0	0	0,01	0,01	0,01			14,514	0,001	744	0	
Средние:	69,74	54,16	15,58								5,15	4,26					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2424:00	94399,19	92145,76	0	70692,56	4,24	4,18	4,18	2330,887	0,271	32915	768
23/07/2424:00	95340,54	93066,34	0	70692,56	4,25	4,19	4,19	2345,401	0,272	33659	768
Итого:	941,35	920,58	0	0	0,01	0,01	0,01	14,514	0,001	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 34564ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

