

#92426#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева,43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

ТЭ=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2024	69,87	54,25	15,62	28,77	28,12	0	0	0	0	0	5,25	4,22	0,444	0	24	0	
24.07.2024	69,97	54,21	15,76	29,58	28,92	0	0	0	0	0	5,22	4,21	0,462	0	24	0	
25.07.2024	70,04	54,57	15,47	26,78	26,19	0	0	0	0	0	5,27	4,21	0,412	0	24	0	
26.07.2024	70	54,45	15,55	28,48	27,84	0	0	0	0	0	5,83	4,24	0,438	0	24	0	
27.07.2024	69,97	54,38	15,59	29,86	29,18	0	0	0	0	0	5,85	4,27	0,46	0	24	0	
28.07.2024	69,69	54,35	15,34	30,54	29,85	0	0	0	0	0	6,13	4,43	0,467	0	24	0	
29.07.2024	69,82	54,12	15,7	31,54	30,84	0	0	0	0	0	6	4,29	0,492	0	24	0	
30.07.2024	69,06	54,22	14,84	33,49	32,77	0	0	0	0	0	6,12	4,2	0,494	0	24	0	
31.07.2024	69,85	54,3	15,55	29,11	28,48	0	0	0	0	0	6,08	4,25	0,448	0	24	0	
01.08.2024	69,4	54,32	15,08	29,22	28,56	0	0	0	0	0	5,93	4,51	0,435	0	24	0	*
02.08.2024	70	54,34	15,66	29,07	28,41	0	0	0	0	0	6,09	4,52	0,454	0	24	0	
03.08.2024	69,81	54,39	15,42	28,97	28,34	0	0	0	0	0	5,73	4,08	0,441	0	24	0	
04.08.2024	70,13	54,46	15,67	28,29	27,67	0	0	0	0	0	6,19	4,33	0,444	0	24	0	
05.08.2024	69,96	54,31	15,65	29,97	29,32	0	0	0	0	0	6,25	4,4	0,468	0	24	0	
06.08.2024	68,35	54,7	13,65	31,89	31,22	0	0	0	0	0	5,38	4,1	0,43	0	24	0	
07.08.2024	68,74	54,52	14,22	31,6	30,93	0	0	0	0	0	4,97	4,1	0,446	0	24	0	
08.08.2024	68,7	54,35	14,35	31,17	30,51	0	0	0	0	0	5,24	4,31	0,441	0	24	0	
09.08.2024	68,76	54,31	14,45	32,54	31,85	0	0	0	0	0	5,26	4,2	0,466	0	24	0	
10.08.2024	68,55	54,64	13,91	31,47	30,81	0	0	0	0	0	5,03	4,17	0,434	0	24	0	
11.08.2024	68,48	54,51	13,97	32,27	31,59	0	0	0	0	0	5,02	4,21	0,449	0	24	0	
12.08.2024	68,84	54,13	14,71	33,07	32,35	0	0	0	0	0	4,99	4,09	0,485	0	24	0	
13.08.2024	68,77	54,39	14,38	31,75	31,06	0	0	0	0	0	4,97	4,2	0,451	0	24	0	
14.08.2024	68,75	54,23	14,52	32,78	32,07	0	0	0	0	0	5,03	4,15	0,473	0	24	0	
15.08.2024	69,07	54,4	14,67	31,32	30,66	0	0	0	0	0	5,12	4,16	0,457	0	24	0	
16.08.2024	69,1	54,49	14,61	31,77	31,1	0	0	0	0	0	5,04	4,02	0,462	0	24	0	
17.08.2024	68,91	54,44	14,47	31,45	30,78	0	0	0	0	0	5,02	4,22	0,452	0	24	0	
18.08.2024	68,87	54,45	14,42	31,45	30,76	0	0	0	0	0	5,3	4,28	0,45	0	24	0	
19.08.2024	69,12	54,35	14,77	31,66	30,99	0	0	0	0	0	5,05	4,14	0,461	0	24	0	
20.08.2024	68,9	54,48	14,42	31,4	30,72	0	0	0	0	0	4,85	4,21	0,447	0	24	0	
21.08.2024	68,85	54,59	14,26	31,56	30,88	0	0	0	0	0	4,87	4,17	0,447	0	24	0	
22.08.2024	68,73	54,47	14,26	32,52	31,83	0	0	0	0	0	5,32	4,35	0,454	0	24	0	
23.08.2024	70,07	54,25	15,82	28,36	27,75	0	0	0	0	0	5,96	4,34	0,443	0	24	0	
Итого:				983,7	962,35	0	0	0	0	0			14,507	0	768	0	
Средние:	69,28	54,38	14,89								5,44	4,23					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2424:00	95311,77	93038,22	0	70692,56	4,25	4,19	4,19	2344,957	0,272	33635	768
23/08/2424:00	96295,47	94000,57	0	70692,56	4,25	4,19	4,19	2359,464	0,272	34403	768
Итого:	983,7	962,35	0	0	0	0	0	14,507	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 35303ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

