

#33605#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 43-49, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00272071	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1891,397	-0,02	1891.417

Подпись исполнителя



Handwritten signature in blue ink.

#32447#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7154
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272071
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,
24.09.2023	-	0,02	0	1,32	0	0	1,29	0	0	0	1	0	0	69,2	53,6	15,61
25.09.2023	-	1859,027	0	75402,67	0	0	73607,85	70692,56	0	0	26411	768	0	69,5	53,2	16,34
26.09.2023	-	0,544	0	33,86	0	0	33,12	0	0	0	24	0	0	69,3	53,2	16,17
27.09.2023	-	0,555	0	34,22	0	0	33,48	0	0	0	24	0	0	69,4	53,1	16,31
28.09.2023	-	0,546	0	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	0	0	0	24	196800	0	0	53,1	0
29.09.2023	-	0,505	0	31,58	0	0	30,88	0	0	0	24	0	0	69,5	53,3	16,2
30.09.2023	-	0,548	0	33,77	0	0	33,01	0	0	0	24	0	0	69,5	53,2	16,34
01.10.2023	-	0,544	0	33,86	0	0	33,12	0	0	0	24	0	0	69,3	53,2	16,17
02.10.2023	-	0,609	0	36,01	0	0	35,23	0	0	0	24	0	0	69,2	52,4	16,83
03.10.2023	-	0,567	0	32,75	0	0	32,01	0	0	0	24	0	0	70	52,6	17,37
04.10.2023	-	0,843	0,137	38,42	0	2,15	37,59	0	2,12	2,12	24	0	0	69,8	51,3	18,52
05.10.2023	-	1,279	0,003	53,25	0	0,05	52,06	0	0,05	0,05	24	0	0	70,5	46,1	24,44
06.10.2023	-	1,091	0	47,46	0	0	46,39	0	0	0	24	0	0	70,7	47,4	23,31
07.10.2023	-	0,06	0	2,41	0	0	2,36	0	0	0	1	0	0	70	44,4	25,59
08.10.2023	-	1,763	0	70,34	0	0	68,78	0	0	0	24	0	0	70,6	44,9	25,66
09.10.2023	-	1,673	0,003	67,78	0	0,05	66,28	0	0,05	0,05	24	0	0	70,6	45,3	25,21
10.10.2023	-	1,564	0	62,66	0	0	61,26	0	0	0	24	0	0	70,5	45	25,54
11.10.2023	-	2,078	0	84,64	0	0	82,77	0	0	0	24	0	0	70,7	45,4	25,27
12.10.2023	-	0,843	0,137	38,42	0	2,15	37,59	0	2,12	2,12	24	0	0	69,8	51,3	18,52
13.10.2023	-	1,279	0,003	53,25	0	0,05	52,06	0	0,05	0,05	24	0	0	70,5	46,1	24,44
14.10.2023	-	1,091	0	47,46	0	0	46,39	0	0	0	24	0	0	70,7	47,4	23,31
15.10.2023	-	1,545	0	75,94	0	0	74,39	0	0	0	24	0	0	67,3	46,1	21,15
16.10.2023	-	1,763	0	70,34	0	0	68,78	0	0	0	24	0	0	70,6	44,9	25,66
17.10.2023	-	1,673	0,003	67,78	0	0,05	66,28	0	0,05	0,05	24	0	0	70,6	45,3	25,21
18.10.2023	-	0,07	0	2,75	0	0	2,69	0	0	0	1	0	0	70,6	44,6	25,95
19.10.2023	-	2,078	0	84,64	0	0	82,77	0	0	0	24	0	0	70,7	45,4	25,27
20.10.2023	-	2,213	0	90,64	0	0	88,55	0	0	0	24	0	0	71,7	46,8	24,98
21.10.2023	-	2,018	0	80,88	0	0	79,02	0	0	0	24	0	0	71,2	45,6	25,59
22.10.2023	-	1,6	0	63,64	0	0	62,24	0	0	0	24	0	0	70,5	44,7	25,77
23.10.2023	-	1,428	0,002	62,11	0	0,02	60,79	0	0,02	0,02	24	0	1	69	45,6	23,39
Итого:	-	1891,417	0,288	-4086564,95	-14071889,89	5368718,76	-14353411,37	70692,56	4,46	4,46	27038	197568	-	67,72	48,48	21

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 27038 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2023	-0,02	-1,32	0	0	-1,29	0	0
23.10.2023	1891,397	-4086566,27	-14071889,89	5368718,76	-14353412,66	70692,56	4,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения