

#101869#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева,43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0хD771 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|----|----|------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.10.2024 | 71,13 | 46,35 | 24,78 | 55,85 | 54,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 4,92 | 1,347 | 0 | 24 | 0 | |
| 24.10.2024 | 71,53 | 45,7 | 25,83 | 56,83 | 55,56 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 6,42 | 4,48 | 1,434 | 0,003 | 24 | 0 | |
| 25.10.2024 | 71,21 | 45,06 | 26,15 | 69 | 67,44 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6,91 | 4,6 | 1,763 | 0,001 | 24 | 0 | |
| 26.10.2024 | 71,27 | 45,53 | 25,74 | 61,32 | 59,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 | 4,6 | 1,543 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.10.2024 | 71,15 | 45,73 | 25,42 | 59,99 | 58,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 4,63 | 1,489 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.10.2024 | 71,36 | 45,64 | 25,72 | 57,33 | 56,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 4,87 | 1,441 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.10.2024 | 71,26 | 46,25 | 25,01 | 55,03 | 53,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 4,49 | 1,344 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.10.2024 | 71,18 | 46,2 | 24,98 | 53,65 | 52,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 | 4,45 | 1,309 | 0 | 24 | 0 | |
| 31.10.2024 | 70,85 | 45,92 | 24,93 | 61,94 | 60,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,11 | 5,13 | 1,502 | 0 | 24 | 0 | |
| 01.11.2024 | 71,27 | 47,57 | 23,7 | 49,45 | 48,33 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6,77 | 4,66 | 1,215 | 0,001 | 24 | 0 | |
| 02.11.2024 | 71,36 | 44,98 | 26,38 | 69,73 | 68,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,66 | 4,6 | 1,796 | 0 | 24 | 0 | |
| 03.11.2024 | 71,31 | 45,16 | 26,15 | 68,34 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 4,68 | 1,747 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.11.2024 | 69,21 | 45,38 | 23,83 | 74,66 | 73,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 4,61 | 1,702 | 0 | 24 | 0 | |
| 05.11.2024 | 70,89 | 45,18 | 25,71 | 72,44 | 70,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 | 4,6 | 1,819 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.11.2024 | 71,34 | 44,93 | 26,41 | 75,31 | 73,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 4,48 | 1,94 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.11.2024 | 71,19 | 44,86 | 26,33 | 71,58 | 69,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 4,47 | 1,843 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.11.2024 | 71,62 | 44,7 | 26,92 | 67,23 | 65,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 4,58 | 1,766 | 0 | 24 | 0 | |
| 09.11.2024 | 71,35 | 44,78 | 26,57 | 73,59 | 71,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 | 4,71 | 1,907 | 0 | 24 | 0 | |
| 10.11.2024 | 72,22 | 45,95 | 26,27 | 85,01 | 83,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 4,64 | 2,177 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.11.2024 | 75,8 | 46,62 | 29,18 | 79,44 | 77,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 4,74 | 2,26 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.11.2024 | 76,07 | 46,74 | 29,33 | 78,03 | 76,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 4,78 | 2,231 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.11.2024 | 76,43 | 47,18 | 29,25 | 81,12 | 79,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 4,62 | 2,31 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.11.2024 | 73,15 | 45,85 | 27,3 | 77,31 | 75,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 4,73 | 2,062 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.11.2024 | 71,59 | 45,27 | 26,32 | 72,97 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 4,68 | 1,874 | 0 | 24 | 0 | |
| 16.11.2024 | 71,53 | 44,93 | 26,6 | 71,02 | 69,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 4,77 | 1,845 | 0 | 24 | 0 | |
| 17.11.2024 | 71,54 | 45,26 | 26,28 | 76,66 | 74,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 4,55 | 1,966 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.11.2024 | 71,51 | 45,79 | 25,72 | 81,43 | 79,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 4,82 | 2,043 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.11.2024 | 72,71 | 46,78 | 25,93 | 87,7 | 85,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 4,76 | 2,211 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.11.2024 | 72,09 | 46,2 | 25,89 | 83,49 | 81,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 4,83 | 2,102 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.11.2024 | 71,35 | 48,37 | 22,98 | 105,24 | 102,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 4,73 | 2,356 | 0 | 24 | 0 | |
| 22.11.2024 | 76,61 | 48,54 | 28,07 | 89,27 | 86,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 4,74 | 2,442 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.11.2024 | 75,73 | 48,55 | 27,18 | 91,42 | 89,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 4,71 | 2,427 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 2313,3 | 2259,51 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | 59,213 | 0,005 | 768 | 0 | |
| Средние: | 72,15 | 45,99 | 26,15 | | | | | | | | 6,57 | 4,67 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|-----------|----------|----|----------|------|------|------|----------|-------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/10/2424:00 | 98531,77 | 96187,06 | 0 | 70692,56 | 6,22 | 6,13 | 6,13 | 2401,643 | 0,4 | 35843 | 768 |
| 23/11/2424:00 | 100845,15 | 98446,57 | 0 | 70692,56 | 6,28 | 6,19 | 6,19 | 2460,856 | 0,405 | 36611 | 768 |
| Итого: | 2313,38 | 2259,51 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 59,213 | 0,005 | 768 | 0 |

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счета _____
Время работы прибора _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

